

ПДО № 628-КС-2019

ЗП912167

Инициатор закупки:

С целью корректного определения затрат участниками закупки на выполнение комплекса работ по замене противопожарных водоводов и техническое перевооружение коллекторов канализации в 2020-2021 гг. (ПДО № 628-КС-2019), направляем Вам дополнительные разъяснения по необходимым техническим решениям.

1. В рамках реализации проектов №№ 00149765-0126, 00149765-0127, 00149765-0128, 00149765-0129, 00149765-0130, 00149765-0131, 00149765-0132, 0174-(17-574)-АХБ, 2970, 0180-(17-592), 0181-(17-593)-НВК1, 0181-(17-593)-НВК2 предусмотреть вывоз грунта на площадку подрядчика с последующим обращением неостребованного Заказчиком объема согласно п.4.27 договора генподряда. В качестве грунта для обратной засыпки предусмотреть первоочередное использование имеющегося грунта на территории планшета № 24. По проектам №№ 18989, 0181-(17-593)-НВК3 разработку грунта выполнять в отвал.

2. При устройстве трубопровода с применением полиэтиленовых и керамических труб необходимо в обязательном порядке предусмотреть подготовку песчаного основания толщиной не менее 100 мм с трамбовкой, засыпку песком «пазух» и верха трубопровода слоем не менее 300 мм в соответствии с прилагаемой схемой.

3. Прокладку труб из ПНД выполнять соединением в стык. Соединения муфтами использовать только в исключительно обоснованных случаях по согласованию с Заказчиком. Расходы на муфтовые соединения предусмотреть в рамках непредвиденных затрат по договору.

Приложения:

1. Схема засыпки трубопровода – 1 стр.

2. Технические требования к проектированию и замене трубопроводов водоснабжения и водоотведения – 8 стр.