

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BCB 500-01, BCB 500-02, BCB 500-03, BCB 500-04, BCB 500-05	Шкаф контроля горения САФЛОР 004 Исполнение оболочки: Ехе, на 1 горелку, с прозрачным окном; напряжение питания: 220 В 50 Гц. Включает в себя: - 4 полосковых индикатора DURAG; - устройство обогрева с термостатом; - сборный клеммник; - кабельные вводы.				шт.	5		
BCB 500-06	Шкаф контроля горения САФЛОР 008 Исполнение оболочки: Ехе, на 2 горелки, с прозрачным окном; напряжение питания: 220 В 50 Гц. Включает в себя: - 8 полосковых индикатора DURAG; - устройство обогрева с термостатом; - сборный клеммник; - кабельные вводы.				шт.	1		

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

18479-30-ATX.C1

Лист

6

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Шаровой юстировочный фланец Присоединение к визирной трубе: G2" (внутр.); присоединение к датчику: G1 1/4" (нар.)	D-ZS 033-V		"DURAG GmbH"	шт.	18		2 шт. - резерв
	Теплоизолятор G1 1/4" (внутр.) <-> G1" (нар.)	D-ZS 117-I		"DURAG GmbH"	шт.	18		2 шт. - резерв
BCB 200-01, BCB 200-02	Шкаф контроля горения САФЛОР 008 Исполнение оболочки: Ехе, на 4 горелки, с прозрачным окном; напряжение питания: 220 В 50 Гц. Включает в себя: - 8 полосковых индикатора DURAG; - устройство обогрева с термостатом; - сборный клеммник; - кабельные вводы.				шт.	2		

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Изм. №

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата