

**Поступивший запрос контрагента по лоту № 2**

Уважаемый заказчик!

Просим дать разъяснение документации, в именно:

- по каждой позиции просим предоставить информацию по требуемым характеристикам для верного подбора аналогов;

Также просим разъяснить п.11: в наименовании указан артикул GHG 411 8100 R0001, а в опросном листе/ГОСТ указан другой артикул GHG 4118100R0002;

В п.17 в есть разногласия в артикулах, в наименовании "Коробка КСРВ171109, КНВ1-3шт, КНВ2-2шт", а в опросном листе/ГОСТ указан артикул не соответствующий наименованию КСРВ-Т16; Просьба разъяснить какой артикул актуальный в п.11 и п.17?

Просим дать разъяснение документации по требуемым техническим характеристикам для верного подбора аналогов.

**Ответ инициатора закупки**

В ответ на запрос сообщаем:

1. В Форме 4т и опросных листах представлена исчерпывающая информация о технических характеристиках требуемых материалов.
2. По п.11: к поставке требуется аппарат командный GHG4118100R0002, SEAG.
3. По п.17: маркировка для заказа КСРВ-Т16 ГОРЭЛТЕХ соответствует наименованию требуемой коробки.