

Ответ к запросу на разъяснение № 27350 по ПДО 432-ДО-2022

Запрос контрагента	Ответ на запрос
<p>1. В проекте уже имеются согласованные структурные схемы и схемы внешних подключений. Подскажите, составляем КП опираясь на предоставленные Вами данные. Или мы не можем так и должны давать с документацией все схемы еще раз?</p> <p>2. В Спецификации видим, что в проекте уже прописан завод изготовитель NED. Подскажите, что от нас требуется:</p> <p>а) поставка оборудования согласно этой спецификации;</p> <p>б) поставка нашего аналога? Если да, то кто берёт на себя заботу пересогласования проект АОВ, проведение экспертизы и тд?</p>	<p>Составлять КП необходимо опираясь на предоставленные структурные схемы и схемы внешних подключений.</p> <p>В соответствии с требованиями к предмету закупки сообщаем:</p> <p>1. Общие положения</p> <p>- Предложение аналогов товара возможно при условии, что качество, технические характеристики предложенного аналога не уступают заявленному в ПДО.</p> <p>2. Требования к предмету закупки</p> <p>2.1 Качество, функциональные и эргономические характеристики, предлагаемого Товара должны соответствовать заказной документации: Форма 4 «Технико-коммерческое предложение», ОЛ, ЗП, ТТ к ЭД, ТТ к НКУ до 1000 В.</p> <p>2.7 Если предлагается Товар, аналогичный запрашиваемому, то Поставщик предоставляет полную информацию о предложенном аналоге (наименование, технические характеристики, ГОСТ/ТУ/Кат. №./Арт) в составе Технико-Коммерческого предложения (форма 4, графа «Наименование Товара»).</p>