

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Исполн-тель	Прим.
26.	Уборка места проведения работ до 570 м.							
27.	Погрузка и вывоз дефектного гусеничного и сидового набора, на расстоянии до 5 км на площадку временного хранения базы оборудования.	т.	0,3	Самосвал	шт	1		
28.	Погрузка и вывоз металлолома (каменных пробок с проштампован, кордов металлического) на расстояние до 5 км на площадку временного хранения базы оборудования.	т.	0,3	Самосвал	шт	1		
29.	Уборка, вывоз строительного мусора (меш. маты) на расстояние 35 км с размещением на ОАО «Смоленск».	м3	расчет	Самосвал	шт	1		
30.	Погрузка и вывоз дефектной автомобильной фольги на площадку временного хранения базы оборудования	т.	расчет	Самосвал	шт	1		
				Металлургия	шт	1		

Главный энергетик

/С.Л. Боров /

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора ООО «ВНОС-Энерго»

/М.В. Солов /

Начальник цеха № 12

/И.Ж. Ширяков /

Заместитель главного механика

/В.П. Рыбков /

Механик цеха № 12

/Д.Г. Субботин /

Вед инженер ОТМ

/С.А. Корень /

Начальник участка ОН и ЛН

/В.В. Бабюшин /

Инженер ЛТННДО

/И.Е. Топоков /

Механик участка ОН и ЛН

/А.В. Петров /

Начальник участка электрохозяйства цеха № 5

/В.М. Беловашин /

Инженер СЭО ООО «ВНОС-Энерго»

/Д.Е. Бабюшев /

А.Е. Павлов

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Славнефть-ЯНОС»

«25» 01 2017 г.

 Е.Н.Карасев

ПРОТОКОЛ

технического совещания о порядке эксплуатации трубопровода №1802

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Зам. главного инженера по ОП и ТБ
Главный энергетик
Главный механик
Начальник производственного отдела
Зам. начальника ООП
Зам. директора по ремонту ООО «ЯНОС-Энерго»
Начальник цеха №12

Д.В.Кириллов
С.Л.Егоров
В.Ю.Боруруев
И.В.Гудкевич
С.П.Барановский
М.В.Седов
И.Ж.Шиганов

СЛУШАЛИ:

1. Начальника цеха №12 И.Ж.Шиганова:
О нарушениях в работе трубопровода №1802 в период с 06.01.2017 г. по 11.01.2017 г. и невозможности откачки продукта в цех №13.
2. Зам. директора по ремонту ООО «ЯНОС-Энерго» М.В.Седова:
О причинах отсутствия прогрева участка №4 трубопровода №1802 до положительных температур.
3. Начальника ПО И.В.Гудкевича:
О режимах откачек по линии №1802 с технологических установок цехов №4, №5.

РЕШИЛИ:

1. Определить порядок прокачки линии №1802 от задвижки 3-92 до парков смешения цеха №13 после откачек цехами №4, №5 тяжелых фракций нефтепродуктов.
Срок: 01.02.2017 г.
Ответственный: Гудкевич И.В.
2. Подготовить распоряжение по заводу о безопасной эксплуатации линии №1802.
Срок: 01.02.2017 г.
Ответственный: Гудкевич И.В., Шиганов И.Ж.
3. Произвести ремонт системы электрообогрева и теплоизоляции по дефектной ведомости на участке №4 линии №1802 длиной 570 м.
Срок: 30.10.2017 г.
Ответственные: Шиганов И.Ж., Егоров С.Л., Боруруев В.Ю.

Зам. главного инженера по ОП и ТБ

Главный энергетик

Главный механик

Начальник производственного отдела

Зам. начальника ООП

Зам. директора по ремонту ООО «ЯНОС-Энерго»

Начальник цеха №12

24.01.17.  Д.В.Кириллов

С.Л.Егоров

В.Ю.Боруруев

И.В.Гудкевич

С.П.Барановский

М.В.Седов

И.Ж.Шиганов