

ПДО № 11-КР-2021

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день!

- 1.ВХР какого именно теплоэнергетического оборудования требует наладки (марка котлов, какой водно-химический режим эксплуатируется)?
- 2.ВХР какой части ВПУ требует наладки? Какая технология эксплуатируется (предочистка, ионный обмен, мембранные технологии)?

Ответ инициатора закупки:

Добрый день.

1. Типы и характеристики котлов-утилизаторов и деаэраторов указаны в техническом задании.
2. ВПУ – это деаэрационная установка и узел коррекционной обработки питательной воды. Перечисленные технологии относятся к подготовке (очистке до необходимых параметров) «грязной» воды