

Техническое задание на приобретение кондиционера бытового (сплит-система)

Кондиционеры бытовые (сплит-система) предназначены для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях цеха №15.

Технические характеристики:

Кондиционеры будут устанавливаться в помещения цеха № 15 с площадью этих помещений от 15 до 25 м. кв. Ориентировочная мощность кондиционера на охлаждение должна составлять 2,21 – 2,68 кВт.

Предлагаются следующие марки кондиционеров:

1. Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S. Мощность холод (кВт): 2,5. Мощность тепло (кВт): 3,2. Площадь помещения (м. кв.): 25.
2. Настенная сплит-система LG S09AF. Мощность холод (кВт): 2,73. Мощность тепло (кВт): 2,99. Площадь помещения (м. кв.): 25.

Начальник цеха №15



А.В. Григорьев