

УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог А.В. Григорьев  
С.И. Кравец

« 05 » 06 2015г.

АКТ 00759

## проверки технического состояния средств КИПиА

г. Ярославль

24 апреля 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №4

С.В. Лохматова

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «Автоматика»

М.В. Балашова

Начальника установки ЛЧ-24/7

А.Б. Макарова

Начальника участка эксплуатации № 2 цеха №15

А.И. Сокотуна

Провела проверку технического состояния реле давления ДН- 2,5 зав. № 135, с поз. PSA 53A-54A установки Л-24/7, присланного в цех №15, и установила следующее:

Изготовитель: ООО «ТеплоАрматура», Россия.

дата изготовления 2010 год,

смонтирован в 2011 году.

Оборудование комплектно.

Параметры технического устройства: диапазон измерений от 0 до 11 кгс/м<sup>2</sup>; выходной сигнал сухой контакт, класс точности 1.

Условия эксплуатации: рабочее давление 11 кгс/м<sup>2</sup>, температура измеряемой среды 30° С, измеряемая среда – воздух.

Заключение: реле давления ДН- 2,5 зав. № 135 находится в неисправном состоянии по причине механического повреждения, восстановлению не подлежит. Необходима его замена на новый аналогичный датчик.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации реле давления ДН- 2,5 зав. № 135

Срок: \_\_\_\_\_


Отв. \_\_\_\_\_

2. Начальнику участка №2 оформить заявку на приобретение нового аналогичного реле давления ДН- 2,5 поз. PSA 53A-54A установки Л-24/7.

Срок: \_\_\_\_\_


Отв. \_\_\_\_\_

Подписи:



С.В. Лохматов

А.В. Григорьев



М.В. Балашов

А.Б. Макаров

А.И. Сокотун