

УТВЕРЖДАЮ

Главный метролог

*С.И. Кравец*  
 «02» / 09 2015г.

# **А К Т 01666** **проверки технического состояния средств КИПиА**

Ярославль

2 сентября 2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №4

С.В. Лохматова

Начальника цеха №15

А.В. Григорьева

Начальника участка ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА»

М.В. Балашова

Начальника установки ГОБКК

А.Н. Куликова

Начальника участка эксплуатации № 2 цеха №15

А.И. Сокотун

провела проверку технического состояния дифманометров типа EJX-110A зав. №№91L51218, 91L512127, 91L512126 с поз. 0041A, 0041B, 0040 установки ГОБКК, присланных по заказу, и установила следующее:

Изготовитель фирма «Yokogawa Electric Corporation», Япония

дата изготовления 2011 год,

смонтированы в 2011 году.

Оборудование комплектно.

Параметры дифманометров: диапазон измерений от -15 до 10 мм.вод.ст.; выходной сигнал от 4 до 20 мА, класс точности 0,075.

Условия эксплуатации: рабочее давление -9 мм.вод.ст., температура измеряемой среды 80°С, измеряемая среда – дымовые газы.

Заключение: дифманометры типа EJX-110A зав. №№91L51218, 91L512127, 91L512126 находятся в неисправном состоянии по причине отказа электроники сенсорного элемента. Ремонту не подлежат, необходима их замена на новые аналогичные датчики.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИПиА ООО «АВТОМАТИКА» оформить снятие с регистрации дифманометра типа EJX-110A зав. №№91L51218, 91L512127, 91L512126.

Срок: октябрь 2015Отв. Балашов М.В.

2. Начальнику участка №2 оформить заявку на закупку новых дифманометров типа EJX-110A для поз. 0041A, 0041B, 0040 установки ГОБКК.

Срок: октябрь 2015Отв. Сокотун А.И.

Подписи:

*С.В. Лохматов*  
*А.В. Григорьев*  
*А.А. Чернецкий*

*М.В. Балашов*  
*А.Н. Куликов*  
*А.И. Сокотун*