

Цех №1 Битумная установка Тит.35

[illegible]

Согласовано


Взамен инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

[illegible]

Опросный лист
на взрывозащищенный светильник
со светодиодной лампой 30Вт



Данный документ является интеллектуальной собственностью ПАО "Славнефть-ЯНОС" и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

ПАО "Славнефть-ЯНОС"		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ		ОЛ												
ПОЗИЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ			светильник		КОЛИЧЕСТВО 25 шт.											
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ**															
	МОДЕЛЬ**															
	УСТАНОВКА	ВНУТРЕННЯЯ <input type="checkbox"/>	НАРУЖНАЯ <input checked="" type="checkbox"/>													
	Т° ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -46 ... +40 °С		ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ 80-100 %													
	КАТЕГОРИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ IIС		ТИП ЗОНЫ В-1Г Т° САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТЗ													
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66		КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ1													
	СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ	УНИВЕРСАЛЬНОЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ <input type="checkbox"/>	ПОТОЛОЧНОЕ <input type="checkbox"/>		НА ОПОРУ <input type="checkbox"/>											
		НА ТРУБУ G3/4 <input checked="" type="checkbox"/>	НА РЫМ-БОЛТ <input type="checkbox"/>		ПОДВЕСНОЕ <input type="checkbox"/>											
		НАСТЕННОЕ ПОД УГЛОМ __ <input type="checkbox"/>	НА СКОБУ <input type="checkbox"/>		НА КРЮК <input type="checkbox"/>											
	ТИП КРИВОЙ СИЛЫ СВЕТА	К-КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ <input type="checkbox"/>	Г-ГЛУБОКАЯ <input type="checkbox"/>													
		Л-ПОЛУШИРОКАЯ <input type="checkbox"/>	Ш-ШИРОКАЯ <input type="checkbox"/>													
		М-РАВНОМЕРНАЯ <input checked="" type="checkbox"/>	Д-КОСИНУСНАЯ <input type="checkbox"/>													
		С-СИНУСНАЯ <input type="checkbox"/>														
	АКСЕССУАРЫ	ВНЕШНИЙ ОТРАЖАТЕЛЬ <input type="checkbox"/>	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ИБП <input type="checkbox"/>													
		РЕШЕТКА <input type="checkbox"/>	ЛАМПА В КОМПЛЕКТЕ <input checked="" type="checkbox"/>													
		ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР/ТЕРМО <input type="checkbox"/>	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ МИН. ТЕМПЕРАТУРЫ -75°С <input type="checkbox"/>													
	ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД		ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/>	ДИАМЕТР ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ 6-18 мм												
	МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАЕМЛЯЮЩЕГО БОЛТА		СНАРУЖИ <input checked="" type="checkbox"/>	ВНУТРИ <input checked="" type="checkbox"/>												
	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ***															
	ОБЩИЙ ВЕС**		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС не более 5 кг													
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СЕТЬ	НАПРЯЖЕНИЕ ~220±10% В	ЧАСТОТА 50±0,8% Гц													
		СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ TN-S	КЛАСС ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ I													
	ТИП ЛАМПЫ	НАТРИЕВАЯ <input type="checkbox"/>	МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ <input type="checkbox"/>													
		СВЕТОДИОДНАЯ С ЦОКОЛЕМ <input checked="" type="checkbox"/>	СВЕТОДИОДНАЯ МАТРИЦА <input type="checkbox"/>													
		РТУТНАЯ <input type="checkbox"/>	ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ <input type="checkbox"/>													
	МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ 30 Вт		СВЕТОВОЙ ПОТОК ≥2400 Лм	ТИП ЦОКОЛЯ E27												
	ТИП СИЛОВОГО КАБЕЛЯ	МАРКА	СЕЧЕНИЕ 3х1,5 мм²	ДИАМЕТР 8-16 мм												
		БРОНИРОВАННЫЙ <input type="checkbox"/>		НЕБРОНИРОВАННЫЙ <input checked="" type="checkbox"/>												
<div>Примечания: 1. ** - заполняется поставщиком оборудования. 2. *** - необходимость применения переходника определяется поставщиком оборудования.</div> <div>ПАО «Славнефть-ЯНОС» К ПРОИЗВОДСТВУ Подпись <u>А.В. Рыжкова</u> (расшифровка) 12 августа 2020 г. ①</div>																
<table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>Недок.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата											

0024-(1-2893)-35-ЭН.ОЛ2

Лист

2