

**ПДО №573-КС-2020**

**Поступивший запрос контрагента:**

Сообщаем Вам, что по ПДО №573-КС-2020 от 20.10.2020 г. «Комплекс работ по телефонизации и оборудованию световыми табло насосных станций пожаротушения установок цеха №1, каталитического производства, цеха №4, цеха №5, цеха №13, КМ-2 включая проектирование, поставку, монтаж и наладку» отсутствуют технические условия на проектирование следующих установок:

- Установка ГФУ цеха №5
- Установка 25/7 цеха №5
- Установка Изомалк цеха №3
- Установка 1А-1М цеха №3

**Ответ инициатор закупки:**

Добрый день. Настоящим сообщаем, что технические условия не требуются, так как насосные пожаротушения на установках 1А-1М, Изомалк, ГФУ, 25/7 уже оборудованы телефонной связью. В насосных пожаротушения установок 1А-1М, Изомалк необходимо установить световые табло. Также направляем ответ ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской области (договорной)» с техническими условиями по оборудованию световыми табло насосных станций пожаротушения. Приложение: 1. Письмо ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской области на 2 листах в 1 экземпляре.