

Ответ к запросу контрагента № 22279 по ПДО № 46-ДО-2022	
Запрос контрагента	Ответ на запрос
<p>Добрый день!</p> <p>ПДО 46-ДО-2022 (ЛОТ№1)</p> <p>В соответствии с описанием закупаемой продукции на ЭТП, форма 4, описание конструкции звучит, как: "Трехфазный кабель 6кВ, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, с электротехнической медной круглой токоподводящей жилой, внутренним медным проволочным экраном, бронированные двумя стальными лентами, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести 3x95мм²"</p> <p>Т.е. оболочка кабеля согласно описанию должна быть "нг(А)", однако, согласно п. 6.12, 6.13 ТТ ЯНОС к кабелю (ОГЭ-ТТ-07) (Для Лота 1).pdf (выдержку прикладываю) оболочка должна соответствовать "нг(А)-LS-XЛ".</p> <p>Просим сообщить какой тип оболочки будет допустим "нг(А)" или "нг(А)-LS-XЛ".</p>	<p>В ответ на запрос сообщаем, что к рассмотрению допустима кабельная продукция, соответствующая Техническим требованиям № ОГЭ – ТТ-07 при проектировании, модернизации, реконструкции, капитальном строительстве и ремонте кабельных линий до 35 кВ включительно, либо аналоги, качество и технические характеристики которых не уступают заявленным в ПДО.</p>