

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик А.В. Столяров

С.Л. Егоров

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель инициатора закупки

Д.П. Кучин

28 ИЮН 2018 г.

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Узел крепления кабеля 4-УК-1-3-380, установка КР-600 Каталитического производства, Заявка №0011015082, поз.02000.


Узел крепления кабеля 4-УК-1-3-380.

Назначение: Крепление одножильных кабелей в треугольник

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Значение
1.	Диаметр кабеля D	48-60 мм
2.	Габарит по горизонтали L1	141-165 мм
3.	Габарит по горизонтали L2	116-140 мм
4.	Габарит по вертикали H	135-150 мм
5.	Масса	0,150 кг
6.	Требуемая эстакадная полка	ПЭ/ПЭУ
7.	Требуемая кабельная полка	до 3 мм
8.	Электродинамическая стойкость не менее	75кА
9.	Температура эксплуатации	-60°C...+120°C
10.	Стойкость к атмосферным воздействиям, воздействиям нефтепродуктов, ультрафиолетовому излучению	Да

Эскиз.



№ позиции по эскизу	Наименование	Кол-во в комплекте поставки, шт.
1	Кабель	-
2	Пластина из полимера	1
3	Кабельная клица из полимера	3
4	Хомут оцинкованный или анодированный	1
5	Шайба М8	2
6	Гайка М6	2
7	Кабельная полка (консоль)	-
8	Втулка	2

Иных требований к предмету закупки нет.

Инициатор закупки:

Начальник КП

Механик КП

СОГЛАСОВАНО:

Зам.директора ООО «ЯНОС-Энерго»

А.А. Молчанов

А.В. Ксдероз  
О.В. Гоголин

И.А. Бабушкин

А.А. Дорофеев  
И.Н. Овчинников