



Славнефть

Руководителю организации



**Открытое акционерное общество
"СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"**

(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150028

ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544

ИНН 7601001107 КПП 760401001

Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76

E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru

http://www.refinery.yaroslavl.ru

01 НОЯ 2018

№

108-1282d

На №

от

Разъяснение № 1 к ПДО № 547-КС-2018

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 1 к ПДО № 547-КС-2018 на выполнение «Комплекса работ по замене резервуара Р-4р в рамках программы «Замена физически изношенного оборудования»:

• По следующим вопросам:

В целях формирования коммерческого предложения по ПДО № 547-КС-2018 от 03.01.2018г, просим Вас дать разъяснение о необходимости включения в цену предложения Генподрядчика, стоимость работ по устройству внутри каре защитной конструкции зоны строительства от действующих резервуаров.

Просим пояснить, будет ли возможность выделения строительной площадки для проведения строительно-монтажных работ в круглосуточном режиме.

Так как ввод резервуара в эксплуатацию 20.03.18г., то является ли обязательным условием завершения строительства общего каре всех 3-х резервуаров к 20.03.18г.

С учетом того, что на момент формирования коммерческого предложения по ПДО № 547-КС-2018 от 03.01.2018г. проектная (рабочая) документация не в полном объеме, то каким образом будут компенсироваться оплатой те объемы работ, которые не учтены на этапе формирования ПДО № 547-КС-2018 от 03.01.2018г.

✓ сообщаем:

1. Подтверждаем, что при производстве работ по замене резервуара Р-4р необходимо предусмотреть устройство внутри каре защитной конструкции (временной стенки) между действующими резервуарами и зоной проведения работ (возможны варианты строительства стенки из бетонных блоков с замазкой, либо из мешков с песком при условии согласования такого решения в составе ППР);

2. Подтверждаем, что выделение строительной площадки для проведения работ возможно (в установленном порядке), но только для проведения работ в дневное и вечернее время;

3. Подтверждаем, что до пуска резервуара Р-4р в работу необходимо закончить монтаж общего каре (без монтажа химической защиты);

4. Для покрытия затрат на изменения в проекте и дополнительные разделы предусмотрена соответствующая строка в протоколе договорной цены (заполняется Контрагентом).



ИСО 9001



ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 9001,
ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 50001

Остальные условия в соответствии с ПДО № 547-КС-2018 от 18.10.2018 г. и приложениями к нему.

Директор по снабжению

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Д.Ю. Уржумов

М.А. Самойлов
(4852) 49-93-12
E-mail: SamoylovMA@yanos.slavneft.ru