

Позиция АСУТП		Данные полевого кабеля					Кроссовый шкаф			Примечание
Шифр	Номер	№ проекта кабеля к системе	Откуда идет кабель (номер шкафа, коробки)	№ кабеля	Маркировка жил	Потенциал	Номер шкафа	Номер ХТ	Номера клемм	
НІС	8-7505А	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0601D	Ai 0601	ExHV8-7505A+ ExHV8-7505A-	Exi	DCS06	XT13.1	1,2	
НІС	8-7505В	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0601D	Ai 0601	ExHV8-7505В+ ExHV8-7505В-	Exi	DCS06	XT13.1	3,4	
ТІС	8-1112	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0601D	Ai 0601	ExT8-1112+ ExT8-1112-	Exi	DCS06	XT13.1	5,6	
НV	8-7022	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0606D	Ai 0606D	ExHV 8-7022+ ExHV 8-7022-	Exi	DCS06	XT13.1	7,8	
ТІRС	8-1031	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0606D	Ai 0606D	ExT8-1031+ ExT8-1031-	Exi	DCS06	XT13.1	9,10	
TV	8-1031	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0606D	Ai 0606D	ExTV8-1031+ ExTV8-1031-	Exi	DCS06	XT13.1	11,12	
ТІС	8-1041	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0607D	Ai 0607D	ExT8-1041+ ExT8-1041-	Exi	DCS06	XT13.1	13,14	
TV	8-1041	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0607D	Ai 0607D	ExTV8-1041+ ExTV8-1041-	Exi	DCS06	XT13.1	15,16	
PICA	8-2131	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0644D	Ai 0644D	ExP8-2131+ ExP8-2131-	Exi	DCS06	XT13.1	17,18	
PV	8-2131A	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0644D	Ai 0644D	ExPV8-2131A+ ExPV8-2131A-	Exi	DCS06	XT13.1	19,20	
PV	8-2131B	60257(36)-28/1-АТХ-04-006	JBAi 0644D	Ai 0644D	ExPV8-2131B+ ExPV8-2131B-	Exi	DCS06	XT13.1	21,22	
ТІС	8-1071	60257(36)-28/1-АТХ-04-002	JBAi 0214D	Ai0214D	ExT8-1071+ ExT8-1071-	Exi	DCS06	XT13.1	23,24	
TV	8-1059	60257(36)-28/1-АТХ-04-002	JBAi 0214D	Ai0214D	ExTV8-1059+ ExTV8-1059-	Exi	DCS06	XT13.1	25,26	
TV	8-1071	60257(36)-28/1-АТХ-04-002	JBAi 0214D	Ai0214D	ExTV8-1071+ ExTV8-1071-	Exi	DCS06	XT13.1	27,28	

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						XXXXX-ATX1.C6		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата			
Разраб.								
Проверил								
Н.контр.								
Нач. отд.								