




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСТАХ УПРАВЛЕНИЯ:GENERAL DATA CONCERNING CONTROL STATIONS:

- МЕСТНЫЕ ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЭСКИЗАМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ.
- LOCAL CONTROL STATIONS SHALL BE FABRICATED IN COMPLIANCE WITH DIAGRAMS ON PAGES HEREAFTER.
- НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНО РАЗМЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: МАРКИРОВКИ, 3 АЖИМОВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, САЛЬНИКОВ И Т.Д.
- THE FIGURES SHOW THE POSITION OF THE VARIOUS ELEMENTS: TAGS, GROUND TERMINALS, GLANDS, ETC.

ПРИМЕР  
EXAMPLE

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯLEGEND

- P1** ■ САЛЬНИК С УПЛОТНЕНИЕМ ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЕЙ  
GLAND WITH CABLE ATTACHMENT FLANGE
- P2** □ ЗАГЛУШКА (ДЛЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ САЛЬНИКА ТОГО ЖЕ ТИПА)  
PLUG (ALLOWING GLAND OF SAME TYPE TO BE ADAPTED LATER)
- ЛАПКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ  
WALL ATTACHMENT LUGS
- ▬ ТАБЛИЧКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ  
CONTROL STATION IDENTIFICATION TAG
- КНОПКА:  
PUSH - BUTTONS: П = ПУСК - ЗЕЛЕНЫЙ  
STARTING - GREEN  
С = СТОП - КРАСНЫЙ  
STOP - RED  
О = ОТКРЫТО - ЧЕРНЫЙ  
OPEN - BLACK  
З = ЗАКРЫТО - ЧЕРНЫЙ  
CLOSED - BLACK
- ⬆ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - ЧЕРНЫЙ  
SWITCH - BLACK
- ⬆ ЗАЖИМ ВНЕШНЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
OUTSIDE GROUND TERMINAL  
⬆ ЗАЖИМ ВНУТРЕННЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
INTERNAL GROUND TERMINAL  
⬆ ПРОХОДНАЯ КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ  
EARTH TERMINAL BUSHING
- Р = РУЧНОЕ  
MANUAL  
М = МЕСТНОЕ  
LOCAL  
А = АВТОМАТИЧЕСКОЕ  
AUTOMATIC
- ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА  
— FOR METAL CASING  
— ДЛЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА  
— FOR NON-METAL CASING


РАЗНОЕ:  
SUNDRY:

- ИЗОЛЯЦИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ > 500В.
- INSULATION LEVEL VOLTAGE EXCEEDING 500V.
- КОРПУС ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОБОРУДОВАН СТОЧНЫМИ ЖЕЛОБАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ.
- SWITCHES CASING MAY PROVIDED WITH A DRAIN RIM TYPE CHANNELS IN ORDER TO PROVIDE THE REQUIRED WATER TIGHTNESS.
- ПРЯМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ.
- CABLE DIRECT CONNECTION.
- ЗАЖИМ ВНЕШНЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЛИ ПРОХОДНАЯ КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РАЗМЕР, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НЕИЗОЛИРОВАННОГО МЕДНОГО ПРОВОДНИКА СЕЧЕНИЕМ ДО 10мм<sup>2</sup>.
- THE OUTSIDE GROUND TERMINAL OR EARTH TERMINAL BUSHING SHALL BE SIZED FOR FITTING UP TO 10mm<sup>2</sup> BARE COPPER CABLE.
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТАВЛЕНЫ С САЛЬНИКАМИ В СБОРЕ.
- SWITCHES SHALL BE DELIVERED WITH ASSEMBLED COMPRESSION GLANDS.
- ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ МАРКИРОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ УСТОЙЧИВОГО МАТЕРИАЛА И НАДЕЖНО ПРИКРЕПЛЕННЫ К КОРПУСУ (ПРИКЛЕИВАНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
- OUTSIDE IDENTIFICATION PLATES SHALL BE CORROSION PROOF BY NATURE AND SECURELY FIXED TO ENCLOSURES (NOT GLUED).
- ВСЕ НАДПИСИ И ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И Т.Д.) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
- ALL INSCRIPTIONS (SAFETY INSTRUCTIONS, FUNCTIONS, ETC.) SHOULD BE WRITTEN IN RUSSIAN.


ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:SHOP TESTING:

- ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ С ДОКУМЕНТАМИ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ В ЗАЯВКЕ.
- CHECK OF DOCUMENTS IN COMPLIANCE WITH THOSE MENTIONED IN THE REQUISITION.
- ПРОВЕРКА КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ СО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ИСПОЛНЕНИЯ.
- CHECK OF QUANTITY AND QUALITY COMPLIANCE WITH THE SPECIFICATION, STANDARDS IN FORCE AND ACCEPTED ENGINEERING PRACTICE.
- ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ СЕРТИФИКАТУ (ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ).
- CHECK OF COMPLIANCE WITH THE CERTIFICATE (FOR SAFETY EQUIPMENT).

ПРИМЕЧАНИЯ:  
NOTES:



1



2



САМОВОЗВРАТ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОВОРОТА  
ТОЛКАТЕЛЯ.

1. BUTTON "C" SHALL NOT BE AUTOMATICALLY RESET. IT'S RESET TO BE DONE

ONLY AFTER PUSHER TURN.

### КНОПКА С ФИКСАЦИЕЙ

**PUSH-TO-LOCK BUTTON**

АО НЕФТЕХИМПРОЕКТ АО NEFTESHIPROEKT		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ SPECIFICATION				ОЛ SP							
1	ПОЗИЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ EQUIPMENT ITEM	B2, B2a, B3, AB1, AB2, AB3, AB4, AB6, ППУ-AB			КОЛИЧЕСТВО NUMBER	9	шт. pieces						
2	ОБЩИЕ ДАННЫЕ GENERAL NOTIONS	НОРМЫ ** STANDARDS		ПРАВИЛА ** CODES									
3		ЗАКАЗ ** ORDER		ИЗГОТОВИТЕЛЬ ** MANUFACTURER									
4		УСТАНОВКА INSTALLATION		ВНУТРЕННЯЯ INDOORS		<input type="checkbox"/>		НАРУЖНАЯ OUTDOORS					
5		Т° ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ AMBIENT TEMPERATURE		-46/+37°C		ВЛАЖНОСТЬ HUMIDITY		84/74%					
6		АТМОСФЕРА ATMOSPHERE		ВЗРЫВООПАСНАЯ EXPLOSIVE		<input checked="" type="checkbox"/>		ПОЖАРООПАСНАЯ FIRE HAZARDOUS					
7	ТИП ЗОНЫ ZONE TYPE		B-1z		КАТЕГОРИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ EXPLOSIVE MIXTURE CATEGORY		ПС						
8	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENERAL CHARACTERISTICS	ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ EXPLOSION PROTECTION TYPE		ТИПА "е" Ex "e"		<input type="checkbox"/>							
9				ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ EXPLOSION-TIGHT Ex "d"		<input checked="" type="checkbox"/>							
10				ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ Ex "i"		<input type="checkbox"/>							
11				МАСЛЯНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ OIL FILLING Ex "o"		<input type="checkbox"/>							
12		МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ EXPLOSION-PROTECTION IDENTIFICATION MARKING											
13		СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ PROTECTION DEGREE		IP65		СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ** CONFORMITY CERTIFICATE №							
14		КОРПУС: CASE:		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ METAL		<input checked="" type="checkbox"/>							
15				НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ NON-METAL		<input type="checkbox"/>							
16		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗАЖИМ: EARTH TERMINAL:		ВНУТРИ INSIDE		<input type="checkbox"/>							
17				СНАРУЖИ OUTSIDE		<input checked="" type="checkbox"/>							
18	ГАБАРИТЫ ** OVERALL DIMENSIONS		ДЛИНА LENGTH		мм mm		ВЫСОТА HEIGHT						
19	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ELECTRICAL CHARACTERISTICS			ГЛУБИНА DEPTH		мм mm							
20				ВЕС WEIGHT		мм mm							
21		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК RATED CURRENT											
22		НАПРЯЖЕНИЕ: VOLTAGE:											
23			УПРАВЛЕНИЯ CONTROL		~220		СИГНАЛИЗАЦИИ SIGNALING						
24					B		B						
25					V		V						
26	№ СХЕМЫ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ INTERNAL CONNECTION DIAGRAM №												
27	1												
28	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ELECTRICAL EQUIPMENT	КНОПКИ PUSH-BUTTONS		ЧИСЛО NUMBER		2							
29				САМОВОЗВРАТ SELF-RESET		ДА YES							
30						НЕТ NO							
31				ПУСК STARTING		<input checked="" type="checkbox"/>							
32				СТОП STOP		<input checked="" type="checkbox"/>							
33				ОТКРЫТО OPEN		<input type="checkbox"/>							
34	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: SWITCH:		ДА YES		<input type="checkbox"/>								
35			НЕТ NO		<input checked="" type="checkbox"/>								
36	СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ SIGNAL LAMPS		РАБОТА OPERATION		<input type="checkbox"/>								
37			ОСТАНОВ STOP		<input type="checkbox"/>								
38			НЕИСПРАВНОСТЬ FAILURE		<input type="checkbox"/>								
39			СИГНАЛ АВАРИИ EMERGENCY ALARM		<input type="checkbox"/>								
40			РАЗНОЕ SUIINDRY		<input type="checkbox"/>								
41	АМПЕРМЕТР AMMETER		ТРАНСФОРМАТОР ТОКА CURRENT TRANSFORMER (In/I)		ШКАЛА SCALE								
42					КРАСНАЯ МЕТКА RED MARK								
43					A								
44					A								
45	СОЕДИНЕНИЯ CONNECTIONS:	САЛЬНИК ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ: CABLE GLAND FOR CABLES ENTRIES WITH CROSS SECTION:				P1	P2						
46		КАБЕЛЬ: БРОНИРОВАННЫЙ CABLE: ARMoured				<input checked="" type="checkbox"/>	ЭКРАНИРОВАННЫЙ SCREENED						
47					<input type="checkbox"/>	4x1,5 ***							
48	КОМПОНОВКА ACTUAL LAYOUT	ПОСТАВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМ РИСУНКОМ  SUPPLY PER DIAGRAM HEREUNDER											
49													
50													
51													
52													
53	ОБОЗНАЧЕНИЯ НА МАРКИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЧКЕ IDENTIFICATION TAG MARKING		ПМУ-B2	ПМУ-AB2	ППДУ-AB								
54			ПМУ-B2a	ПМУ-AB3									
55			ПМУ-B3	ПМУ-AB4									
56			ПМУ-AB1	ПМУ-AB6									
57													
58	ПРИМЕЧАНИЯ: NOTES:												
59	** - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ / COMPLETE BY EQUIPMENT SUPPLIER												
60	*** - кабель КВВнг(А)-LS, наружный диаметр 13,1 мм												
61	ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ				18315-I-104/11-ЭМ2.ОЛ1		Лист 4						
62							Изм.						

ООО «ПХП»

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОЛ

ПОЗИЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  
EQUIPMENT ITEM

2ПДУ-АВ

КОЛИЧЕСТВО  
NUMBER

1

шт.  
piecesОБЩИЕ ДАННЫЕ  
GENERAL NOTIONSНОРМЫ \*\*  
STANDARDSПРАВИЛА \*\*  
CODESЗАКАЗ \*\*  
ORDERИЗГОТОВИТЕЛЬ \*\*  
MANUFACTURERУСТАНОВКА  
INSTALLATIONВНУТРЕННЯЯ  
INDOORS☒НАРУЖНАЯ  
OUTDOORS☐Т° ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
AMBIENT TEMPERATURE

+5/+40°C

ВЛАЖНОСТЬ  
HUMIDITY

84/74%

АТМОСФЕРА  
ATMOSPHEREВЗРЫВООПАСНАЯ  
EXPLOSIVE☐ПОЖАРООПАСНАЯ  
FIRE HAZARDOUS☐НОРМАЛЬНАЯ  
NORMAL☒ТИП ЗОНЫ  
ZONE TYPEКАТЕГОРИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ  
EXPLOSIVE MIXTURE CATEGORYТ° САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ  
SELF-IGNITION T°ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
GENERAL CHARACTERISTICSВИД  
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ  
EXPLOSION  
PROTECTION TYPE

ТИПА "е"

Ex "e"

☐ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ  
Ex "i"☐ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ  
EXPLOSION-TIGHT Ex "d"☐МАСЛЯНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ  
OIL FILLING Ex "o"☐МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ  
EXPLOSION-PROTECTION IDENTIFICATION MARKING

\*\*

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  
PROTECTION DEGREE

IP31

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № \*\*  
CONFORMITY CERTIFICATE №КОРПУС:  
CASE:МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
METAL☐НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
NON-METAL☒ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗАЖИМ:  
EARTH TERMINAL:ВНУТРИ  
INSIDE☐СНАРУЖИ  
OUTSIDE☐ПРОХОДНОЙ  
BUSHING TERMINAL☐ГАБАРИТЫ \*\*  
OVERALL  
DIMENSIONSДЛИНА  
LENGTHмм  
mmВЫСОТА  
HEIGHTмм  
mmГЛУБИНА  
DEPTHмм  
mmВЕС  
WEIGHTмм  
mmЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ELECTRICAL  
CHARACTERISTICSНОМИНАЛЬНЫЙ ТОК  
RATED CURRENTА  
AНАПРЯЖЕНИЕ:  
VOLTAGE:УПРАВЛЕНИЯ  
CONTROL

~220

В  
VСИГНАЛИЗАЦИИ  
SIGNALINGВ  
V№ СХЕМЫ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ  
INTERNAL CONNECTION DIAGRAM №

1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
ELECTRICAL EQUIPMENTКНОПКИ  
PUSH-BUTTONSЧИСЛО  
NUMBER


2

ПУСК  
STARTING☒СТОП  
STOP☒ОТКРЫТО  
OPEN☐ЗАКРЫТО  
CLOSED☐ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ:  
SWITCH:ДА  
YES☐НЕТ  
NO☒СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ  
SIGNAL LAMPSРАБОТА  
OPERATION☐ОСТАНОВ  
STOP☐НЕИСПРАВНОСТЬ  
FAILURE☐СИГНАЛ АВАРИИ  
EMERGENCY ALARM☐РАЗНОЕ  
SUINDRY☐АМПЕРМЕТР  
AMMETERТРАНСФОРМАТОР ТОКА  
CURRENT TRANSFORMER (In/I)ШКАЛА  
SCALEКРАСНАЯ МЕТКА  
RED MARKА  
AПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА  
CURRENT TRANSFORMER (In/I)ДИАПАЗОН  
ИЗМЕРЕНИЯСОЕДИНЕНИЯ  
CONNECTIONSСАЛЬНИК ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ:  
CABLE GLAND FOR CABLES ENTRIES WITH CROSS SECTION:КАБЕЛЬ:  
CABLE:БРОНИРОВАННЫЙ  
ARMOURED☐ЭКРАНИРОВАННЫЙ  
SCREENED☒

P1

P2

P3

4x1,5  
\*\*\*КОМПОНОВКА  
ACTUAL LAYOUTПОСТАВЛЯТЬ В  
СООТВЕТСТВИИ С  
ПРИВЕДЕННЫМ  
РИСУНКОМ  
SUPPLY PER  
DIAGRAM HEREUNDERОБОЗНАЧЕНИЯ НА  
МАРКИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЧКЕ  
IDENTIFICATION TAG MARKING

2ПДУ-АВ

ПРИМЕЧАНИЯ:  
NOTES:\*\* - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ / COMPLETE BY EQUIPMENT SUPPLIER  
\*\*\* - кабель КВВГЭнг(А)-LS, наружный диаметр 11 мм


ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

18315-I-104/11-ЭМ2.ОЛ1

Лист

5

Изм.

000 «ПХП»		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ			
1 ПОЗИЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ EQUIPMENT ITEM		ПДУ-Пожар			КОЛИЧЕСТВО NUMBER		1 шт. pieces		
2 ОБЩИЕ ДАННЫЕ GENERAL NOTIONS		НОРМЫ ** STANDARDS		ПРАВИЛА ** CODES					
		ЗАКАЗ ** ORDER		ИЗГОТОВИТЕЛЬ ** MANUFACTURER					
		УСТАНОВКА INSTALLATION		ВНУТРЕННЯЯ INDOORS		<input checked="" type="checkbox"/> НАРУЖНАЯ OUTDOORS			
		Т° ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ AMBIENT TEMPERATURE		+5/+40°C		ВЛАЖНОСТЬ HUMIDITY		84/74%	
		АТМОСФЕРА ATMOSPHERE		ВЗРЫВООПАСНАЯ EXPLOSIVE		<input type="checkbox"/> ПОЖАРООПАСНАЯ FIRE HAZARDOUS		<input type="checkbox"/> НОРМАЛЬНАЯ NORMAL	
7 ТИП ЗОНЫ ZONE TYPE		КАТЕГОРИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ EXPLOSIVE MIXTURE CATEGORY			Т° САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ SELF-IGNITION T°				
8 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GENERAL CHARACTERISTICS		ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ EXPLOSION PROTECTION TYPE		ТИПА "е" Ex "e"		ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ Ex "i"			
				ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ EXPLOSION-TIGHT Ex "d"		МАСЛЯНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ OIL FILLING Ex "o"			
		МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ EXPLOSION-PROTECTION IDENTIFICATION MARKING **							
		СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ PROTECTION DEGREE		IP31		СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ** CONFORMITY CERTIFICATE №			
		КОРПУС: CASE:		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ METAL		<input type="checkbox"/> НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ NON-METAL		<input checked="" type="checkbox"/>	
13 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗАЖИМ: EARTH TERMINAL:		ВНУТРИ INSIDE		<input type="checkbox"/> СНАРУЖИ OUTSIDE		<input type="checkbox"/> ПРОХОДНОЙ BUSHING TERMINAL			
14 ГАБАРИТЫ ** OVERALL DIMENSIONS		ДЛИНА LENGTH		мм mm		ВЫСОТА HEIGHT		мм mm	
		ГЛУБИНА DEPTH		мм mm		ВЕС WEIGHT		мм mm	
16 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ELECTRICAL CHARACTERISTICS		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК RATED CURRENT		А A					
		НАПРЯЖЕНИЕ: VOLTAGE:		УПРАВЛЕНИЯ CONTROL		~220 В V		СИГНАЛИЗАЦИИ SIGNALING	В V
		№ СХЕМЫ ВНУТРЕННИХ СОЕДИНЕНИЙ INTERNAL CONNECTION DIAGRAM №						2	
19 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: ELECTRICAL EQUIPMENT		КНОПКИ PUSH-BUTTONS		ЧИСЛО NUMBER		1			
				ПУСК STARTING		<input type="checkbox"/> СТОП STOP		<input checked="" type="checkbox"/> ОТКРЫТО OPEN	<input type="checkbox"/> ЗАКРЫТО CLOSED
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: SWITCH:		ДА YES		<input type="checkbox"/> НЕТ NO		<input checked="" type="checkbox"/>	
		СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ SIGNAL LAMPS		РАБОТА OPERATION		<input type="checkbox"/> ОСТАНОВ STOP		<input type="checkbox"/> НЕИСПРАВНОСТЬ FAILURE	
				СИГНАЛ АВАРИИ EMERGENCY ALARM		<input type="checkbox"/>		РАЗНОЕ SUINDRY	
25 АМПЕРМЕТР AMMETER		ТРАНСФОРМАТОР ТОКА CURRENT TRANSFORMER (In/I)				ШКАЛА SCALE		КРАСНАЯ МЕТКА RED MARK	А A
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТОКА CURRENT TRANSFORMER (In/I)				ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ			
26 СОЕДИНЕНИЯ: CONNECTIONS		САЛЬНИК ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ: CABLE GLAND FOR CABLES ENTRIES WITH CROSS SECTION:			P1		P2	P3	
		КАБЕЛЬ: БРОНИРОВАННЫЙ CABLE: ARMoured			<input type="checkbox"/> ЭКРАНИРОВАННЫЙ SCREENED		<input checked="" type="checkbox"/> 4x1,5 ***		
28 КОМПОНОВКА ACTUAL LAYOUT		ПОСТАВЛЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИВЕДЕННЫМ РИСУНКОМ  SUPPLY PER DIAGRAM HEREUNDER							
33 ОБОЗНАЧЕНИЯ НА МАРКИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЧКЕ IDENTIFICATION TAG MARKING		ПДУ-Пожар							
ПРИМЕЧАНИЯ: NOTES: ** - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ / COMPLETE BY EQUIPMENT SUPPLIER *** - кабель КВВГЭнг(А)-LS, наружный диаметр 11 мм									
ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ				18315-I-104/11-ЭМ2.ОЛ1					
				Лист 6 Изм.					