



Славнефть

Руководителю организации



Открытое акционерное общество
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 760401001
Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru
http://www.refinery.yaroslavl.ru

23 МАР 2018

На №

№

ОТ

108-3007

О разъяснении к ПДО №18-КС-2018

Уважаемые господа!

Направляем разъяснения по тендеру на выполнение Комплекса работ «Развитие интегрированной системы безопасности» в рамках программы «Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК» (ПДО №18-КС-2018):

Проект № 01-16, 01-16-КР, ведомости № 01-00377, № 01-00378, № 01-00376.

1. В проекте № 01-16 АР двери ПВХ -3 шт. в ведомости 2 шт. металлические, 1 шт. – ПВХ. Необходимо руководствоваться объемом работ указанным в ведомости. Для разъяснения направляем чертеж проекта № 01-16 – АР л. 8.

2. В проекте № 01-16-АР отделка стен штукатурка с покраской, в ведомости – облицовочные панели. В проекте потолок штукатурка, в ведомости - Армстронг. Необходимо руководствоваться объемом работ указанным в ведомости. Для разъяснения направляем чертеж проекта № 01-16 –АР л. 9.

3. В проекте № 01-16-КР не указаны объемы демонтажных работ. В ведомости указаны. Необходимо руководствоваться объемом работ указанным в ведомости. Для разъяснения направляем чертеж проекта № 01-16-КР –ПЗ- л. 3.

4. В проекте № 01-16-КР не указан коэффициент уплотнения песка. Для разъяснения направляем чертеж проекта № 01-16 –ПЗ-л.3.

5. В спецификации проекта 01-16 –КР объем бетонной подготовки -2,4 куб. м. В примечаниях проекта -13,5 куб. м. Руководствоваться объемом 2,4 куб. м. указанным в ведомости. Для разъяснения направляем чертеж проекта № 01-16 –КР л. 1.

6. В проекте № 01-16-АР на разрезе по полам - щебень. В ведомости отсутствует. Необходимо руководствоваться объемами указанными в ведомости.

Для разъяснения направляем чертеж № 01-16-АР л. 6.

7. В проекте отсутствует спецификация на материалы обшивки стен.

Для разъяснения направляем проект № 01-16-АР л. 6.

8. В проекте № 01-16-АР отсутствует фундаментная плита.

Для разъяснения направляем чертеж № 01-16-АР л. 6.

9. В проекте № 01-16-СПЗУ отсутствуют чертежи подпорной стенки и буронабивных свай. В ведомости указаны. Руководствоваться объемами, указанными в ведомости.

Для разъяснения направляем чертеж № 01-16-СПЗУ л.2.

10. В проекте № 01-16-СПЗУ не указаны водоотводные трубы. В ведомости указаны. Руководствоваться объемами, указанными в ведомости.



ИСО 9001



ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 9001,
ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 50001

Для разъяснения направляем чертеж № 01-16-СПЗУ л. 7.
11. В проекте № 01-16-СПЗУ отсутствует ведомость объемов работ.
Для разъяснения направляем проект № 01-16 СПЗУ л. 1, 2, 3.

Приложение: 1. Проект № 01-16 –АР л. 6, 8, 9, № 01-16 КР л.1 КР. ПЗ. 3, № 01-16 СПЗУ л. 2, 7, ведомость л.1,2,3.

Директор по снабжению



Д.Ю.Уржумов

А.И. Детков
(4852) 49-93-16
DetkovAI@yanos.slavneft.ru