

Утверждаю
Главный метролог
С.И.Кравец
«09» 09 2015г.

А К Т 01808
проверки технического состояния средств КИП и А

г. Ярославль

09.09.2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №13

Начальника цеха №15

Зам. начальника цеха №15

Начальника участка отгрузки нефтепродуктов

Начальника участка КИП №3 цеха №15

Начальника участка ремонта КИП и А ООО «АВТОМАТИКА»

Пачкалева А.Ю.

Григорьева А.В.

Чернецкого А.А.

Протасова А.М.

Пашутина С.В.

Балашова М.В.

Провела проверку технического состояния преобразователей температуры измерительных 644НА11ХАF5C2C4Q4HR5 зав.№№ 2633351, 2633349, 2633346 с установки точечного налива в ж/д транспорт тит.222 цеха №13, присланных в цех №15 по заказу и установила следующее:

Изготовитель Emerson Process, Германия, 2008 год.

Оборудование: комплектно.

Параметры технического устройства: соответствуют инструкции изготовителя

Условия эксплуатации: соответствуют требованиям изготовителя.

Заключение:

Преобразователи температуры измерительные 644НА11ХАF5C2C4Q4HR5 зав.№№ 2633351, 2633349, 2633346 неисправны по причине периодически возникающих верхних «пиковых» значений температуры на АРМ оператора вследствие отказа электроники, необходима замена преобразователей на аналогичные.

Мероприятия:

1. Участку ремонта КИП и А ООО «Автоматика» оформить снятие с регистрации преобразователей температуры измерительных 644НА11ХАF5C2C4Q4HR5 зав.№№ 2633351, 2633349, 2633346.

Срок: _____




Отв.: _____





2. Начальнику участка №3 оформить заявку на закупку новых аналогичных измерительных преобразователей температуры.

Срок: _____

Отв.: _____

Подписи:


А.Ю. Пачкалев

А.М. Протасов

М.В. Балашов


А.В. Григорьев

А.А. Чернецкий

С.В. Пашутин

Д.В. Лузинов