

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОПРОСНОГО ЛИСТА	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛА	ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ, КГ	ПРИМЕЧАНИЯ
1	2 Силовое электрооборудование	3	4	5	6	7	8	9
ЩР-1	1. Щит силовой, распределительный 0,4 кВ с системой АВР 2 в 1 (один резервный, один рабочий ввод).	См. докт 21-1050-8-19- ЭМ.НКУ.001.ТДА.			компл.	1		
	2. Автоматический выключатель С-120Н, 25 А, 3-р, х-ка С			Schneider Electric	шт.	2		Установка в сущ. щит.
	Кабельно-проводниковая продукция							
	1. Кабель типа ВВГнг(А)-LS, силовой на 0,66 кВ с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, без защитной брони, с низким дымовыделением, сечением и кол-вом жил:							
	3x1,5 мм ²	ВВГнг(А)-LS 3x1,5			м	800		
	3x2,5 мм ²	ВВГнг(А)-LS 3x2,5			м	550		
	5x4 мм ²	ВВГнг(А)-LS 5x4			м	15		
	Электромонтажные изделия							
	1. Короб СП, сечение 100x50 мм, УХЛ1, с крышкой, длина-2 м	СП 100x50 УХЛ1		"СЗПК"	шт.	125		
	2. Металлорукав типа РЗ-ЦП-25				м	35		
	3. Термоусадочная трубка типа МДТ-А-32/7,5				м	8		
	4. Профиль Z-241 У2, I-2 м				шт.	2		
КК 1,2	5. Клеммная коробка типа SA (140x140 мм) 4 клемм типа С2, 2 клеммы типа РЕ2, 1 ввод типа FL2 на стороне А, 1 ввод типа FL2 на стороне В, 1 ввод типа FL2 на стороне С, класс взрывозащиты-2 Exe[i]IIC T4			"Cortem"	шт.	2		

Открытое акционерное общество
"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез"
К ПРОИЗВОДСТВУ
Начальник ОПНР
(подпись, расшифровка)
19.11.2015 г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработ.	Проверил	Дев	Дев	Дев	Дев
Нач. отд.	Дев	Дев	Дев	Дев	Дев
Н. контр.	Дев	Дев	Дев	Дев	Дев

21-1050/8-19-ЭМ.С

ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Цех №5. Установка ГФУ. Титул 19

Замена датчиков давления (10 шт.)	Стадия	Лист
датчиков перепада давления (4 шт.)	Р	1
уровнемеров (6 шт.), рег. клапанов (3 шт.), сигнализаторов давления (1 шт.)		2

000 "Технопроект КНХП"
г. Новокузнецк.

