

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на приобретение кабелереза для стальноеалюминиевого провода kn – 9532340sr knірех для**  
**ООО «ЯНОС-Энерго».**

**I. Общие указания.**

Назначение кабелереза для стальноеалюминиевого провода:

разрезание самонесущих проводов воздушных линий со стальным сердечником диаметром до 32мм.

**II. Требования к комплекту поставки кабелереза для стальноеалюминиевого провода.**

Наименование	Количество
Кабелерез для стальноеалюминиевого провода	1

**III. Требования к техническим характеристикам кабелереза для стальноеалюминиевого провода.**

Параметр	Значение
Максимальный диаметр провода	32мм.
Лезвие с прецизионной заточкой	+
Режущая кромка с закалкой токами высокой частоты	+
Двухходовой зубчатый привод	+
Стопорный механизм для транспортировки	+
Клещи вороненые	+

Зам.директора по ремонту

Начальник участка СиП

И.Н. Овчинников

А.А. Смирнов