

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1 ДЛЯ ЗАКАЗА ДПН-80С,

ЗАКАЗЧИК __ «Славнефть-ЯНОС»__

Количество, шт: 3_

1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку

ДПН – - дозатор пожарный напорный с узлом дозирования и обратным клапаном из нержавеющей стали:

☒ ДПН-С - стационарный ☐ ДПН-П - переносной

- масса, кг, не более - 13

- гарантийный срок, не менее - 24 мес,

- срок эксплуатации, лет, не менее – 10 лет.

2 Условный диаметр Ду, мм

☒ 80

☐ 100

☐ 150

☐ 200

☐ 250

☐ 300

3 Узел дозирования с пожарными присоединительными головками ГМ

☒ ГМ50

☐ ГМ80

4 Материальное исполнение корпуса

☐ К(20) - сталь ст.20

☐ К(09) - сталь 09Г2С

☒ К(12) –нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

5 Климатическое исполнение

☒ У

☐ ХЛ

☐ УХЛ

☐ Т

☐ ОМ

Дополнительная комплектация

☒ наличие комплекта - ответный фланец с крепежом и прокладкой (КОФ), количество 2 шт.

- тип ответного фланца по ГОСТ 12820-80

☒ 1-80-16 ГОСТ 12820-80

☐ 1-100-16 ГОСТ 12820-80

☐ 1-150-16 ГОСТ 12820-80

- материал изготовления ответного фланца

☐ сталь ст.20

☒ сталь 09Г2С

☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

- материал крепежа

☒ Ст. 35

☐ Другое

СОГЛАСОВАНО
ЗАКАЗЧИКОМ
ИСХ. № 068-3957
ДАТА «19.09.2017г.»

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	0242.00.02-ПТ.ОЛ1					
			<p>ОАО «Славнефть- ЯНОС» Реконструкция установки ГНЭ цеха №5 Опросный лист №1 Дозатор пожарный ДПН-80С</p>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Рахимова	1	32-17	<i>РФ</i>	07.17	Р	1	1
Пров.	Хакимова	1		<i>Х</i>	07.17			
Н. контр.	Хаятдинов	1		<i>Х</i>	07.17			
ГИП	Пивоваров	1		<i>П</i>	07.17			