

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1 ДЛЯ ЗАКАЗА ДПН -80,

ЗАКАЗЧИК __ «Славнефть-ЯНОС» __

Количество, шт: 6

1 Наименование изделия и технические характеристики, не входящие в маркировку

ДПН – - дозатор пожарный напорный с узлом дозирования и обратным клапаном из нержавеющей стали:

☒ ДПН-С - стационарный ☐ ДПН-П - переносной

- масса, кг, не более -

- гарантийный срок, не менее - 24 мес,

- срок эксплуатации, лет, не менее – 10 лет.

2 Условный диаметр Ду, мм

☒ 80

☐ 100

☐ 150

☐ 200

☐ 250

☐ 300

3 Узел дозирования с пожарными присоединительными головками ГМ

☒ ГМ50

☐ ГМ80

4 Материальное исполнение корпуса

☐ К(20) - сталь ст.20

☐ К(09) - сталь 09Г2С

☒ К(12) –нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

5 Климатическое исполнение

☒ У

☐ ХЛ

☐ УХЛ

☐ Т

☐ ОМ

Дополнительная комплектация

☒ наличие комплекта - ответный фланец с крепежом и прокладкой (КОФ), количество 2 шт.

- тип ответного фланца по ГОСТ 12820-80

☒ 1-80-16 ГОСТ 12820-80

☐ 1-100-16 ГОСТ 12820-80

☐ 1-150-16 ГОСТ 12820-80

- материал изготовления ответного фланца

☐ сталь ст.20

☒ сталь 09Г2С

☐ нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

- материал крепежа

☒ Ст. 35

☐ Другое

СОГЛАСОВАНО
ЗАКАЗЧИКОМ
ИСКХ № 068-3957
ДАТА «19.09.2017г.»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	-	Зам.	32-17	<i>РФ</i>	09.17
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Разраб.	Рахимова	<i>РФ</i>			07.17
Пров.	Хакимова	<i>И</i>			07.17
Н. контр.	Хаятдинов	<i>И</i>			07.17
ГИП	Пивоваров	<i>И</i>			07.17

0242.00.03-ПТ.ОЛ1

ОАО «Славнефть- ЯНОС»
Реконструкция установки ГНЭ цеха №5
Опросный лист №1
Дозатор пожарный ДПН-80С

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1
ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА»		