

Поступивший запрос контрагента

Добрый день! Просим разъяснить:

1) Для демонтажа аппаратных частей и последующего монтажа новых в КРУЭ 110 кВ Т-1 ГПП-9, требуется представитель от завода-изготовителя КРУЭ, либо специалист, отвечающий за данные работы (откачка элегаза, стыковка аппаратной части штекерной муфты с ячейками КРУЭ, закачка элегаза). Будет ли вызван данный специалист самим Заказчиком на период демонтажа/монтажа штекерных муфт? Если нет, то просим указать производителя КРУЭ.

2) необходимы абсолютно все справки об опыте работы за 2019-2021 года по форме КС-3 или достаточно последних 4-х ?

Ответ инициатора закупки

В ответ на запрос сообщаем следующее:

по п.1 – специалист/представитель от завода-изготовителя Заказчиком не приглашается. Тип КРУЭ - ЕХК-01 производства АВВ.

по п.2 – необходимо приложить справки форма КС-3 о выполненных работах за 2019-2021 года, на общую сумму не менее 18 млн. руб. без НДС, так требование ПДО среднегодовой объем выполненных работ по предмету закупки – 6 млн. руб. без НДС и более.