



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

СлавНефть

Открытое акционерное общество
**«СЛАВНЕФТЬ-
ПРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

Московский пр-т, д. 130
г. Ярославль, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 997150001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00

Факс: (4852) 40-76-76

E-mail: post@yanos.slavneft.ru
<http://yanos.slavneft.ru>

Руководителю организации

29 ДЕК 2017

№ 108-15608

На №

от

Разъяснение №2 к ПДО № 507-КС-2017

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 2 к ПДО № 507-КС-2017 на выполнение комплекса работ по «Внедрению усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП)»:

По следующим вопросам:


1. Наличие выделенных ОРС-серверов на установках 1А-1М, Л-24/6, ЛЧ-24/7, АВТ-3.
Каким образом в данный момент передаются данные в общезаводскую систему MES, архитектура существующей сети. Закупались ли ранее лицензии ЕхаОРС для доменов АСУТП данных установок?
2. Есть ли в наличии свободное место в существующих шкафах для сервера СУУТП, а так же для выделенного ОРС сервера в случае необходимости его поставки?
Сколько юнитов заложить под размер сервера? Требуется ли V-net/V-net IP карта в случае поставки выделенного ОРС-сервера?
3. Требуется ли поставка шкафа? Просим указать его габариты. Необходима ли поставка KVM-панели в шкаф?
4. Сколько метров кабеля Ethernet / v-net / силового кабеля заложить с запасом для каждой из рассматриваемых установок?
5. Требуется ли поставка ИБП для поставляемого оборудования?

Сообщаем:

1. Выделенные ОРС-сервера отсутствуют на всех установках. Установлены только HIS-ОРС для передачи информации в PI-System. Лицензии ЕхаОРС ранее не закупались для этих установок.
2. На данный момент оценить свободное место в существующих шкафах системы управления, свободное место в аппаратных залах и операторных сложно. Требуется детальная проработка существующих проектов.

3. См. п.2
4. По опыту внедрения СУУТП на объектах ОАО "Славнефть-ЯНОС" для каждой установки кабель питания достаточно заложить 100м, кабель Ethernet 5-е категории не менее 300 м.
5. Поставка ИБП не требуется. Запитка оборудования для внедрения СУУТП должна быть организована из существующего ШРП соответствующей установки.

Директор по снабжению



Д.Ю. Уржумов

С.Н.Тихонова
(4852) 49-87-15,
E-mail: TihonovaSN@yanos.slavneft.ru