

УТВЕРЖДАЮ:
Главный метролог
С.И. Кравец С.И. Кравец
«19» 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение модуля преобразования ГТМ для стационарных газоанализаторов модели IR-700 установок АВТ-З, УГОБ, Парки смещения, ТСБ

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Модуль преобразования ГТМ в составе стационарного газоанализатора модели IR-700 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания взрывоопасного газа в воздухе установки. Модуль устанавливается в газоанализатор модели IR-700 взамен вышедшего из строя модуля.

Код заказа вышедшего из строя модуля 927-215500-100.

Код заказа приобретаемого модуля 927-215500-100.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Защита входных, выходных цепей
- Предусиление и преобразование сигнала измерительного сенсора
- Отображение информации на светодиодном дисплее
- Конфигурация магнитом
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014956 n. 190