

ПДО № 196-КС-2019 от 20.05.2019

ЗП ЗП905125

Инициатор закупки:

В ответ на запросы контрагентов (ПДО №196-КС-2019) разъясняем:

1. В проекте РК00702/18/Л-24/6-01688-ЭЛ применить кабели КВВГнг(А)-LS 19х2,5 и 14х2,5.
2. В проекте РК00702/18/Л-24/6-01688-ЭН учесть реле втычное CR-U 230АС3 230В, 50 Гц, 3 п.к.- 1 шт. и розетку для реле CR-U, 3 п.к.- CR-U3S -1 шт.