

**Панель управления ПЗ-150-1,6-У1**

1	Искробезопасный распределительный соленоидный клапан фирмы «ASCO» типа WPISXB314A300 X=TPL 22299 - 1ExiallCT6X 24В в комплекте с кабельными вводами и монтажными элементами	2 шт.
2	Индуктивные взрывозащищенные датчики фирмы «TURCK GmbH&Co.KG» тип Bi5-G18-Y1X/S97 (без функционального модуля MK13-22ExO-R/220VAC) (0ExiallCT6X)	2 шт.
3	Комплект деталей для монтажа и установки датчиков «TURCK»	1 шт.
4	Коробка соединительная взрывозащищенная KCB-4-9-07	1 шт.
5	Кабель в металлорукаве для расключения датчиков фирмы «TURCK» с коробкой соединительной	1 шт.
6	Панель монтажная 150 с крепежом	1 шт.
7	Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ-10-У 1 настроенный на давление питания -4.0 кгс/см <sup>2</sup> .	1 шт.
8	Пневмораспределитель с ручным управлением фирмы «SMC» тип VSH4210C-X59 PRESS/MAX 1MPa	1 шт.

**Панель управления ПЗ-200-1,6-У1**

1	Искробезопасный распределительный соленоидный клапан фирмы «ASCO» типа WPISXB314A300 X=TPL 22299 - 1ExiallCT6X 24В в комплекте с кабельными вводами и монтажными элементами	2 шт.
2	Индуктивные взрывозащищенные датчики фирмы «TURCK GmbH&Co.KG» тип Bi5-G18-Y1X/S97 (без функционального модуля MK13-22ExO-R/220VAC) (0ExiallCT6X)	2 шт.
3	Комплект деталей для монтажа и установки датчиков «TURCK»	1 шт.
4	Коробка соединительная взрывозащищенная KCB-4-9-07	1 шт.
5	Кабель в металлорукаве для расключения датчиков фирмы «TURCK» с коробкой соединительной	1 шт.
6	Панель монтажная 200 с крепежом	1 шт.
7	Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ-10-У 1 настроенный на давление питания -4.0 кгс/см <sup>2</sup> .	1 шт.
8	Пневмораспределитель с ручным управлением фирмы «SMC» тип VSH4210C-X59 PRESS/MAX 1MPa	1 шт.

**Панель управления ПЗ-250-1,6-У1**

1	Искробезопасный распределительный соленоидный клапан фирмы «ASCO» типа WPISXB314A300 X=TPL 22299 - 1ExiallCT6X 24В в комплекте с кабельными вводами и монтажными элементами	2 шт.
2	Индуктивные взрывозащищенные датчики фирмы «TURCK GmbH&Co.KG» тип Bi5-G18-Y1X/S97 (без функционального модуля MK13-22ExO-R/220VAC) (0ExiallCT6X)	2 шт.
3	Комплект деталей для монтажа и установки датчиков «TURCK»	1 шт.
4	Коробка соединительная взрывозащищенная KCB-4-9-07	1 шт.
5	Кабель в металлорукаве для расключения датчиков фирмы «TURCK» с коробкой соединительной	1 шт.
6	Панель монтажная 250 с крепежом	1 шт.
7	Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ-10-У 1 настроенный на давление питания -4.0 кгс/см <sup>2</sup> .	1 шт.
8	Пневмораспределитель с ручным управлением фирмы «SMC» тип VSH4210C-X59 PRESS/MAX 1MPa	1 шт.

**Панель управления ПЗ-300-1,6-У1**

1	Искробезопасный распределительный соленоидный клапан фирмы «ASCO» типа WPISXB314A300 X=TPL 22299 - 1ExiallCT6X 24В в комплекте с кабельными вводами и монтажными элементами	2 шт.
2	Индуктивные взрывозащищенные датчики фирмы «TURCK GmbH&Co.KG» тип Bi5-G18-Y1X/S97 (без функционального модуля MK13-22ExO-R/220VAC) (0ExiallCT6X)	2 шт.
3	Комплект деталей для монтажа и установки датчиков «TURCK»	1 шт.
4	Коробка соединительная взрывозащищенная KCB-4-9-07	1 шт.
5	Кабель в металлорукаве для расключения датчиков фирмы «TURCK» с коробкой соединительной	1 шт.
6	Панель монтажная 300 с крепежом	1 шт.
7	Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ-10-У 1 настроенный на давление питания -4.0 кгс/см <sup>2</sup> .	1 шт.
8	Пневмораспределитель с ручным управлением фирмы «SMC» тип VSH4210C-X59 PRESS/MAX 1MPa	1 шт.

**Панель управления ПЗ-350-1,6-У1**

1	Искробезопасный распределительный соленоидный клапан фирмы «ASCO» типа WPISXB314A300 X=TPL 22299 - 1ExiallCT6X 24В в комплекте с кабельными вводами и монтажными элементами	2 шт.
2	Индуктивные взрывозащищенные датчики фирмы «TURCK GmbH&Co.KG» тип Bi5-G18-Y1X/S97 (без функционального модуля MK13-22ExO-R/220VAC) (0ExiallCT6X)	2 шт.
3	Комплект деталей для монтажа и установки датчиков «TURCK»	1 шт.
4	Коробка соединительная взрывозащищенная KCB-4-9-07	1 шт.
5	Кабель в металлорукаве для расключения датчиков фирмы «TURCK» с коробкой соединительной	1 шт.
6	Панель монтажная 350 с крепежом	1 шт.
7	Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ-10-У 1 настроенный на давление питания -4.0 кгс/см <sup>2</sup> .	1 шт.
8	Пневмораспределитель с ручным управлением фирмы «SMC» тип VSH4210C-X59 PRESS/MAX 1MPa	1 шт.

**Панель управления ПЗ-400-1,6-У1**

1	Искробезопасный распределительный соленоидный клапан фирмы «ASCO» типа WPISXB314A300 X=TPL 22299 - 1ExiallCT6X 24В в комплекте с кабельными вводами и монтажными элементами	2 шт.
2	Индуктивные взрывозащищенные датчики фирмы «TURCK GmbH&Co.KG» тип Bi5-G18-Y1X/S97 (без функционального модуля MK13-22ExO-R/220VAC) (0ExiallCT6X)	2 шт.
3	Комплект деталей для монтажа и установки датчиков «TURCK»	1 шт.
4	Коробка соединительная взрывозащищенная KCB-4-9-07	1 шт.
5	Кабель в металлорукаве для расключения датчиков фирмы «TURCK» с коробкой соединительной	1 шт.
6	Панель монтажная 400 с крепежом	1 шт.
7	Фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ-10-У 1 настроенный на давление питания -4.0 кгс/см <sup>2</sup> .	1 шт.
8	Пневмораспределитель с ручным управлением фирмы «SMC» тип VSH4210C-X59 PRESS/MAX 1MPa	1 шт.