

Ответ к запросу на разъяснение № 31361 по ПДО 19-ДО-2023

Запрос контрагента	Ответ на запрос
<p>Здравствуйте! Для подбора аналогов ЧРП для поставки в установленные сроки, просим уточнить сферу их применения. Какое оборудование будет ими управляться? Спасибо.</p>	<p>для преобразователя частоты Vacon – номинальный ток 9,5А, мощность 4 кВт, тип двигателя асинхронный (насос), до 3000 об/мин; для преобразователя частоты ABB ACS580 – номинальный ток 45А, мощность 22 кВт, тип двигателя асинхронный (насос), до 3000 об/мин.</p>