


Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки АТХ	
3	Ведомость чертежей основного комплекта	
4	Прилагаемые документы	
5	Ссылочные документы	
6	Общие указания	

УДОСТОВЕРЯЮ СООТВЕТСТВИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРОЕКТА ДЕЙСТВУЮЩИМ
НОРМАМ И ПРАВИЛАМ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ

Главный инженер проекта  (подпись)
  (дата)
 Шушкин Д.В. (фамилия, и. о.)

Согласовано:	

Взам. Инв. №	

Подп. и дата	

Инв. № подл.	

						18505-АТХ1-ОД		
						ОАО «Славнефть-ЯНОС» Производство масел и парафинов КМ-2. Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Морозов			06.18	Р	1	6
Проверил		Бабкин			06.18			
Н.контр.		Калинина			06.18			
Нач. отд.		Галанин			06.18			
ГИП		Шушкин			06.18			
						Общие данные		
								

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данная документация выполнена на основании задания на проектирование от ОАО «Славнефть-ЯНОС» № КМ-1076.

2. Категория помещения операторной тит. 288/106 – «Д».

3. В документации марки АТХ1 выполнена часть АСУТП в операторной тит.288/106 (подробнее см. документ 18505-АТХ1.ПЗ).

4. Документация соответствует техническому заданию, действующим нормам, правилам и стандартам.

5. Документация выполнена с использованием следующей нормативно-технической документации:

- ГОСТ Р 21.1101-2013 - Основные требования к проектной и рабочей документации;
- ГОСТ 21.408-2013 - Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов;
- ПУЭ (издание 7) - Правила устройства электроустановок;
- СТО 11233753-004-2011 «Системы автоматизации. Монтаж электрических проводок и волоконно-оптических линий»;
- СТО 11233753-001-2006* - «Системы автоматизации. Монтаж и наладка».

6. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и иметь документы, подтверждающие качество их изготовления.

Взам. Инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		18505-АТХ1-ОД	Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

		Трасса			Кабель			Проложено	
Номер кабеля	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, код напряжения	Длина, м +10%	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил (Примечания)	Длина, м	
ЩПМ-р	Шкаф UPS	Щиток ЩПМ (питания системы измерения массы)	ВВГнг(A)-LS	3x2,5 <1>	20				
ШСОИ-р	Щит №1 (Шкаф питания)	Шкаф ШСОИ (системы обработки информации)	ВВГнг(A)-LS	3x2,5 <1>	20				
АРМ-р	Щит №1 (Шкаф питания)	Стол АРМ системы измерения массы	ВВГнг(A)-LS	3x2,5 <1>	10				
РЕ-ЩПМ	Щиток ЩПМ (питания системы измерения массы)	Контур заземления аппаратного зала	ПУГВнг(A)-LS	1x10 3-Ж <1>	5				
РЕ-ШСОИ	Шкаф ШСОИ (системы обработки информации)	Контур заземления аппаратного зала	ПУГВнг(A)-LS	1x10 3-Ж <1>	5				
РЕ-АРМ	Стол АРМ системы измерения массы	Контур заземления аппаратного зала	ПУГВнг(A)-LS	1x10 3-Ж <1>	10				
ТА-ШСОИ	Шкаф ШСОИ (системы обработки информации)	Щит №7	F-CY-JZ	4G0,75 <2>	22				
A7	Шкаф ШСОИ	Стол АРМ системы измерения массы	УТР, кат.5Е, 4x2/24, LSZH	4x2x0,2 <5>	24				
A7рез.	Шкаф ШСОИ	Стол АРМ системы измерения массы	УТР, кат.5Е, 4x2/24, LSZH	4x2x0,2 <5>	24				
A6	Шкаф ШСОИ	Переносная инженерная станция	УТР, кат.5Е, 4x2/24, LSZH	4x2x0,2 <5>	2		Внутри шкафа ШСОИ		

18505-ATX1.КЖ

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование поставщика системы измерения массы (стоимость оборудования входит в контракт на поставку)							
ЩСОИ	Щкаф системы обработки информации ЩСОИ, габариты 2000Вx800Шx600Г	197242-18505-АТХ.33И.ВО				1	350	Учесть только монтаж
ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ								
ЩПМ	Щит с монтажной панелью, навесной Размеры (ВxШxГ): 650x500x150 мм. Размер монтажной панели (ВxШ): 580x440 Степень защиты: IP31. Изготовитель: «ИЭК»	ЩМП-3-1 36 УХЛЗ «ИЭК»	Артикул УКМ41-03-31		шт.	1	12,2	
	Стол оператора 12СО3.624.000 (900мм) 900W Ширина 900мм; 730H Высота 730мм; 1100D Глубина 1100мм. 1RDFAN Вентилятор с фильтром 1 шт. 6SOC Панель распределения питания на 6 потребит. 1 ввод 1SHL Стационарная полка для установки оборудования 1 шт. 1FDL Лицевая дверь с замком 1 шт. 1RDL Задняя дверь с замком 1 шт. 1DRKBL Выдвижной ящик для клавиатуры, с замком 1 шт. MS Монтажный набор для соединения столов 1 комплект Изготовитель АО «Завод САМ»	КИЛС-900 W/730H/1100D- 1RDFAN/6SOC/1SHL/1FDL/ 1RDL/1DRKBL/MS			шт.	1	100	Для размещения монитора АРМ системы измерения массы

						18505-АТХ1.СО			
						ОАО «Славнефть-ЯНОС» Производство масел и парафинов КМ-2. Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Оснащение резервуаров системами измерения массы (р.474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)	Стад	Лист	Листов
Разраб.		Морозов		<i>[Подпись]</i>	06.18		Р	1	4
Проверил		Бабкин		<i>[Подпись]</i>	06.18				
Н.контр.		Калинина		<i>[Подпись]</i>	06.18				
Нач. отд.		Галанин		<i>[Подпись]</i>	06.18				
ГИП		Шушкин		<i>[Подпись]</i>	06.18				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Стол оператора угловой 45° СОУ6.000 942W Ширина 942мм; 730H Высота 730мм; 1016D Глубина 1016мм. 1RDFAN Вентилятор с фильтром 1 шт. 6SOC Панель распределения питания на 6 потребит. 1 ввод 1SHL Стационарная полка для установки оборудования 1 шт. 1FDL Лицевая дверь с замком 1 шт. 1RDL Задняя дверь с замком 1 шт. MS Монтажный набор для соединения столов 1 комплект. Изготовитель АО «Завод САМ»	КИЛС 45 — 942W/730H/1016D- 1RDFAN/6SOC/1SHL/1FDL/ 1RDL/MS с вентилятором			шт.	1	125	Для замены стола стола №6 по письму ЯНОС- ПХП №121-3264 от 13.06.2014
	ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА							
QFЩПМ	Автоматический выключатель, 2-х полюсный, Ином.=6А, характеристика С, фирма «ABB» Место установки: шкаф UPS	S 202-C6			шт.	1		
QF1... QF20	Автоматический выключатель, 2-х полюсный, Ином.=1А, характеристика С, фирма «ABB» Место установки: Щиток ЩПМ	S 202-C1			шт.	20		
Шина РЕ	Шина нулевая на угловых изоляторах, желтого цвета, 16 отверстий. Изготовитель: «ИЭК» Место установки: Щиток ЩПМ	ШНИ-6х9-16-У2-3 ИЭК	Артикул YNN10-69- 16C2-K05		шт.	1		
QF21, QF23	Автоматический выключатель, 2-х полюсный, Ином.=10А, характеристика С, фирма «ABB» Место установки: Щит №1 (Шкаф питания)	S 202-C10			шт.	2		
QF22, QF24	Автоматический выключатель, 2-х полюсный, Ином.=3А, характеристика С, фирма «ABB» Место установки: Щит №1 (Шкаф питания)	S 202-C3			шт.	2		
	2-х полюсная шина, разрезаемая, 10мм ² , фирма "ABB"	PS2/58			шт.	2		
	Торцевая заглушка на двухполюсную шину, фирма "ABB"	PS-END			шт.	6		

Инов. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. Инов. №	

Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

18505-ATX1.CO

Лист

2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести, напряжением до 6Кв:	ВВГнг(A)-LS ТУ 16.К71-310-2001						
	3x2,5				м	50		
	Кабель передачи данных производства, гибкий, с кручеными медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката, с общей медной экранирующей оплеткой, в оболочке из самозатухающего и трудновоспламеняющегося ПВХ пластиката, HELUKABEL:	F-CY-JZ 4G0,75	16346					
	4x0,75				м	22		
	Неэкранированный кабель связи, 4 пары по 2 жилы, диаметр жилы 0,51мм, в безгалогенной оболочке с низким дымовыделением, для прокладки внутри помещений	UTP, кат.5Е, 4x2/24, LSZH			м	50		
	Провод пониженной пожарной опасности с изоляцией из ПВХ пластиката повышенной гибкости для прокладки открыто:	ПуГВнг(A)-LS ТУ 16-705.502-2011						
	сеч. 0,75мм ²				м	5		
	сеч. 1,5мм ²				м	12		
	сеч. 2,5мм ²				м	4		
	3.-Ж. сеч. 10мм ²				м	20		
МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
Серийные изделия								
	Вилка RJ45, кат. 5е Panduit. - 50 шт. в упаковке.		MP588-L		Упак.	1		

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

18505-ATX1.CO

Лист
3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	DIN-рейка 35x7,5 мм, длина 2м		арт. 210-112		шт.	1		
	DIN-рейка 35x15x2,3 мм, длина 2м		арт. 210-118		шт.	1		
	Концевая защелка для TS35, ширина 10 мм,		арт. 249-117		шт.	6		
	Проходная клемма на 2 проводника, фирма «WAGO»		арт. 280-901		шт.	8		
	Клемма защитного проводника на 2 проводника PE, фирма «WAGO»		арт. 280-907		шт.	4		
	Концевая пластина для клемм на 2 проводника, фирма «WAGO»		арт. 280-308		шт.	1		
	Короб пластиковый DKC, перфорированный, с крышкой, серый, 40x60, длина 2м,		код 00107RL		шт.	2		
	Сальник для ввода кабеля, диаметр кабеля 9-13мм, фирма "ИЭК",	PG16	арт. YSA20-14-16-54-41		шт.	3		
	Сальник для ввода кабеля, диаметр кабеля 15-18, фирма "ИЭК",	PG21	арт. YSA20-18-21-54-41		шт.	3		
	Кабель-канал 100x60 "ЭЛЕКОР", фирма "ИЭК," длина 2 м		арт.: СКК10-100-060-1-K01		шт.	2		Для опуска из общего короба к щитку ЩПМ и шкафу ШСОИ
	Оконцеватель на провод сечением 0,75мм ² , фирма «WAGO»		арт. 216-202		шт.	10		
	Оконцеватель на провод сечением 1,5мм ² , фирма «WAGO»		арт. 216-204		шт.	26		
	Оконцеватель на провод сечением 2,5мм ² , фирма «WAGO»		арт. 216-206		шт.	10		
	Оконцеватель на провод сечением 10мм ² , фирма «WAGO»		арт. 216-209		шт.	6		
	Маркировка проводников (30x4), для жил d=1,9-3,1мм, на пластине 12 табличек, Phoenix Contact	UC-WMC 3.1	арт. 819631		пластина	10		
	Маркировка для кабелей (44x15), на пластине 4 таблички, Phoenix Contact	UC-WMTB	арт. 828376		пластина	3		
	ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
	Открытие/закрытие крышек коробов СП100 на высоте до 5 метров				м	25		

Взам. Инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

18505-ATX1.CO

Лист
4



Примечания:


- Общий вид шкафа см. документ 197242-18505-АТХ-33И.ВО.
- Схему электрическую шкафа ЩСОИ см. документ 197242-18505-АТХ-33И.ЭЗ.
- Схема выполнена на основе документов 197242-18505-АТХ.4 и 197242-18505-33И.ЭЗ проекта фирмы Эмерсон.
- Шину заземления шкафа ЩСОИ подсоединить к существующему контуру заземления.

						18505-АТХ1			
						ОАО "Славнефть-ЯНОС"			
						Производство масел и парафинов.			
						Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Оснащение резервуаров системами измерения массы (р.474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, E-18, E-26)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Морозов		<i>[Signature]</i>	06.18		Р	2	
Проверил		Бабкин		<i>[Signature]</i>	06.18				
Н.контр.		Калинина		<i>[Signature]</i>	06.18				
Нач.отд.		Галанин		<i>[Signature]</i>	06.18				
						Схема подключения проводов шкафа ЩСОИ			

Согласовано	Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Изм. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№		

Дата	
Подпись	
Фамилия	
Должность	

Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	




Примечания:

1. Общий вид стола и схему электрическую см. документацию на стол фирмы «Yokogawa Electric».
2. Схема выполнена на основе документа 197242-18505-33И.ЭЗ проекта фирмы Эмерсон.
3. Кабель А7рез. в столе уложить так, чтобы была возможность подключения к устройству Dell Wyse 3040.
4. Шину заземления шкафа стола подсоединить к существующему контуру заземления.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Морозов		<i>[Signature]</i>	06.18
Проверил		Бабкин		<i>[Signature]</i>	06.18
Н.контр.		Калинина		<i>[Signature]</i>	06.18
Нач.отд.		Галанин		<i>[Signature]</i>	06.18

18505-АТХ1		
ОАО "Славнефть-ЯНОС" Производство масел и парафинов.		
Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел		
Оснащение резервуаров системами измерения массы (р.474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)	Стадия	Лист
	Р	3
Схема подключения проводок АРМ		

Согласовано		Дата
Должность	Подпись	
Фамилия		
Взам. инв. №	Взам. инв. №	
Подп. и дата		
Инв. № подл.		



Щиток питания системы измерения массы ЩПМ, 18505-АТХ1.ЩПМ, лист 2


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Стандартные изделия		
1	QFЩПМ	Автоматический выключатель S202-C6, Iном.=6А, 2-полюсный, "ABB"	1	
		Монтажные материалы		
		Провод ПугВнг(A)-LS 1x2,5 мм2	2м	

Примечания:

- Общий вид и схему электрическую шкафа UPS см. проект III-14457.
- Жилу РЕ кабеля ЩПМ-р подключить к шине заземления шкафа РЕ.

18505-АТХ1.ЩПМ					
ОАО "Славнефть-ЯНОС"					
Производство масел и парафинов.					
Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Морозов			<i>[Signature]</i>	06.18
Проверил	Бабкин			<i>[Signature]</i>	06.18
Н.контр.	Калинина			<i>[Signature]</i>	06.18
Нач.отд.	Галанин			<i>[Signature]</i>	06.18
				Оснащение резервуаров системами измерения массы (р.474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)	
				Схема подключения проводов в шкафу UPS	
			Стадия	Лист	Листов
			Р	4	
				ПРОМХИМПРОЕКТ ПХП ПРОМХИМПРОЕКТ	

Вид на внутренние плоскости
М 1:5



Примечания:

1. Шкаф заземлить на контур заземления РУ-0,4 кВ проводом 10мм².
2. Ввод кабелей в шкаф - сверху.
3. Размер монтажной панели 580х440мм.


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Стандартные изделия		
1		Щит с монтажной панелью, ЩМП-3-1 36 УХЛЗ, "ИЭК", арт.УКМ41-03-31	1	
2	QF1...QF20	Автоматический выключатель S202-C1, Iном.=1А, 2-полюсный, "ABB"	20	
		2-х полюсная шина, разрезаемая, 10мм ² , PS2/58, "ABB"	1	
		Торцевая заглушка на двухполюсную шину, PS-END, "ABB"	4	
		Концевая защелка для TS35, ширина 10 мм, арт.249-117, WAGO	4	
3	Шина РЕ	Шина нулевая на угловых изоляторах ШНИ-6х9-16-У2-3 ИЭК	1	
4		Короб пластиковый ДКС, перфорированный, с крышкой, серый, 40х60, длина 2м, код 00107RL	2	
5		Рейка DIN, 35х7,5х1, длина 2м, WAGO, арт. 210-112	1	
		Сальник для ввода кабеля, PG21, "ИЭК", dкаб=15-18мм, арт.YSA20-18-21-54-41	3	
		Сальник для ввода кабеля, PG16, "ИЭК", dкаб=9-13мм, арт.YSA20-14-16-54-41	3	
		Монтажные материалы		
		Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 мм ²	2м	

Согласовано


Должность	Фамилия	Подпись	Дата

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						18505-АТХ1.ЩПМ		
						ОАО "Славнефть-ЯНОС" Производство масел и парафинов.		
						Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Оснащение резервуаров системами измерения массы (р.474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)		
Разраб.	Морозов			<i>[Signature]</i>	06.18			
Проверил	Бабкин			<i>[Signature]</i>	06.18			
Н.контр.	Калинина			<i>[Signature]</i>	06.18			
Нач.отд.	Галанин			<i>[Signature]</i>	06.18	Щиток питания системы измерения массы. Общий вид и МКС		
						Стадия	Лист	Листов
						Р	1	3
						ПРОМХИМПРОЕКТ ПХП ПРОМХИМПРОЕКТ		



QF11, лист 3



- Примечания:
1. Все металлические элементы шкафа должны быть заземлены на шину заземления РЕ.
 2. Жилы РЕ кабелей подключить к шине заземления РЕ.
 3. Шину заземления щитка РЕ подсоединить к существующему контуру заземления.


Щиток питания системы измерения массы

18505-АТХ1.ЩПМ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Лист

2



Примечания:

1. Все металлические элементы шкафа должны быть заземлены на шину заземления PE (л.2).
2. Жилы PE кабелей подключить к шине заземления PE.
3. Шину заземления щитка PE подсоединить к существующему контуру заземления.

Щиток питания системы измерения массы

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

18505-ATX1.ЩПМ

Лист

3

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					
1		Все			4	VI-11702-ОЧ	Акт N 30 от 17.06.97		
		1,4,8,9			12	VI-11702-4			
		1,4-9			13	VI-11702-5			
		1,4,8,9			12	VI-11702-6			
		1,4,8,9			12	VI-11702-8			
		1,4-8			12	VI-11702-9			
		2			10	VI-11702-10			
		1,4,8,9			12	VI-11702-13			
		1,4-6, 8,9			13	VI-11702-14			
		1,4,8,9			12	VI-11702-15			
		1,4,8,9			12	VI-11702-16			
		1,4-8			11	VI-11702-17			
	1,4-8			12	VI-11702-41				
2		Все			4	VI-11702-ОЧ	Заявка от 12.04.99г.		
		Все		11	10	VI-11702-18			
		1			1	VI-11702-20			
		Все			2	VI-11702-КЖ2			
		1,2			3	VI-11702-43			
3		Все			3	VI-11702-ОЧ	Служебная записка .вх.22/13 от 29.09.2000		
		1		10-12	9	VI-11702-4			
		1		10-13	9	VI-11702-5			
		1		10-12	9	VI-11702-6			
		1		10-13	9	VI-11702-8			
		1		10-12	9	VI-11702-9			
		1		9,10	8	VI-11702-10			
		1		10-13	9	VI-11702-13			
		1		10-13	9	VI-11702-14			
		1		10-12	9	VI-11702-15			
		1		10-12	9	VI-11702-16			
		1		9-11	8	VI-11702-17			
		1		9,10	8	VI-11702-18			
		1		6-9	5	VI-11702-31			
		1		6-9	5	VI-11702-33			
		1		11-13	10	VI-11702-34			
				Все	0	VI-11702-36			
				Все	0	VI-11702-37			
		Все			2	VI-11702-38			
		1		9-12	8	VI-11702-41			
	Все			44	VI-11702-44				
			Все	32	VI-11702-45				

Привязан к
 18505-АТХ I
В. Коляда
 18.06.06

17		1,5	282-18	<i>В. Коляда</i>	06.18	VI- 11702- ТИ			
16		1,5	088-18	<i>В. Коляда</i>	06.18	Производство масел и парафинов КМ-2 Диспетчерский пункт т.288/106 ОЗХ комплекса КМ-2 тит.30			
15		1,5	814-12		11.12				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Система автоматизации установки	Стадия	Лист	Листов
						Р	1	5	
ГИП		Казаков				Таблица регистрации изменений	ОАО «Славнефть-ЯНОС» ПРО		
Нач. сектора		Воронина							
Проверил		Шакиров							
Разработал		Коляда							

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					
15	1,2,3				3	VI-11702-0Ч	ТЗ №КМ-962 и проект 17615-30-АТХ2.3, АТХ2.3.1 «Проектирование узлов учета сырья, реагентов и полуфабрикатов» (II этап)	Галанин В.Л. 11.2012	
	1		45-51		51	VI-11702-44			
	1,2				3	VI-11702-47			
	1,2,3				3	VI-11702-48			
	1,5				5	VI-11702-49			
	1,3				4	VI-11702-51			
	1,2				3	VI-11702-65			
16	1,2				3	VI-11702-0Ч	ТЗ №8-1 и проект 0118-(8-1)-288/10Б-АТХ «Утепление здания и модернизация системы управления отоплением. Титул № 288/10Б.»	Ситнев 06.2018	
	1,18,32 33,34, 40,44				51	VI-11702-44			
	1,4				4	VI-11702-52			
	1,3,5				5	VI-11702-54			
17	1-3				3	VI-11702-0Ч	Задание на проектирование № КМ-1075, проект 18504-АТХ «Оснащение резервуаров системами измерения массы»	Морозов 06.2018	
	1,5,6,9				9	VI-11702-14			
	1,16, 35				51	VI-11702-44			
	1-3		5		5	VI-11702-51			
	1,5				10	VI-11702-56			
	1,7				7	VI-11702-57			
1,2				3	VI-11702-65				

Привязан *к*
18505-АТХ1
В.Л. Морозов
28.06.2018

17			282-18	<i>В.Л.</i>	06.18	VI-11702-ТИ	Лист
16			088-18	<i>В.Л.</i>	06.18		5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примеч.
1	VI-11702-ОЧ	Опись чертежей	3	Изм.1-17
2	VI-11702-ТИ	Таблица регистрации изменений	45	Изм.1-17
3	VI-11702-ПЗ	Пояснительная записка	1	
4	VI-11702-СО	Спецификация оборудования	7	Изм.4,10
5	VI-11702-СО2	Спецификация оборудования	8	Изм.5
<u>Узел управления задвижками тит.288/18</u>				
6	VI-11702-2	Принципиальная сема управления эл.приводной задвижкой тит.47/2,53/3,56	1	
7	VI-11702-3	Принципиальная схема бесперебойного питания панелей автоматики с Р-130	1	
8	VI-11702-4	Панель № 1. Общий вид и МКС	9	Изм.1,3
9	VI-11702-5	Панель № 2. Общий вид и МКС	9	Изм.1,3
10	VI-11702-6	Панель № 3. Общий вид и МКС	9	Изм.1,3
11	VI-11702-7	Панель № 4. Общий вид и МКС	5	
12	VI-11702-8	Панель № 5. Общий вид и МКС	9	Изм.1,3
13	VI-11702-9	Панель № 6. Общий вид и МКС	9	Изм.1,3
14	VI-11702-10	Щит № 7. Общий вид и МКС	8	Изм.1,3,6
15	VI-11702-КЖ1	Кабельный журнал	2	
<u>Установка смешения масел тит.48</u>				
16	VI-11702-11	Принципиальная сема управления эл.приводной задвижкой	1	
17	VI-11702-12	Панель № 1. Общий вид и МКС	4	
18	VI-11702-13	Щит № 2. Общий вид и МКС	3	Изм.13
19	VI-11702-14	Щит № 3. Общий вид и МКС	9	Изм.13,17
20	VI-11702-15	Щит № 4. Общий вид и МКС	9	Изм.13

18.505-АТХ-1
 28.06.2018
 Шифр 2018

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
		1-3	282-18	<i>Олеф</i>	06.18	VI- 11702- ОЧ			
		1,2	088-18		06.18	Производство масел и парафинов КМ-2 Диспетчерский пункт т.288/106 ОЗХ комплекса КМ-2 тит.30			
		1,2	844-12		11.12				
						Система автоматизации установки	Стадия	Лист	Листов
						Опись чертежей	РП	1	3
						ОАО «Славнефть-ЯНОС» ПРО			
ГИП		Казаков							
Нач. сектора		Воронина							
Проверил		Шакиров							
Разработал		Коляда							

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примеч.
21	VI-11702-16	Щит № 5. Общий вид и МКС	9	Изм.13
22	VI-11702-17	Щит № 6. Общий вид и МКС	8	Изм.1,3,5,6
23	VI-11702-18	Панель № 7. Общий вид и МКС	8	Изм.2,3,5
24	VI-11702-19	Принципиальная схема бесперебойного питания панелей автоматики с Р-130	1	
25	VI-11702-20	Принципиальная схема сигнализации аварийных уровней в парках присадок масел <i>привязан к</i>	2	Изм.2
26	VI-11702-КЖ2	Кабельный журнал <i>18505-АТК1</i>	6	
27	VI-11702-КЖ6	Кабельный журнал <i>Валерий Морозов</i>	1	Изм.5
		<u>Операторная налива тит.54/2</u> <i>06 2018</i>		
28	VI-11702-39	Принципиальная схема бесперебойного питания панелей автоматики с Р-130	1	
29	VI-11702-40	Щит № 1. Общий вид и МКС	6	Изм.11
30	VI-11702-41	Щит № 1. Общий вид и МКС (Р-130)	8	Изм.1,3
31	VI-11702-КЖ4	Кабельный журнал	1	
		<u>Диспетчерский пункт тит.288/10</u>		
32	VI-11702-38	Таблица исходных данных по резервуарам для монтажа весомеров.	2	Изм.3
33	VI-11702-44	Таблицы программирования Р-130, МТЛ.	4 51	Изм.13-16, 17
34	VI-11702-44.1	Перечень технологических параметров, передаваемых в информационную систему предприятия	3	Изм.8
35	VI-11702-47	Операторная. План расположения оборудования и проводок.	3	Изм.5,8, 15
36	VI-11702-48	Структурная схема управления	3	Изм.8,10,15
37	VI-11702-49	Схема внешних подключений к ПЭВМ№1	5	Изм.6,8,10, 15
38	VI-11702-49.1	Схема внешних подключений ПЭВМ№1,2,3 к сети Ethernet.	1	Изм.8
39	VI-11702-51	Щит № 1. (Шкаф питания) Общий вид и МКС.	4 5	Изм.6,8,15, 17
40	VI-11702-52	Щит №2. (МТЛ) Общий вид и МКС	4	Изм.5,10,16
41	VI-11702-53	Щит №3.(Р-130) Общий вид и МКС	5	Изм.5,6
42	VI-11702-54	Щит №4. (Р-130) Общий вид и МКС	5	Изм.5,14,16
43	VI-11702-55	Щит №5. (Р-130) Общий вид и МКС	6	Изм.5,10
43	VI-11702-56	Щит №6. (Р-130) Общий вид и МКС	10	Изм.5,6,10, 17

17			282-18	<i>Валерий Морозов</i>	06.18	VI-11702-ОЧ	Лист
16			088-18	<i>Валерий Морозов</i>	06.18		2
Изм.	Код.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примеч.
44	VI-11702-57	Щит №7. Общий вид и МКС (Схема аварийных уровней)	7	Изм.5,6, 17
45	VI-11702-58	Щит №14. Общий вид и МКС (22БП-36)	4	Изм.5
46	VI-11702-59	Щит №13. Общий вид и МКС (ДИД №1)	4	Изм.5
47	VI-11702-60	Щит №12. Общий вид и МКС (ДИД №2)	3	Изм.5
48	VI-11702-61	Щит №11. Общий вид и МКС (Пневмопитание)	3	Изм.5
49	VI-11702-62	Контроль температуры масла в парках тит.47/2, 53/3,4, 56. План расположения оборудования и проводок.	5	Изм.5
50	VI-11702-63	Контроль температуры масла в парках тит.47/2, 53/3,4, 56. Схема внешних подключений	13	Изм.5
51	VI-11702-64	Принципиальная схема сигнализации аварийных уровней в парках тит.47/2, 53/3,4, 56	3	Изм.5,6
52	VI-11702-65	Принципиальная схема электропитания.	3	Изм.5,8,15, 17
53	VI-11702-СО8	Заказная спецификация оборудования и материалов. Предварительная	1	Изм.8
54	VI-11702-КЖ5	Кабельный журнал	7	Изм.6
55	VI-11702-КЖ8	Кабельный журнал	1	Изм.8
56	VI-11702-ДР8	Демонтажные работы	1	Изм.8
57	VI-11702-ДР10	Демонтажные работы	1	Изм.10
		<u>Повторно применяемые чертежи.</u>		
1	III-15831-ЭМ	Изменение схемы обвязки насосной тит. 54/2 и прокладка дополнительных трубопроводов для налива товарных масел в автомашины		

Привязан к
18505-АТХІ
Алексей Морозов
28 06 2018г.

17			282-18	<i>Алексей</i>	06.18	VI-11702-ОЧ	Лист
16			088-18		06.18		3
Изм.	Код.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол	Примечание
		<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>		
1		Панельный щит с каркасом ЩПК 600x600x2200	1	
		<u>ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ</u>		
2		БЛОК КОНТРОЛЛЕРА БК-1		
	C1,C2	РЕМИКОНТА Р-130 Модель М73	2	
3	G1,G2	БЛОК ПИТАНИЯ БП-1	2	
4	A1,B1,A2,B2	КЛЕММНО-БЛОЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ	4	
5	K1-K33	ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ КБС-2		
		РП-21 003 =24в	33	
6	QF1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		
		АП-50 ЗМТ 2А	1	
7	QF2	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		
		АП-50 ЗМТ 4А	1	
8	SA1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛ.БЫТОВОЙ		
		НАРУЖНОГО МОНТАЖА 250в,10А	1	
9	TV	ТР-Р ОСО-025-У3 220/24в 1		
10	ХТ1,ХТ2,ХТ3	БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ-10	11	
11	HL	Лампа накаливания 220в 100вт	1	
12	X1	Розетка УЧ 220в	1	
13	V	Д242А	4	
14	R	МЛТ 2вт 200ом	1	
15	C	Конденсаторная батарея К52-2 50в 200мкф	5	
16	G1.1,G2.1	КЛЕММНО-БЛОЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ КБС-1	2	
		<u>Материалы</u>		
17		Провод МГШВ 1x0,5	300м	
18		Провод МГШВ 1x1,5	10м	


Изм.17 (к 18505): внесены изменения в л.1,5,6,9

17.1


						VI-11702-14				
17	1		282-18	<i>Архипов</i>	06.18	Диспетчерский пункт т.288/106 ОЗХ комплекса КМ-2 т.30				
13		1,5-7,9	330-10		08.10					
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Нач.ПКО	Кукол					Установка смешения масел Управление электроприводными задвижками тит.48		Стад	лист	листов
Проверил	Куницын							Р	1	9
Зам.нач.	Воронина					Щит N3 ОБЩИЙ ВИД и МКС		ОАО "Славнефть-ЯНОС" ПРО		
Нач.лаб.	Поляков									
Нач.сект.	Архипов									
Разраб.	Коляда									

Морозов

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВХОДНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ




Наименование сигнала	Провод	поз. КБС-2	
		конт	поз Р-130 Гр.А конт
Сигнализация положения E-9 E-10 E-11 E-12	з.N267	267-17	A1/1 1
	з.N268	268-17	A1/2 2
	з.N269	269-17	A1/3 3
	з.N270	270-17	A1/4 4
	з.N271	271-17	A1/5 5
	з.N272	272-17	A1/6 6
	з.N273	273-17	A1/7 7
	з.N274	274-17	A1/8 8
Аварийное состояние E-9 E-10 E-11 E-12	з.N267	267-19	A1/9 9
	з.N268	268-19	A1/10 10
	з.N269	269-19	A1/11 11
	з.N270	270-19	A1/12 12
	з.N271	271-19	A1/13 13
	з.N272	272-19	A1/14 14
	з.N273	273-19	A1/15 15
	з.N274	274-19	A1/16 16




Наименование сигнала	Провод	поз. КБС-2	
		конт	поз Р-130 Гр.А конт
Сигнализация положения E-13 E-14	з.N275	275-17	A2/1 1
	з.N276	276-17	A2/2 2
	з.N277	277-17	A2/3 3
	з.N278	278-17	A2/4 4
	Контроль ТУ вкл	33	A2/5 5
	Контроль ТУ откл	34	A2/6 6
Аварийное состояние E-13 E-14	з.N275	275-19	A2/9 9
	з.N276	276-19	A2/10 10
	з.N277	277-19	A2/11 11
	з.N278	278-19	A2/12 12
			A2/13 13
			A2/14 14
			A2/15 15
	Э/о шкаф 9001	9001-2	A2/16 16

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ВЫХОДНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ




поз.Р-130	поз КБС-2	Провод	Реле	Наименован. сигнала	
				Гр.Б конт	Гр.А конт
1	B1/1	1	K1	откр	E-9
2	B1/2	2	K2	закр	з.N267
3	B1/3	3	K3	откр	E-9
4	B1/4	4	K4	закр	з.N268
5	B1/5	5	K5	откр	E-10
6	B1/6	6	K6	закр	з.N269
7	B1/7	7	K7	откр	E-10
8	B1/8	8	K8	закр	з.N270
9	B1/9	9	K9	откр	E-11
10	B1/10	10	K10	закр	з.N271
11	B1/11	11	K11	откр	E-11
12	B1/12	12	K12	закр	з.N272
13	B1/13	13	K13	откр	E-12
14	B1/14	14	K14	закр	з.N273
15	B1/15	15	K15	откр	E-12
16	B1/16	16	K16	закр	з.N274



поз.Р-130	поз КБС-2	Провод	Реле	Наименован. сигнала	
				Гр.Б конт	Гр.А конт
1	B2/1	17	K17	откр	E-13
2	B2/2	18	K18	закр	з.N275
3	B2/3	19	K19	откр	E-13
4	B2/4	20	K20	закр	з.N276
5	B2/5	21	K21	откр	E-14
6	B2/6	22	K22	закр	з.N277
7	B2/7	23	K23	откр	E-14
8	B2/8	24	K24	закр	з.N278
9	B2/9	25	K25		
10	B2/10	26	K26		
11	B2/11	27	K27		
12	B2/12	28	K28		
13	B2/13	29	K29	Разрешение подачи питания на Р-130 N 10301-10304 см. VI-11702-14 л.4	
14	B2/14	30	K30		
15	B2/15	31	K31		
16	B2/16	32	K32		

17



см VI-11702-14 л.5,6,9

ПРИМЕЧАНИЕ:- При кодировании сигнала положения задвижки замкнутый контакт реле РЗ соответствует сигналу "задвижка открыта", разомкнутый - "задвижка закрыта"

- в маркировке проводов, идущих в схемы управления задвижками указывать xxx-номер задвижки

Привязан к
18505-АТХР
Belief
18.06.18


Щит №3

17	1	282-18	06.18
13	4	330-10	08.10
Изм	Код.уч	Лист	Подп.

VI - 11702 - 14

Лист

5



Примечание: -XT1,XT2,XT3 - Клемники см. VI - 11702-14 л.9

ПРОВЕРКА
к
18.505-АТХ.1
В.И.И.И.И.И.И.
06.06.2018

Щит №3

17	1	282-18	06.18
13	2	330-10	08.10
Изм.	Колуч	Лист	Масш.
			Дата

VI - 11702 - 14

Лист 6

Масштаб

Привязан к
 18505-АТХ1
 Алексей Морозов
 « 28 » 06 2018 г.

Изм. 16 - изменения внесены в листы 1, 18, 32, 33, 34, 40, 44.

Изм.17 (к 18505): внесены изменения в л.1,16,35.

						VI-11702-44		
17			282-18	<i>Алексей Морозов</i>	06.18	Производство масел и парафинов КМ-2 Диспетчерский пункт т.288/106 ОЗХ комплекса КМ-2 тит.30		
16			088-18	<i>Алексей Морозов</i>	06.18			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Система автоматизации установки		
						Р	1	51
ГИП	Казаков					ОАО «Славнефть-ЯНОС» ПРО		
Нач. сектора	Воронина							
Проверил	Шакиров							
Разработал	Коляда							
						Таблицы программирования		

С2		10304		УСО 73		Модель 02		Щит № 3 т.48			
Группа А дискретные входы											
Имя	Шифр позиц	Наименование позиции	Вх	Вх. сигнал	Знач	Алг	Вых	Текст	Сигн	Свтд	Прим
NBA	275-3,4	Состояние задвижки № 275 на закачке в емкость Е-13	1	Открыта	1	06	01	ЗАКР ОТКР	2	1 9	
NBA	276-3,4	Состояние задвижки № 276 на откачке из емкости Е-13	2	Открыта	1	06	02	ЗАКР ОТКР	2	2 10	Изм. 13
NBA	277-3,4	Состояние задвижки № 277 на закачке в емкость Е-14	3	Открыта	1	06	03	ЗАКР ОТКР	2	3 11	
NBA	278-3,4	Состояние задвижки № 278 на откачке из емкости Е-14	4	Открыта	1	06	04	ЗАКР ОТКР	2	4 12	Изм. 13
			5								
			6								
			7								
			8								
NBA	275-5	Авария задвижки № 275 на емкости Е-13	9	Авария	1	59	01	НОРМ АВАР	1	17	
NBA	276-5	Авария задвижки № 276 на емкости Е-13	10	Авария	1	59	02	НОРМ АВАР	1	18	Изм. 13
NBA	277-5	Авария задвижки № 277 на емкости Е-14	11	Авария	1	59	03	НОРМ АВАР	1	19	
NBA	278-5	Авария задвижки № 278 на емкости Е-14	12	Авария	1	59	04	НОРМ АВАР	1	20	Изм. 13
			13								
			14								
			15								
XA	9001	Неисправн. электрообогр. шкаф 9001, ТП-190	16	Неисправность	0	59	08	Неиспр Норма	0	24	Изм. 17
Группа Б дискретные выходы											
Имя	Шифр позиц	Назначение	Вых	Сигнал	Знач	Алг	Вх	Текст	Знач	Прим	
HS	275-1	Открыть задвижку № 275 на закачке в емкость Е-13	1	Открыть	1	18	01	ЗАКР ОТКР	2		
HS	275-2	Заккрыть задвижку № 275 на закачке в емкость Е-13	2	Заккрыть	1	29	04				
HS	276-1	Открыть задвижку № 276 на откачке из емкости Е-13	3	Открыть	1	18	03	ЗАКР ОТКР	2	Изм.13	
HS	276-2	Заккрыть задвижку № 276 на откачке из емкости Е-13	4	Заккрыть	1	30	04			Изм.13	
HS	277-1	Открыть задвижку № 277 на закачке в емкость Е-14	5	Открыть	1	18	05	ЗАКР ОТКР	2		
HS	277-2	Заккрыть задвижку № 277 на закачке в емкость Е-14	6	Заккрыть	1	31	04				
HS	278-1	Открыть задвижку № 278 на откачке из емкости Е-14	7	Открыть	1	18	07	ЗАКР ОТКР	2	Изм.13	
HS	278-2	Заккрыть задвижку № 278 на откачке из емкости Е-14	8	Заккрыть	1	32	04			Изм.13	
			9								
			10								
			11								
			12								
NBA	KT1	Реле времени (Разрешение подачи напряж.=24в)	13	Есть	1	51	13			Не в базу	
NBA	K30	Промежут.реле (Разрешение подачи напряж.=24в)	14	Нет	0	51	14			Не в базу	
NBA	K31	Промежут.реле (Разрешение подачи напряж.=24в)	15	Есть	1	51	15			Не в базу	
			16								
17	1	282-18			06.18	VI-11702-44 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Привязан к 18 505 - АТХ I <i>Р. Леф</i> <i>Леф Лефев</i> « 28 _____ 06 _____ 2008 г. </div>					Лист
13		330-10		08.10	16						
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата						

Морозов

С1		10605	УСО 77		Модель 02			т.288/106 Щит №6			
Группа А дискретные входы											
Имя	Шифр позиц	Наименование позиции	Вх	Вх. сигнал	Знач	Алг	Вых	Текст	Сигн	Показ	СвТД
LA	427	Аварийный уровень в резервуаре № 427	1	Нет	1	78	01	НЕТ ЕСТЬ	1		1
LA	428	Аварийный уровень в резервуаре № 428	2	Нет	1	78	02	НЕТ ЕСТЬ	1		2
LA	429	Аварийный уровень в резервуаре № 429	3	Нет	1	78	03	НЕТ ЕСТЬ	1		3
LA	430	Аварийный уровень в резервуаре № 430	4	Нет	1	78	04	НЕТ ЕСТЬ	1		4
LA	431	Аварийный уровень в резервуаре № 431	5	Нет	1	78	05	НЕТ ЕСТЬ	1		5
LA	432	Аварийный уровень в резервуаре № 432	6	Нет	1	78	06	НЕТ ЕСТЬ	1		6
LA	433	Аварийный уровень в резервуаре № 433	7	Нет	1	78	07	НЕТ ЕСТЬ	1		7
LA	434	Аварийный уровень в резервуаре № 434	8	Нет	1	78	08	НЕТ ЕСТЬ	1		8
LA	435	Аварийный уровень в резервуаре № 435	9	Нет	1	78	09	НЕТ ЕСТЬ	1		9
LA	436	Аварийный уровень в резервуаре № 436	10	Нет	1	78	10	НЕТ ЕСТЬ	1		10
LA	457	Аварийный уровень в резервуаре № 457	11	Нет	1	78	11	НЕТ ЕСТЬ	1		11
LA	458	Аварийный уровень в резервуаре № 458	12	Нет	1	78	12	НЕТ ЕСТЬ	1		12
NBA	KM2	Состояние внешнего бай-паса	13	Выкл	0	78	13	Выкл Вкл	1		13
TA	9002	Превышение температуры в шкафу ШСОИ	14	Есть	0	78	14	Есть Нет	0	Изм.17	14
			15								
			16								
Группа Б дискретные входы											
Имя	Шифр позиц	Наименование позиции	Вх	Вх. сигнал	Знач	Алг	Вых	Текст	Сигн	Показ	СвТД
LA	459	Аварийный уровень в резервуаре № 459	1	Нет	1	79	01	НЕТ ЕСТЬ	1		17
LA	460	Аварийный уровень в резервуаре № 460	2	Нет	1	79	02	НЕТ ЕСТЬ	1		18
LA	461	Аварийный уровень в резервуаре № 461	3	Нет	1	79	03	НЕТ ЕСТЬ	1		19
LA	462	Аварийный уровень в резервуаре № 462	4	Нет	1	79	04	НЕТ ЕСТЬ	1		20
LA	463	Аварийный уровень в резервуаре № 463	5	Нет	1	79	05	НЕТ ЕСТЬ	1		21
LA	464	Аварийный уровень в резервуаре № 464	6	Нет	1	79	06	НЕТ ЕСТЬ	1		22
LA	465	Аварийный уровень в резервуаре № 465	7	Нет	1	79	07	НЕТ ЕСТЬ	1		23
LA	466	Аварийный уровень в резервуаре № 466	8	Нет	1	79	08	НЕТ ЕСТЬ	1		24
LA	467	Аварийный уровень в резервуаре № 467	9	Нет	1	79	09	НЕТ ЕСТЬ	1		25
LA	468	Аварийный уровень в резервуаре № 468	10	Нет	1	79	10	НЕТ ЕСТЬ	1		26
LA	451	Аварийный уровень в резервуаре № 451	11	Нет	1	79	11	НЕТ ЕСТЬ	1		27
LA	452	Аварийный уровень в резервуаре № 452	12	Нет	1	79	12	НЕТ ЕСТЬ	1		28
NBA	UPS-3	Повреждение сети	13	Нет	0	79	13	НЕТ ЕСТЬ	1		29
NBA	UPS-5	Слабая батарея	14	Норма	0	79	15	Норма Авария	0 1		30
			15								
			16								

17	1		282-18	<i>Алекс</i>	06.18						Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата						35

« 28 » 06 2018
 К 18505-АТХ 1
Алекс
 VI - 11702 - 44

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Стандартные изделия		
1		Шкаф ЩШ_ПД 2200x600x600	1	
2	QS1	Разрыватель ОТ 40 Е3	1	
3	QF1-QF16	Автоматический выключатель 2-х полюсный АBB S252 С3 In=3А код EF 552 3	16	
4	QF17-QF18	Автоматический выключатель 2-х полюсный АBB S252 С6 In=6А код EF 080 5	2	
5	QF19-QF20	Автоматический выключатель 2-х полюсный АBB S252 С1 In=1А код EF 549 9	2	
6	XT1, XT2	Проходная клемма на 2 проводника WAGO артикул 280-901	65 +8	17.1
		Концевая пластина для клемм на 2 проводника WAGO артикул 280-308	4 +1	17.2
		Клемма защитного проводника на 2 проводника PE, WAGO, артикул 280-907	21 +4	17.3
7	U1	Преобразователь измерительный Е855/5м	1	
11	QF21, QF23	Автоматический выключатель S202-C10, Inom.=10А, 2-полюсный, "АВВ"	2	17.4
12	QF22, QF24	Автоматический выключатель S202-C3, Inom.=3А, 2-полюсный, "АВВ"	2	
		2-х полюсная шина, разрезаемая, 10мм2, PS2/58, "АВВ"	1	
		Торцевая заглушка на двухполюсную шину, PS-END, "АВВ"	2	
		Монтажные материалы		
8		Несущая рейка 35x7,5x1 артикул 210-112 L=600мм - 5шт	3 м	
9		Полоса ПП30 L=600мм - 2шт	1,2м	
10		Провод медный ПВ1 1x2,5мм	50	
13		Рейка DIN, 35x15x2,3, длина 2м, WAGO, арт. 210-118	1	17.5
		Провод ПуГВнг(А)-LS 1x1,5 мм2	12м	

Согласовано:

ТРАНСМ
 18 505-АТХ1
 28.06.2018

Изм.17 (к 18505): внесены изменения в л.1-3, л.5 - новый 17.4

Изменения внесены в л.1,3 (изм.15) 15.1 17.5

Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

17	5	282-18	06.18
15	1	814-12	11.12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.

VI - 11702-51

Цех №6. Диспетчерский пункт т. 288/106. ОЗХ комплекса КМ-2 тит.30

Нач.ПКО	Казаков
Провер.	Куницын
Зам.нач.	Лысов
Нач.лаб.	Архипов
Нач.сект.	Соловьев
Разраб.	Коляда


Система автоматизации установки

Щит № 1 (Шкаф питания)
Общий вид и МКС.


Стадия	Лист	Листов
Р	1	4 5


СЛАВНЕФТЬ
 КОМПАНИЯ
 ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ


Левая стенка Вид спереди (развернуто) Правая стенка



Вид сверху
6/М



Габаритные и установочные размеры ИП 855



Привезен к
18585-АТМ
В.А. Мокорев
20.08.18



Щит №1 (Шкаф питания)

17	2	232-18	06.18
Изм	Кол.уч	Лист	Подпись
			Дата


VI-11702 - 51

Ввод кабелей сверху из кабельного лотка.
Корпус шкафа приварить к контуру защитного заземления.


Лист 2



Привязан к
18505-АТХ1
Ведомость
№ 88
06
2018



Провод ПВВ1 1x1,5 мм



Щит №1 (Шкаф питания)

Примечание:
Шкаф 1001 по проекту 17615-30-АТХ2.3.1 на 06.2018 не установлен.
Автоматы QF17, QF18 применены для питания оборудования по другим проектам.


Лист	3
№ п/п	17
Изм.	4
Колуч.	
Лист	
№док	282-18
Подпись	<i>[Signature]</i>
Дата	06.18

VI-11702 - 51

Морозов

Лист № 3

Имя, N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
--------------	----------------	---------------



Привязан к
 18505-АТХ1
 Шкаф ШКОН
 "28" 06 2018

Щит №1 (Шкаф питания)

17	Нов	28.18	Подпись	06.18	Лист	5
Изм.	Колуч	Лист	Подок	Дата		

VI-11702 - 51

Маслово

Имя, N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
--------------	----------------	---------------

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол	Примечание
		<u>Стандартные изделия</u>		
1		Панельный щит с каркасом ЩПК 600x600x2200	1	
		<u>Прочие изделия</u>		
2	C1	Блок контроллера БК-1 ремиконта Р-130 Модель М77	1	
3	C2,C3,C4	Блок контроллера БК-1 ремиконта Р-130 Модель М73	3	
4	G1,G2,G3,G4	Блок питания БП-1	4	
5	A1,A2, B1, B2	Клеммно-блочный соединитель КБС-2	4	
6	KP1,KP2	Распред. щиток IP54 настенного монтажа с непрозрачной дверью на 8 модулей АВВ 12448	2	
7	PE	Клеммная колодка для распределительных щитков АВВ 12492	4	
8	QF1-QF4,QF5-QF8	Автомат. выключ. 2-х полюсный АВВ S252 C In=1A код EF549 9	8	
9		Шина установочн. 1р+NA SZ PSB 54N L=200 - 2шт	0,2м	
10		Концевая заглуш. для шины установочн. PSB-END3	2	
11	B5	Клеммно-блочный соединитель КБС-1	1	
12	KT1	Реле времени Allen Bradley 700-FS16B	1	
13	K21-K40	Промежуточные реле PLC-RSC-230UC/21 PHOENIX CONTACT	20	
14	K1-K20,K41-K43	Промежуточные реле PLC-RSC-24DC/21 PHOENIX CONTACT	23	
		Разделитель PLC-ATP	10	
		Штекерный мостик FBST 500-PLC GY	3	
		Штекерный мостик FBST 6-PLC GY	12	
19	XT1	Клеммник WAGO 280-901	72	
		Перемычка 1-2 WAGO 780-452	4	
		Перемычка 1-3 WAGO 780-453	1	
		Перемычка 1-4 WAGO 780-454	9	
		Концевая пластина 280-308	2	
		Стопор на рейку DIN 249-117	2	
		<u>Материалы</u>		
15		Сталь листовая 2мм ГОСТ 19904	2кг	
16		Полоса ПП30	4м	
17		Провод ПВ1 1x1,5	8м	
18		Провод ПВ3 1x1,0	130м	
		Рейка DIN	4м	

Изм. 17 (к 18505): внесены изменения в п. 1,5

17.1

						VI - 11702-56					
17	1	1,5	282-18	<i>Морозов</i>	06.18	Цех №6. Диспетчерский пункт т. 288/106. ОЗХ комплекса КМ-2 тит.30					
10		Все									
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Система автоматизации установки					
Нач.ПКО	Казаков								Стадия	Лист	Листов
Провер.	Куницын								Р	1	10
Зам.нач.	Лысов								Щит № 6. (Р-130) Общий вид и МКС.		
Нач.лаб.	Архипов										
Нач.сект.	Соловьев										
Разраб.	Коляда										

Морозов

C2/X2 л.4

A2 (КБС-2)		
Адрес	К	Адрес
278	Вх1	1
279	Вх2	2
280	Вх3	3
281	Вх4	4
282	Вх5	5
283	Вх6	6
284	Вх7	7
285	Вх8	8
286	Вх9	9
287	Вх10	10
288	Вх11	11
289	Вх12	12
290	Вх13	13
291	Вх14	14
292	Вх15	15
293	Вх16	16
294	Вх17	17
295	Вх18	18
296	Вх19	19
297	Вх20	20
298	Вх21	21
299	Вх22	22
300	Вх23	23
301	Вх24	24

C2/X3 л.4

B2 (КБС-2)		
Адрес	К	Адрес
302	Вх1	1
303	Вх2	2
304	Вх3	3
305	Вх4	4
306	Вх5	5
307	Вх6	6
308	Вх7	7
309	Вх8	8
310	Вх9	9
311	Вх10	10
312	Вх11	11
313	Вх12	12
314	Вх13	13
315	Вх14	14
316	Вх15	15
317	Вх16	16
318	Вх17	17
319	Вх18	18
320	Вх19	19
321	Вх20	20
322	Вх21	21
323	Вх22	22
324	Вх23	23
325	Вх24	24

C1/X2 л.4

A1 (КБС-2)		
Адрес	К	Адрес
251	Вх1	1
252	Вх2	2
253	Вх3	3
254	Вх4	4
255	Вх5	5
256	Вх6	6
257	Вх7	7
258	Вх8	8
259	Вх9	9
260	Вх10	10
261	Вх11	11
262	Вх12	12
263	Вх13	13
264	Вх14	14
265	Вх15	15
266	Вх16	16
267	Вх17	17
268	Вх18	18
269	Вх19	19
270	Вх20	20
271	Вх21	21
272	Вх22	22
273	Вх23	23
274	Вх24	24

C1/X3 л.4

B1 (КБС-2)		
Адрес	К	Адрес
203	Вх9	9
204	Вх10	10
205	Вх11	11
206	Вх12	12
207	Вх13	13
208	Вх14	14
209	Вх15	15
210	Вх16	16
211	Вх17	17
212	Вх18	18
213	Вх19	19
214	Вх20	20
215	Вх21	21
216	Вх22	22
217	Вх23	23
218	Вх24	24

к реле К51
VI-11702-57 л.6

к релейной сборке К28-К41, 2РКН
VI-11702-57 л.5,6

к релейной сборке К1-К13
VI-11702-57 л.4

к релейной сборке К14-К27
VI-11702-57 л.5

Цит №7, ХТ1,
VI-11702-57, л.7

17.1

C4/X2 л.4

A4 (КБС-2)		
Адрес	К	Адрес
402	Вх1	1
403	Вх2	2
404	Вх3	3
405	Вх4	4
406	Вх5	5
407	Вх6	6
408	Вх7	7
409	Вх8	8
410	Вх9	9
411	Вх10	10
412	Вх11	11
413	Вх12	12
414	Вх13	13
415	Вх14	14
416	Вх15	15
417	Вх16	16
418	Вх17	17
419	Вх18	18
420	Вх19	19
421	Вх20	20
422	Вх21	21
423	Вх22	22
424	Вх23	23
425	Вх24	24

C4/X3 л.4

B4 (КБС-2)		
Адрес	К	Адрес
502	Вх1	1
503	Вх2	2
504	Вх3	3
505	Вх4	4
506	Вх5	5
507	Вх6	6
508	Вх7	7
509	Вх8	8
510	Вх9	9
511	Вх10	10
512	Вх11	11
513	Вх12	12
514	Вх13	13
515	Вх14	14
516	Вх15	15
517	Вх16	16
518	Вх17	17
519	Вх18	18
520	Вх19	19
521	Вх20	20
522	Вх21	21
523	Вх22	22
524	Вх23	23
525	Вх24	24

C3/X2 л.4

A3 (КБС-2)		
Адрес	К	Адрес
302	Вх1	1
303	Вх2	2
304	Вх3	3
305	Вх4	4
306	Вх5	5
307	Вх6	6
308	Вх7	7
309	Вх8	8
310	Вх9	9
311	Вх10	10
312	Вх11	11
313	Вх12	12
314	Вх13	13
315	Вх14	14
316	Вх15	15
317	Вх16	16
318	Вх17	17
319	Вх18	18
320	Вх19	19
321	Вх20	20
322	Вх21	21
323	Вх22	22
324	Вх23	23
325	Вх24	24

C3/X3 л.4

B3 (КБС-2)		
Адрес	К	Адрес
203	Вх9	9
204	Вх10	10
205	Вх11	11
206	Вх12	12
207	Вх13	13
208	Вх14	14
209	Вх15	15
210	Вх16	16
211	Вх17	17
212	Вх18	18
213	Вх19	19
214	Вх20	20
215	Вх21	21
216	Вх22	22
217	Вх23	23
218	Вх24	24

к реле К29, К30, К39, К40
л.6

к реле К16-К20
л.7

к реле К41-К43, КТ1
л.7

к реле К21-К28, К31-К38
л.6

к реле К1-К15
л.7

на ХТ1
л.6

Привязан к
18505 - АТК
В.В.В. Мухоморов
28.06.2018

Примечание: - С1/Х2, С2/Х2, С2/Х3, С3/Х2, С3/Х3, С4/Х2, С4/Х3 - разные
блоков контроллеров л.4

Щит № 6

Изм.	17	1	282-18	Дата	06.18
Кол-во		Лист	Недок	Подпись	

VI-11702 - 56

Лист 5

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол	Примечание
		<u>Стандартные изделия</u>		
1		Панельный щит с каркасом ЩПК 600x600x2200	1	
		<u>Прочие изделия</u>		
2	KP1, KP2	Распред. щиток IP54 настенного монтажа с непрозрачной дверью на 8 модулей ABB 12448	2	
3	PE	Клеммная колодка для распределительных щитков ABB 12492	2	
4	QF1-QF4	Автомат. выключ. 2-х полюсный ABB S252 C In=3A код EF 552 3	4	
5	QF5-QF8	Автомат. выключ. 2-х полюсный ABB S252 C In=1A код EF549 9	4	
6		Шина установочн. 1p+NA SZ PSB 54N L=200 - 2шт		
7		Концевая заглуш. для шины установочн. PSB-END3	4	
8	1РКН,2РКН,К1-К46, К51	Промежуточное реле промышленного исполнения =24в 3но,1нз 700-DC-M310Z24	48	
9	HA1	Звонок ЗВП1 -220	1	
10	XT1,XT2	Проходная клемма на 2 проводника WAGO артикул 280-904	160	
		Концевая пластина для клемм на 2 проводника WAGO артикул 280-308	4	
		Поперечная перемычка WAGO артикул 280-402	97	
		Концевая защелка для TS35 ширина 10м артикул 249-117	4	
		<u>Материалы</u>		
12		Провод ПВ1 1x1,5	4м	
13		Провод ПВ3 1x1,0	300м	
14		Несущая рейка DIN 35x7,5x1 артикул 210-112 L=600- 9шт	5,4м	
15		Полоса ПП30 L=600- 2шт	1,2м	
16		Уголок 36x36x3 ГОСТ19971-74 L=300- 1шт	0,3м	

Изм.17 (к 18505): внесены изменения в л.1,7

17.1


Привязан к

18505-АТХ1

Алексей Лысов

"28" 06 2018

VI - 11702-57					
17	1	282-18		<i>Алексей</i>	06.18
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата
Нач.ПКО	Казаков				
Провер.	Куницын				
Зам.нач.	Лысов				
Нач.лаб.	Архипов				
Нач.сект.	Соловьев				
Разраб.	Коляда				
Щит № 7. Общий вид и МКС. (Схема аварийных уровней)					
			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	7
			 СЛАВНЕФТЬ КОМПАНИЯ ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ		




Примечания:
 1. Подключение проводов на промежуточных клемниках выполнить с использованием обжимной гильзы и юбки соответствующего цвета.
 2. А1, А2, В1 - Клемно-блочные соединители КБС-2 VI-11702-56 л.4
 3. QF1, QF2, QF5 - Автоматические выключатели л.4
 4. 1РКН, 2РКН, К1-К43 - Промежуточные реле л.4,5,6

Схема сигнализации аварийных уровней в резервуарных парках т.47/2,53/3,4,5,6

Лист	7
Изм.	2
Коп.уч.	282-18
Лист	06.18
Подпись	<i>[Signature]</i>
Дата	

Щит № 1
VI-11702-51



Характеристика		Шкаф № 1001 (Compact Logic) Шкаф Later		Шкаф Later		Шкаф ШСОИ		Шкаф ШСОИ		Шкаф ШСОИ		Шкаф ШСОИ		Шкаф ШСОИ	
Поз.	Тип	Напр. В	Мощн. В.А	Место устан.	Шкаф № 1001 (Compact Logic) Шкаф Later	Шкаф Later	Шкаф ШСОИ								
	Розетки для ПЭВМ № 2 (ВЦ)	220В	350	Стоп оператора VI-11702-49 л.4	Шкаф Later	Later	Шкаф ШСОИ								
	Розетки для ПЭВМ № 3 (Передача данных)	220В	350	VI-15342-5.4 л.3	Шкаф Later	Later	Шкаф ШСОИ								
	Шкаф № 4 ADAM	220В			Шкаф Later	Later	Шкаф ШСОИ								
	Питание преобразователя E855/5M	220В	0.5	Щит № 1 VI-11702-51 л.3	Шкаф Later	Later	Шкаф ШСОИ								
	Напряжение питания после UPS	220В	3	Щит № 1 VI-11702-51 л.3	Шкаф Later	Later	Шкаф ШСОИ								
	Резерв	220В			Шкаф Later	Later	Шкаф ШСОИ								
	Резерв	220В			Шкаф Later	Later	Шкаф ШСОИ								

17.2

17.1
(см. прим.)

17.3
Примечание:
Шкаф 1001 по проекту 17615-30-АТХ2.3.1 на 06.2018 не установлен.
Автоматы QF17, QF18 применены для питания оборудования по другим проектам.

Примечание к
18505-АТХ
06.06.2018

Диспетчерский пункт тит. 288/106.
Принципиальная схема электропитания

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
--------------	----------------	---------------


Изм.	Кол.уч.	Лист	Подпись	Дата
17	3	282-18		06.18
				Минусова

VI-11702 - 65

Лист
2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
		Кабель-канал 100x60 "ЭЛЕКОР", "ИЭК", длина 2 м, арт.: СКК10-100-060-1-К01	2		


Диспетчерский пункт. Тит. 288/106.
План расположения оборудования и проводок
М 1:50




Примечания:

- В прямоугольниках указана маркировка кабелей.
- Размеры со знаком * уточнить при монтаже.
- Кабели и провода проложить по существующим трассам.
- Кабели и провода проложить в коробах розсыпью.
- Шкаф ЩСОИ установить так, чтобы имелась возможность открытия дверей шкафа ШСТВ и шкафа серверов (расположенного под ШТ-КИП-288/106). При необходимости шкаф серверов сдвинуть влево.
- Щиток питания системы измерения массы ЩПМ повесить под кабельным вводом. Отметка верха щитка питания ~1.700.
- Заменить сущ. стол оператора на угловой, установить стол АРМ системы измерения массы.


1 - 1
т.А-т.Б
М 1:10



2 - 2
т.Б-т.В
М 1:10



3-3 (б/м)



Обозначения потенциалов:

- <1> - сигнал ~220В, ~380В;
- <2> - сигнал =24В- дискретные входы/выходы, питание;
- <3> - сигнал =24В- 4-20м А измерительная цепь;
- <4> - сигнал искробезопасная цепь;
- <5> - сигнал интерфейс.

18505-АТХ1					
ОАО "Славнефть-ЯНОС"					
Производство масел и парафинов.					
Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел					
Разраб.	Морозов	06.18	Оснащение резервуаров системами измерения массы (р.474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)	Стадия	Лист
Проверил	Бабкин	06.18		Р	1
Н.контр.	Калинина	06.18			4
Нач.отд.	Галанин	06.18	Операторная тит.288/106. План расположения оборудования и проводок	ПРОМНИПРОЕКТ ПРОМНИПРОЕКТ	