




Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	Изм.1
2	Ведомость основных комплектов рабочих чертежей марки АТХ	
3	Ведомость чертежей основного комплекта	Изм.1
4	Прилагаемые документы	
5	Ссылочные документы	
6	Общие указания	

УДОСТОВЕРЯЮ СООТВЕТСТВИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРОЕКТА ДЕЙСТВУЮЩИМ  
НОРМАМ И ПРАВИЛАМ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)  
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ

Главный инженер проекта

  
(подпись)

  
(дата)

Д.В. Шушкин  
(и. о. фамилия)

Согласовано	
Инв. № подп.	Подп. и дата
Взам. Инв. №	

Инв. № подп.	Подп. и дата

18505-АТХ-ОД					
ОАО «Славнефть-ЯНОС» Производство масел и парафинов КМ-2. Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел					
1	357-18		08.18		
Изм.	Колч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Ремизова		07.18		
Проверил	Бабкин		07.18	Оснащение резервуаров системами изме- рения массы (р.427,528,529,530,531,532, 533,434,435,436,474,528,529,530,531,532, 533,Е-18,Е-26)	Стадия
Н.контр.	Калинина		07.18		Лист
Нач.отд.	Галанин		07.18		Листов
ГИП	Шушкин				P 1 6
Общие данные					
 <b>PROMHIMPROJECT</b> <b>ПХП</b> <b>PROMHIMPROJECT</b>					

# ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА


Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ПРОМХИМПРОЕКТ»  
и не подлежит копированию и распространению без его согласия

Лист	Наименование	Примеч.
1	Перечень материалов. План расположения оборудования и проводок	
2	План кабельных трасс. Разрезы. Узел 1	Изм.1
3	Резервуарные парки. Тит. 53/3,4. План кабельных трасс. Разрезы	
4	Резервуарные парки. Тит. 56. План кабельных трасс. Разрезы	
5	Перечень элементов. Схема соединений внешних проводок.	
6	Схема соединений внешних проводок (начало)	
7	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
8	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
9	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
10	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
11	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
12	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
13	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
14	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
15	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
16	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
17	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
18	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
19	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
20	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
21	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
22	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
23	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
24	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
25	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
26	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
27	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
28	Схема соединений внешних проводок (продолжение)	
29	Схема соединений внешних проводок (окончание)	


  

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. Инв. №						
							Лист	
1 357-18 08.18							3	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			18505-АТХ-ОД

План кабельных трасс. Разрезы  
(1:500)



Узел 1  
-90°  
M 1:100.



Резервуарный парк. Тит. 48. Резервуары Е-18, Е-26.

- \* - отметки уточнить по месту.
- Коробки в кожухе Е-18-26-JBP, Е-18-26-JB2 установить на стойке со стороны, удобной для обслуживания.
- Полевые модули связи Е-18-A4, Е-26-A4 (2шт.) установить на стойках, заложенных в черт. 18505-KM1. Крепление модулей выполнить на трубе 50x3, приваренной к стойке с стороны, удобной для обслуживания. См. пример установки модуля связи лист 3.4.
- Датчики избыточного давления, датчики температуры, уровнемеры и полевые модули связи устанавливаются в обогреваемых термоэхлах АРКТЕХ, датчики гидростатического давления устанавливаются в обогреваемых шкафах RizurBox.
- Отметки и места врезок для датчиков давления, температуры и уровнемеров уточнить по черт. 18505-AMM.
- Вариант крепления кабельных трасс с разрезами по площадкам обслуживания на крыше резервуаров см. лист 3.4.
- Датчик температуры окружающего воздуха поз. Е-18-TT05 установить на металлоконструкции из листа БТЗ, приваренной к ограждению площадки или к стойке кабельной по черт. 18505-KM1. См. пример установки датчика л.3.4.
- Данный лист смотреть с кабельным журналом 18505-ATX.ЮК.

Примечание:

- Позиции монтируемых приборов и нумерация кабелей и труб соответствуют схеме соединений внешних проводов 18505-ATX листы 6-29.
- Над полкой линии-выносы указаны позиции приборов, соединительных коробок, в прямоугольниках - маркировка кабелей и труб.
- Кабели искробезопасных цепей прокладываются отдельно в защитных трубах и коробах от других неискробезопасных цепей управления и сигнализации.
- Монтаж защитного заземления приборов, соединительных коробок, защитных труб, лотков, коробов, бронированного кабеля - выполнить согласно ПУЭ.
- Места установок приборов, коробок и СА, отметки со знаком \* и способы прокладки трасс КИПиА уточнить по месту при монтаже.
- Кабели и провода проложить в коробах россыпью.
- Ввод трубы в короб выполнить скобой.
- За нулевую отметку принять отметку бетонной площадки.
- Кабели прокладываются в коробах в соответствии с потенциалами (Ex, ~220B, интерфейсными).
- Часть ATX рассматривать с пр. 18505-AMM, 18505-KM1, 18505-AC.
- Монтажные работы выполнить согласно СТО 11233753-001-2006\*.
- Разрезы с отметками для прокладки новых коробов см. часть KM1.

18505-ATX					
ОАО "Славнефть-ЯНОС" Производство масел и парафинов КМ-2 Товарный участок по приему, смешанию и отгрузке товарных масел					
Изм.	Кол.ч	Лист	Недок	Подпись	Дата
Разраб.				Ф.И.О.	08.18
Проверил				Ф.И.О.	08.18
И.контр.				Ф.И.О.	08.18
Нач.отд.				Ф.И.О.	08.18
Составлено:					
Изв. № горн.	Год. и дата	Взам. изв. №			

Файл: 18505-ATX\_лист

формат А1

ПРОХИМПРОЕКТ

План кабельных трасс. Разрезы.  
Узел 1