

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Ссылочные документы.	
3	Прилагаемые документы.	
4	Перечень актов на скрытые работы.	
5	Перечень обозначений, применяемых в техномонтажной ведомости.	
6	Состав и назначение используемых материалов.	
7	Общие указания.	

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «Промхимпроект»
и не подлежит копированию и распространению без его согласия

**УДОСТОВЕРЯЮ СООТВЕТСТВИЕ РАЗРАБОТАННОГО ПРОЕКТА ДЕЙСТВУЮЩИМ
НОРМАМ И ПРАВИЛАМ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОЕКТОМ МЕРОПРИЯТИЙ**

Главный инженер проекта:  (подпись)

05.2018
(дата)



Шушкин Д. В.
(фамилия, и., о.)

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № полз.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Бочарова		05.18		
Проверил	Минеева		05.18		
И. контр.	Торбина		05.18		
Нач. отд.	Попов		05.18		
ГИП	Шушкин		05.18		

18505-ТИ(ЭОК)-ОД

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Производство масел и парафинов КМ-2

Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел

Оснащение резервуаров системами измерения массы (р474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)	Стадия	Лист	Листов
	P	1	7

Общие данные.
Теплоизоляция.



ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Инв. № пошт.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

18505-ТИ(ЭОК)-ОД

Лист
2

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Инв. № подл.	Поместье и дата	Взам. инв. №

18505-ТИ(ЭОК)-ОД

Лист
3

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование видов работ	Нормативный документ на производство и приемку работ	Примечание
1	Устройства для крепления тепловой изоляции аппаратов (втулки, скобы, крючки, каркасы) и разгрузочные устройства - полки для предотвращения сползания теплоизоляции.	ГОСТ 17314-81	
2	Ровность поверхности изоляции, непрерывность теплоизоляционных слоев, толщина теплоизоляции, отсутствие механических повреждений и провисания слоев теплоизоляции, плотность прилегания слоев теплоизоляции к изолируемой поверхности.	СП 71.13330.2017	
3	Подготовка зачищаемой поверхности труб под окраску, огрунтовка поверхности, каждое полностью законченное промежуточное защитное покрытие одного вида.	ГОСТ 9.402-2004	

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

18505-ТИ(ЭОК)-ОД

Лист
4

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕХНОМОНТАЖНОЙ ВЕДОМОСТИ

Наименование	Обозначение
Назначение	
Соблюдение норм плотности теплового потока	СН
Соблюдение требований безопасности	ТБ
Сохранение заданной температуры	СТ
Расположение	
На открытом воздухе	О
В помещении	П

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «Громхимпроект»
и не подлежит копированию и распространению без его согласия

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

18505-ТИ(ЭОК)-ОД

Лист
5

СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «Проммимпроект»
и не подлежит копированию и распространению без его согласия

1	Теплоизоляционные материалы	Изделия ROCKWOOL для технической изоляции: Маты теплоизоляционные марок ТЕХ МАТ и ТЕХ МАТ -КФ используются для изоляции трубопроводов с наружным диаметром 32мм и более с температурой транспортируемых веществ от минус 180 до 650 °C. Полотно ПСХ Т-450 используется для изоляции трубоводов, арматуры и фланцевых соединений диаметром до 31 мм.
2	Материалы покровного слоя	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов АД1Н применяются: толщиной 0.5мм - при диаметре изоляции до 600мм; толщиной 0.8мм - при диаметре изоляции выше 600мм. Фольма-ткань применяется в качестве покровного материала для трубоводов диаметром до 31 мм., арматуры и фланцевых соединений.
3	Материалы для обертки трубопроводов со спутниками	Фольга алюминиевая для технических целей марки ДПРХМ
4	Материал подкладок под опоры	Картон асбестовый КАОН-1
5	Материалы для крепежа и опорно-разгружающих устройств	Уголки стальные равнополочные горячекатаные 35x35x4. Лента стальная упаковочная 0,7x20. Лента стальная горячекатанная 2x30 и 3x30. Сталь тонколистовая оцинкованная ОЦ. Стеклопластик рулонный марки РСТ – 240Л. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0.8, 1.2, 2мм. Винты самонарезающие с полукруглой головкой из алюминиевых сплавов 4x6 Болты с шестигранной головкой М12x50, М8x30. Гайки шестигранные М12, М8. Шайбы 12, 8.
6	Материалы для опознавательных колец	Белила цинковые густотертые МА-011. Краска масляная густотертая. Олифа «Оксоль». Мел природный обогащенный ММС1 Клей казеиновый в порошке. Марка «Обыкновенный».

Инв. № полн.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ лок	Подпись	Дата

18505-ТИ(ЭОК)-ОД

Лист
6

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный документ № 18505-ТИ(ЭОК) по теплоизоляции составлен на основании части проекта № 18505-ЭОК.
2. Расчет и выбор тепловой изоляции трубопроводов выполнен по программе «Изоляция» версия 2.45 R2 НТП «Трубопровод» 2016г.
3. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей проекта представлена в перечне документации на проект.
4. Допускается замена теплоизоляционных материалов на имеющиеся в наличии негорючие материалы при условии сохранения предусмотренного проектом термического сопротивления (S/λ) изоляционного слоя, где:
S - толщина изоляционного слоя;
 λ - коэффициент теплопроводности.
5. Коэффициенты уплотнения для уплотняющихся материалов приняты в соответствии со СП 61.13330.2012 “Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов”.
6. Тепловая изоляция тройников, переходов и полумуфт включена в тепловую изоляцию трубопроводов.
7. При выполнении теплоизоляционных работ необходимо предусмотреть съемные участки изоляции (окна) для проведения ревизии аппаратов в соответствии с требованиями п. 5.20 СП 61.13330.2012.
8. Окраску опознавательных колец выполнить в соответствии с ГОСТ 14202-69. Цвет опознавательной краски выбирается в соответствии с видом транспортируемого вещества по трубопроводу (ГОСТ 14202-69, Таблица 1). Цвета опознавательной краски для предупреждающих колец должны соответствовать виду опасности данного вещества (ГОСТ 14202-69, Таблица 2). Количество предупреждающих колец характеризует степень опасности вещества (ГОСТ 14202-69, Таблица 3). В случае совпадения цвета предупреждающего кольца и опознавательной краски, кольцо должно иметь черные (для желтого) и белые (для зеленого) каемки.
9. Антикоррозионная защита:
Антикоррозионная защита изолированных трубопроводов и аппаратов.

Для трубопроводов и аппаратов с температурой стенки от 90°C до 500°C –
нанесение 3х-слойного покрытия:

Покрытие	- эмаль КО-813-(3 слоя)
Толщина сухой пленки 1 слой	- 20 мкм
Расход на 1 слой	- 100 г/м ²
Растворитель	- толуол
Расход на 1 слой	- 5 г/м ²

Для трубопроводов и аппаратов с температурой стенки от 20°C до 90°C –
нанесение 2х-слойного покрытия:

Покрытие	- грунт ЭП-0280-(2 слоя)
Толщина сухой пленки 1 слой	- 50 мкм
Расход на 1 слой	- 200 г/м ²
Растворитель	- Р-2114
Расход на 1 слой	- 20 г/м ²

Примечание:

1. Перед началом антикоррозионных работ все металлические поверхности должны быть очищены и при необходимости обезжирены согласно ГОСТ 9.402-2004.
2. Разрыв между пескоструйной очисткой и грунтовкой должен быть минимален.
3. Эмаль КО-813 желательно наносить на холодную поверхность.

Инв. № полн.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

18505-ТИ(ЭОК)-ОД

Лист
7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная часть проекта № 18505-ТИ(ЭОК) теплоизоляции и антакоррозионной защиты выполнена в соответствии с частью проекта № 18505-ЭОК на основании служебной записки СЗ № 743 и предусматривает антакоррозионную обработку и тепловую изоляцию штуцеров для приборов КИП.

Тепловая изоляция выполняется с учетом следующих руководящих документов:

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

Серия 7.903.9-8.15 Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами.

Расчет и выбор тепловой изоляции трубопроводов выполняется по программе «Изоляция» версия 2.45 R1 НТП «Трубопровод» 2016г.

Все элементы теплоизоляционных конструкций выполняются только из негорючих материалов и не содержащих органические элементы.

В проекте применяется следующая основная схема теплоизоляционной конструкции:

- Теплоизоляционный слой (Маты теплоизоляционные, матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных кручених нитей)
- Покровный слой (Листы из алюминия и алюминиевых сплавов АД1Н, фольматкань)

Так же в проекте заложены материалы для крепежа и опорно-разгружающих устройств, материалы для окраски внутренней поверхности алюминиевого покрытия и опознавательных колец.

Для арматуры, фланцевых соединений и в местах измерения и проверки состояния трубопроводов предусмотрены съемные теплоизоляционные конструкции.

Антакоррозионная обработка выполняется в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

Согласовано:	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Бочарова				05.18
Проверил	Минеева				05.18
Н. контроль	Торбина				05.18
Нач. отд.	Попов				05.18
ГИП	Шушкин				05.18

18505-ТИ(ЭОК).ПЗ

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Производство масел и парафинов КМ-2

Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел

Оснащение резервуаров системами измерения массы (р474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)

Стадия	Лист	Листов
P		1

Пояснительная записка.



№ п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Количество	Примечание										
1	2	3	4	5										
Трубопроводы														
1	Изоляция трубопровода матами теплоизоляционными ТЕХ МАТ из минеральной ваты в том числе: Номинальный к-т уплотнения Ky= 1.20 толщиной 60.00 мм Номинальный к-т уплотнения Ky= 1.35 толщиной 60.00 мм	м3	0.473 0.194 0.194 0.278 0.278											
2	Изоляция арматуры матрацами из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей (36 шт.) в том числе: Номинальный к-т уплотнения Ky= 1.20 толщиной 70.00 мм	м3	0.972 0.972 0.972											
3	Изоляция фланцевых соединений матрацами из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей (36 шт.) в том числе: Номинальный к-т уплотнения Ky= 1.20 толщиной 70.00 мм	м3	1.080 1.080 1.080											
4	Изготовление и установка по поверхности изоляции трубопровода деталей металлического покрытия из алюминиевого листа марки АД1Н в том числе: толщиной 0.50 мм	м2	10.635 10.635											
5	Изготовление и установка по поверхности изоляции арматуры фольма-ткани 280-0,2	м2	27.000											
6	Изготовление и установка по поверхности изоляции фланцевых соединений фольма-ткани 280-0,2	м2	25.920											
7	Антикоррозийная окраска грунтом ЭП-0280, 2 слоя	м2	5.161											
8	Окраска внутренней поверхности алюминиевого покрытия лаком БТ-577 1 раз	м2	11.698											
9	Окраска опознавательных колец по поверхности изоляции трубопровода масляной краской 2 раза	м2	0.532											
18505-ТИ(ЭОК).ВР														
ОАО "Славнефть-ЯНОС" Производство масел и парафинов КМ-2 Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных														
Инв. № подп.	Подпись и дата	Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	Разработал	Бочарова	05.18	Оснащение резервуаров системами измерения массы (p474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)	Стадия	Лист	Листов
								Проверил	Минеева	05.18		P	1	2
								Н. контр.	Торбина	05.18				
								Нач. отд.	Попов	05.18				
Ведомость объемов работ					ПРОМХИМПРОЕКТ ПХП PROMHIMPROJECT									

№ п/п	Наименование видов работ	Един. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
10	Изготовление прядок из стали тонколистовой оцинкованной	м2	0.063	
	Объем основного изоляционного слоя Поверхность по защитному покрытию изоляции	м3 м2	2.52 63.6	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата

18505-ТИ(ЭОК).ВР

Лист

2

Согласовано

Взам. инв. №

Пот. и лата

Инв. № подп.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты TEX MAT-5000.1000.60	ТУ 5762-050-45757203-15	57 6224	Rockwool-Russia - ЗАО "Минеральная вата"	м3	0.654	50.000	
2	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов Лист АД1Н- 0.50x800x2000	ГОСТ 21631-76	18 1111		м2	12.975		
3	Фольма-ткань 280-0,2 Фольма-ткань 280-0,2	ГОСТ 19907-83			м2	64.562		
4	Грунт ЭП-0280	ТУ 6-27-169-2000			кг	2.147		
5	Растворитель Р-2114	ТУ 6-10-1783-80			кг	0.215		
6	Лак битумный БТ-577	ГОСТ 5631-79*	23 1113 0600		кг	1.076		
7	Сольвент каменноугольный	ГОСТ 1928-79	24 1571		кг	0.215		
8	Краска масляная густотертая	ГОСТ 8292-85*	23 1712		кг	0.014		
9	Мел природный обогащенный Мел ММС1	ГОСТ 12085-88	57 4314		кг	0.005		
10	Олифа "Оксоль"	ГОСТ 190-78	23 1831 0100		кг	0.096		
11	Клей казеиновый в порошке. Марка "Обыкновенный" Клей ОБ	ГОСТ 3056-90	92 1943		кг	0.003		
12	Белила цинковые густотертые Белила МА-011	ГОСТ 482-77*	23 1711		кг	0.106		
13	Асбокартон марки КАОН - 3 (общего назначения) КАОН-3 - 8.0-1000x800	ТУ 2576-05778230-3-99			кг	0.054		
14	Лента стальная упаковочная из ст. 3 Лента 0,7x20	ГОСТ 3560-73*	12 3100		кг	12.771		
15	Винты самонарезающие с полукруглой головкой из алюминиевых сплавов 4x10 Винт 4x10	ГОСТ 10621-80*	12 8400		кг	0.080		
16	Болт с шестигранной головкой в том числе: Болт M8x30 Болт M12x50	ГОСТ 7798-70	12 8200		кг	2.020		
17	Сталь тонколистовая оцинкованная Лист ОЦ- 0.80x800x1000	ГОСТ 14918-80*	11 1110		м2	0.072		

Примечание:

По данной спецификации допускается использование эквивалентного по техническим характеристикам оборудования, изделий и материалов других типов и марок, применение оборудования, изделий и материалов, изготовленных по другим стандартам или техническим условиям, а также другого исполнения при условии соблюдения принятых в проекте технических решений и согласования с проектной организацией. При этом внесение изменений в данную спецификацию не требуется.

18505-ТИ(ЭОК).СО

ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Производство масел и парафинов КМ-2
Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных масел

Изм.	Кол.уч	Лист	Лодок.	Подп.	Дата	Разработал	Бочарова	05.18	Оснащение резервуаров системами измерения массы (р.474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 4, 36, Е-18, Е-26)	Стадия	Лист	Листов
						Проверил	Минеева	05.08		P	1	3
						Н. контр.	Торбина	05.08				
						Нач. отд.	Лопов	05.18				

Спецификация



Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Проволока стальная низкоуглеродистая из Ст0 Проволока диаметром 2.0 мм	ГОСТ 3282-74*	12 1100		кг	1.181		
19	Шайба в том числе: Шайба 8 Шайба 12	ГОСТ 11371-78*			кг	0.121 0.045 0.076		
20	Гайка шестигранная в том числе: Гайка М8 Гайка М12	ГОСТ 5915-70	12 8300		кг	0.606 0.227 0.379		

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «Промхимпроект» и не подлежит копированию и распространению без его согласия

Ном. № полн.	Полл. и лата	Взим. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

18505-ТИ(ЭОК).СО

Лист
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей							
21	Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты TEX MAT-4000.1000.70	ТУ 5762-050-45757203-15	57 6224	Rockwool-Russia - ЗАО "Минеральная вата"	м3	2.466	50.000	
22	Ткань конструкционная Т-23Р из стеклянных крученых нитей T-23Р (950)	ТУ 6-48-53-90		ОАО "Новгородский завод стекловолокна"	м2	109.459		
23	Стеклонить ЕС6 26 ЕС6 26	ГОСТ 8325-93	59 5222		кг	1.094		

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Изолируемое оборудование, трубопровод

Теплоизоляционная конструкция

Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темпе- ратура веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоля- цион- ного	пок- ров- ного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Линия LT 474-01													
Линия LT 474-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.13			Имеется электроборг
							Маты теплоизоляционные TEX МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.011		
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.23		0.011	
Линия LT 474-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм	60			0.040		Имеется электроборг
							Фольма-ткань 280-0,2	60			0.040		
										0.89			
Линия PT 474-02													
Линия PT 474-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03			Имеется электроборг
							Маты теплоизоляционные TEX МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.004		
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.09		0.004	
Линия PT 474-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм	60			0.027		Имеется электроборг
							Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		
										0.75			

18505-ТИ(ЭОК).ВТ

ОАО "Славнефть-ЯНОС"

Производство масел и парафинов КМ-2

Товарный участок по приему, смешению и отгрузке товарных

Изм.	Кол	Лист	Ледок	Пози.	Дата	Разработал	Бочарова	05.18	Основание резервуаров системами меридианы локсы (р-474, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 427, 428, 429, 430, 435, 431, 432, 433, 434, 436, Е-18, Е-26)	Сталь	Лист	Листов	
						Проверка	Минеева	05.18					
						Н. контр.	Торбина	05.18					
						Нач. отл.	Лопов	05.18					

Техномонтажная ведомость



Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темп- ература веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Теплоизоляционная конструкция				Обозначение документа	Приме- чание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					толщи- на слоя, мм	Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Линия ТТ 474-03													
Линия ТТ 474-03	Штуцер Ду 100	109,0	0,25		80,0	СН/ О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0,09	0,008		Имеется электро- обогрев
Линия ТТ 474-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80,0	СН/ О	Матрасы из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0,020	0,020		Имеется электро- обогрев
Линия РТ 474-04													
Линия РТ 474-04	Штуцер Ду 50	57,0	0,15		80,0	СН/ О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0,03	0,004		Имеется электро- обогрев
Линия РТ 474-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/ О	Матрасы из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0,027	0,027		Имеется электро- обогрев
Линия LT528-01													
Линия LT528-01	Штуцер Ду 150	159,0	0,25		80,0	СН/ О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм	60		0,13	0,011		Имеется электро- обогрев

Изолируемые оборудование, трубопровод

Теплоизоляционная конструкция

Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темпе- ратура веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоля- ционно- го	пок- ров- ного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.23			
Линия LT528-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СИ/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.040		Имеется электро-обогрев
									60		0.89		
	Линия PT528-02												
Линия PT528-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СИ/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60			0.03		Имеется электро-обогрев
								60		0.50	0.09		
Линия PT528-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СИ/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электро-обогрев
								60			0.75		
	Линия ТТ 528-03												
Линия ТТ 528-03	Штуцер Ду 100	109,0	0.25		80.0	СИ/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60			0.09		Имеется электро-обогрев
								60		0.50	0.19		
Линия ТТ 528-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СИ/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.020		Имеется электро-обогрев
								60			0.55		

Изолируемое оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темп- ература веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоляци- онного	пок- ров- ного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия PT 528-04														
Линия PT 528-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03				Имеется электро- обогрев
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.004			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.09	0.004			
Линия PT 528-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм	60			0.027			Имеется электро- обогрев
							Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027			
Линия LT 529-01														
Линия LT 529-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.13				Имеется электро- обогрев
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.011			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.23	0.011			
Линия LT 529-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм	60			0.040			Имеется электро- обогрев
							Фольма-ткань 280-0,2	60			0.040			
Линия PT 529-02														
Линия PT 529-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03				Имеется электро- обогрев
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.004			
								60			0.004			

Изолируемые оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция									
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темпера- туро- венце- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)		Толщина слоя, мм	Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание			
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м				тепло- изоля- цион- ного	пок- ров- ного								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14		
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.09						
Линия РТ 529-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.027			Имеется электроборгрев		
	Линия ТТ 529-03															
Линия ТТ 529-03	Штуцер Ду 100	109,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя				0.09			Имеется электроборгрев		
	Линия ТТ 529-03															
Линия ТТ 529-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.020			Имеется электроборгрев		
	Линия РТ 529-04															
Линия РТ 529-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя				0.03			Имеется электроборгрев		
	Линия РТ 529-04															
Линия РТ 529-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.027			Имеется электроборгрев		

Изолируемые оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция										
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол.	Темпера- тура ве-щес- тва, °C	Назна- чение и рас- положение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание				
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоля- цион- ного	пок- ров- ного								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Линия LT 530-01																	
Линия LT 530-01	Штуцер Ду 150	159,0	0,25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.13	0.011		Имеется электробогрев				
Линия LT 530-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60	0.50	0.23	0.011		Имеется электробогрев				
Линия PT 530-02																	
Линия PT 530-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03	0.004		Имеется электробогрев				
Линия PT 530-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60	0.50	0.09	0.004		Имеется электробогрев				
Линия TT 530-03																	
Линия TT 530-03	Штуцер Ду 100	109,0	0,25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60		0.09	0.008		Имеется электробогрев				
												18505-ТИ(СОК).ВТ					
												Изм.	Кол.	Лист	Недок.	Ноан.	Дата
															6		

Изолируемые оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция																							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол.	Температура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)		Толщина слоя, мм	Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание																	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м				теплоизоляционного	покровного																						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14																
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.19																				
Линия TT 530-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.020			Имеется электробогрев																
Линия PT 530-04																														
Линия PT 530-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03				Имеется электробогрев																
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм		60		0.004																			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		60	0.50	0.09																			
Линия PT 530-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.027			Имеется электробогрев																
Линия LT 531-01																														
Линия LT 531-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.13				Имеется электробогрев																
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм		60		0.011																			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		60	0.50	0.23																			
Линия LT 531-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.040			Имеется электробогрев																
Инв. № подл.	Бланк. Инв. №																													

Марка Позиция	Наименование	Размеры			Кол	Темп- ратура веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Теплоизоляционная конструкция				Обозначение документа	Приме- чание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м						Толщина слоя, мм	Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия РТ 531-02														
Линия РТ 531-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03			Имеется электро- обогрев	
							Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.004			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.09	0.004			
Линия РТ 531-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электро- обогрев	
								60		0.75	0.027			
Линия ТТ 531-03														
Линия ТТ 531-03	Штуцер Ду 100	109,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.09			Имеется электро- обогрев	
							Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.008			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.19	0.008			
Линия ТТ 531-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.020		Имеется электро- обогрев	
								60		0.55	0.020			
Линия РТ 531-04														
Линия РТ 531-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03			Имеется электро- обогрев	
							Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.004			
								60		0.004				

Изолируемые оборудование, трубопровод						Теплоизоляционная конструкция										
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол.	Температура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)		Толщина слоя, мм	Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание			
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м				теплоизоляционного	нокровного								
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14		
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.09						
Линия РТ 531-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.027			Имеется электроборгев		
Линия LT 532-01																
Линия LT 532-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя				0.13			Имеется электроборгев		
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм		60		0.011					
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		60	0.50	0.23					
Линия LT 532-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.040			Имеется электроборгев		
Линия РТ 532-02																
Линия РТ 532-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя				0.03			Имеется электроборгев		
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм		60		0.004					
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		60	0.50	0.09					
Линия РТ 532-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.027			Имеется электроборгев		

Изолируемые оборудование, трубопровод

Теплоизоляционная конструкция

Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темп- ература веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм	Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание		
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоля- цион- ного	пок- ров- ного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия TT 532-03														
Линия TT 532-03	Штуцер Ду 100	109,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0,09			Имеется электро- обогрев	
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0,008			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0,50	0,19	0,008			
Линия TT 532-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0,020		Имеется электро- обогрев	
								60			0,55			
Линия PT 532-04														
Линия PT 532-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0,03			Имеется электро- обогрев	
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0,004			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0,50	0,09	0,004			
Линия PT 532-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0,027		Имеется электро- обогрев	
								60			0,75			
Линия LT 533-01														
Линия LT 533-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0,13			Имеется электро- обогрев	
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0,011			
								60			0,011			
Порядок нумерации документа	Взам. Инв. №													
Ном. № подл.														
												18505-ТИ(СОК).ВГ		
												Лист 10		

Изолируемые оборудование, трубопровод

Теплоизоляционная конструкция

Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темп- ература веще- ства, °C	Назна- чение и рас- положение	Наименование (обозначение)		Толщина слоя, мм	Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- нение	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м				тепло- изоля- цион- ного	пок- ров- ного						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.23				
Линия LT 533-01	Фланцевое соединение Ду 150	150.0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.040			Имеется электробогрев
	Линия PT 533-02													
Линия PT 533-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03				Имеется электробогрев
	Линия TT 533-03													
Линия TT 533-03	Штуцер Ду 100	109,0	0.25		80.0	СН/О	Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм		60	0.50	0.09	0.004		Имеется электробогрев
	Линия TT 533-03													
Линия TT 533-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.027			Имеется электробогрев
Изм.	Кол.	Лист	Недок.	Подп.	Дата									Лист
														11

Изолируемое оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Температура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					теплоизоляционного	покровного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия РТ 533-04														
Линия РТ 533-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03				Имеется электробогрев
Линия РТ 533-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Маграцы из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.027				Имеется электробогрев
Линия LT 427-01														
Линия LT 427-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.13				Имеется электробогрев
Линия LT 427-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Маграцы из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.040				Имеется электробогрев
Линия РТ 427-02														
Линия РТ 427-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм	60		0.03				Имеется электробогрев

Изолируемые оборудование, трубопровод

Теплоизоляционная конструкция

Изолируемые оборудование, трубопровод

Теплоизоляционная конструкция

Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол.	Темпера-тура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					теплоизоляционного	покровного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.19			
Линия ГТ 428-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.020		Имеется электробогрев
	Линия РТ 428-04												
Линия РТ 428-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03			Имеется электробогрев
Линия РТ 428-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электробогрев
	Линия LT 429-01												
Линия LT 429-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.13			Имеется электробогрев
Линия LT 429-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.040		Имеется электробогрев
Изм.	Кол.у	Лист	Недок	Подп.	Дата								

Изолируемое оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Температура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					теплоизоляционного	покровного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия РТ 429-02														
Линия РТ 429-02	Штуцер Ду 50	57,0	0,15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03	0.004		Имеется электробогрев	
Линия РТ 429-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.027	0.027		Имеется электробогрев	
Линия ТТ 429-03														
Линия ТТ 429-03	Штуцер Ду 100	109,0	0,25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.09	0.008		Имеется электробогрев	
Линия ТТ 429-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.020	0.020		Имеется электробогрев	
Линия РТ 429-04														
Линия РТ 429-04	Штуцер Ду 50	57,0	0,15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60		0.03	0.004		Имеется электробогрев	

Изолируемое оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темп-ратура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					теплоизоляционного	покровного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия PT 429-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электрообогрев	
								60		0.75	0.027			
Линия LT 430-01														
Линия LT 430-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.13	0.011		Имеется электрообогрев	
								60	0.50	0.23	0.011			
Линия LT 430-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.040		Имеется электрообогрев	
								60		0.89	0.040			
Линия PT 430-02														
Линия PT 430-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03	0.004		Имеется электрообогрев	
								60	0.50	0.09	0.004			
Линия PT 430-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электрообогрев	
								60		0.75	0.027			

Изолируемые оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Температура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)		Толщина слоя, мм	Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м				теплоизоляционного	покровного						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.23				
Линия LT 431-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.040			Имеется электробогрев
	Линия РТ 431-02													
Линия РТ 431-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03				Имеется электробогрев
	Линия РТ 431-02													
Линия РТ 431-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		60		0.004			Имеется электробогрев
	Линия ТТ 431-03													
Линия ТТ 431-03	Штуцер Ду 100	109,0	0.25		80.0	СН/О	Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		60		0.008			Имеется электробогрев
	Линия ТТ 431-03													
Линия ТТ 431-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2		60		0.020			Имеется электробогрев

A BRIEF HISTORY OF THE EDUCATION OF THE INDIAN CHILD 109

Лист № ном.	Положение в карте	Виды, Габ. №

Изолируемое оборудование, трубопровод

Теплоизоляционная конструкция

Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темп-ратура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					теплоизоляционного	покровного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Линия РТ 431-04													
Линия РТ 431-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03	0.004		Имеется электробогрев
Линия РТ 431-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Маграты из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.027			Имеется электробогрев
Линия LT 432-01													
Линия LT 432-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.13	0.011		Имеется электробогрев
Линия LT 432-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Маграты из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.040	0.040		Имеется электробогрев
Линия РТ 432-02													
Линия РТ 432-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60		0.03	0.004		Имеется электробогрев
										Изм.	Кол.у	Лист	Недок
										Под.н.	Дата		

Изолируемые оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темпера- туро- веще- ство, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоля- цион- ного	пок- ров- ного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.09				
Линия РТ 432-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электро-обогрев	
	Линия ТТ 432-03													
Линия ТТ 432-03	Штуцер Ду 100	109,0	0.25		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.09				
Линия ТТ 432-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.020			
	Линия РТ 432-04													
Линия РТ 432-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03				Имеется электро-обогрев
Линия РТ 432-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электро-обогрев	

18505-TH(OK).BT

лист

22

Изолируемое оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция						
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Температура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм	Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					теплоизоляционного покровного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.18			
Линия ТТ 433-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных краченых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.020			
								60		0.020			
									0.55				
Линия РТ 433-04													
Линия РТ 433-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03			Имеется электроборгев
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60		0.004			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.09			
Линия РТ 433-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных краченых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.027			Имеется электроборгев
								60		0.027			
									0.75				
Линия LT 434-01													
Линия LT 434-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.13			Имеется электроборгев
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60		0.011			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.23			
Линия LT 434-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных краченых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.040			Имеется электроборгев
								60		0.040			
									0.89				

Изолируемое оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темп- ература веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоля- ционного	пок- ров- ного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия РТ 434-02														
Линия РТ 434-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03				Имеется электро- обогрев
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.004			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.09	0.004			
Линия РТ 434-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027			Имеется электро- обогрев
								60		0.75	0.027			
Линия ТТ 434-03														
Линия ТТ 434-03	Штуцер Ду 100	109,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.09				
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.008			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0.50	0.18	0.008			
Линия ТТ 434-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.020			
								60		0.55	0.020			
Линия РТ 434-04														
Линия РТ 434-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0.03				Имеется электро- обогрев
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0.004			
								60		0.004				

Изолируемое оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция							
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темпера- туро- ве- сущес- тва, °C	Назна- чение и рас- положение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					теплоизоляционного	покровного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия PT 434-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Листы из алюминия и алюминиевых сплавов Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электробогрев	
	Линия LT 436-01							60			0.75			
Линия LT 436-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭН-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.13	0.011		Имеется электробогрев	
Линия LT 436-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.040	0.040		Имеется электробогрев	
	Линия PT 436-02							60			0.89			
Линия PT 436-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80,0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03	0.004		Имеется электробогрев	
Линия PT 436-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80,0	СН/О	Матрасы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.027	0.027		Имеется электробогрев	

Изолируемые оборудование, трубопровод

Теплоизоляционная конструкция

Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темп- ература веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание	
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоляци- онного	пок- ров- ного					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Линия ТТ 436-03														
Линия ТТ 436-03	Штуцер Ду 100	109,0	0,25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0,09				
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0,008			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0,50	0,18	0,008			
Линия ТТ 436-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм	60			0,020			
							Фольма-ткань 280-0,2	60		0,55	0,020			
Линия РТ 436-04														
Линия РТ 436-04	Штуцер Ду 50	57,0	0,15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0,03			Имеется электро- обогрев	
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0,004			
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60	0,50	0,09	0,004			
Линия РТ 436-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм	60			0,027			
							Фольма-ткань 280-0,2	60		0,75	0,027		Имеется электро- обогрев	
Линия LT E-18-01														
Линия LT E-18-01	Штуцер Ду 150	159,0	0,25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя			0,13			Имеется электро- обогрев	
							Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм	60			0,011			
								60			0,011			
Изм. № полн.								Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата	Лист 26
													18505-ГИ(ЭОК).ВТ	

ALGEBRAIC GEOMETRY AND NUMBER THEORY

Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Темпе- ратура веще- ства, °C	Назна- чение и рас- поло- жение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверх- ность, м2	Объем тепло- изоляци- онного слоя, м3	Обозначение документа	Приме- чание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					тепло- изоля- цион- ного	пок- ров- ного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Линия РТ Е-18-04													
Линия РТ Е-18-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03	0.004		Имеется электро-обогрев
Линия РТ Е-18-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Маграты из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.027	0.027		Имеется электро-обогрев
Линия LT Е-26-01													
Линия LT Е-26-01	Штуцер Ду 150	159,0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.13	0.011		Имеется электро-обогрев
Линия LT Е-26-01	Фланцевое соединение Ду 150	150,0		1	80.0	СН/О	Маграты из матов теплоизоляционных ТЕХ МАТ из минеральной ваты в ткани конструкционной Т-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60		0.040	0.040		Имеется электро-обогрев
Линия РТ Е-26-02													
Линия РТ Е-26-02	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные ТЕХ МАТ из минеральной ваты толщина 60 мм	60		0.03	0.004		Имеется электро-обогрев

Изолируемые оборудование, трубопровод							Теплоизоляционная конструкция						
Марка Позиция	Наименование	Размеры		Кол	Температура вещества, °C	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверхность, м2	Объем теплоизоляционного слоя, м3	Обозначение документа	Примечание
		наружный диаметр или сечение, мм	длина, высота, м					теплоизоляционного	покровного				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Листы из алюминия и алюминиевых сплавов		0.50	0.09			
Линия РТ Е-26-02	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60			0.027		Имеется электроборгрев
	Линия ТТ Е-26-03												
Линия ТТ Е-26-03	Штуцер Ду 100	109.0	0.25		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.09	0.008		
Линия ТТ Е-26-03	Фланцевое соединение Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60	0.50	0.18	0.008		
	Линия РТ Е-26-04												
Линия РТ Е-26-04	Штуцер Ду 50	57,0	0.15		80.0	СН/О	Антикоррозийная окраска грунт ЭП-0280 2 слоя Маты теплоизоляционные TEX MAT из минеральной ваты толщина 60 мм Листы из алюминия и алюминиевых сплавов	60		0.03	0.004		Имеется электроборгрев
Линия РТ Е-26-04	Арматура Ду 50	50,0		1	80.0	СН/О	Матрацы из матов теплоизоляционных TEX MAT из минеральной ваты в ткани конструкционной Г-23Р из стеклянных крученых нитей толщина 70 мм Фольма-ткань 280-0,2	60	0.50	0.09	0.027		Имеется электроборгрев