

ПДО №697-КР-2019 от «17» января 2020 года

ЗП001095

Поступивший запрос:

Добрый день! Для корректной оценки стоимости работ просим уточнить следующее:

1. Класс и признаки опасности ОПО
2. Чьими силами выполняются подготовительно-восстановительные работы (снятие/восстановление изоляции), за исключением зачистки мест контроля?
3. Подтвердить/опровергнуть необходимость проведения разрушающего контроля на паропроводах 4-й категории
4. Подтвердить/опровергнуть возможность Заказчика обеспечить проведение испытаний трубопроводов (насосно-компрессорным оборудование, водой с последующей утилизацией) при необходимости.

Инициатор закупки:

В рамках проведения тендера по ПДО №697-КР-2019 (Выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности трубопроводов пара 4-ой категории на объектах ПАО «Славнефть-ЯНОС») направляем Вам разъяснение.

1. Класс опасности – IV класс.

Признаки опасности – 2.1, 2.2, 2.3.

2. Снятие/восстановление изоляции проводится силами подрядной организации Заказчика. Программа проведения ЭПБ должна заранее быть согласована с Заказчиком – для составления дефектной ведомости на снятие/восстановление изоляции в местах проведения испытаний.

3. В программе выбрать методы неразрушающего контроля, которые наиболее эффективно выявляют дефекты.

4. Для проведения испытаний трубопроводов Заказчиком может быть предоставлена только вода в местах, где имеются точки подключения.