

Поступивший запрос контрагента:

Добрый день!

Просим пояснить, чем вызвана необходимость отступления от требований ФНиП (какие конкретные препятствия существуют для проведения внутритрубной диагностики).

Ответ инициатора закупки:

Необходимость разработки обоснования безопасности обусловлена невозможностью обеспечения и поддержания требуемой скорости потока газа для движения диагностических средств, поскольку диаметр газопровода принят не по результатам расчета, а по прямому указанию ПАО «Газпром» в технических условиях на строительство.