

Уважаемый Заказчик!

1. Просим сообщить параметры (высота, ширина, длина) постаментов Лот №5 (п.п 3, 4. 5,7, 8, 16 - 19, 21,34,40,45 – 48 Приложения к ПДО №54-КР-2022) И пояснить, в ТЗ указаны объемы постаментов (фундаментов) или объемы этажерки установок (металлический каркас установок) ?

Ответ: Считаем, что для определения стоимости работ по обследованию зданий и сооружений достаточной информацией является строительный объем здания, сооружения. Этой информации всегда было достаточно для всех подрядных организаций. Сбор дополнительной информации по Вашему запросу потребует много времени.

В ТЗ указаны общие объемы железобетонных и металлических элементов сооружений.

2. Просим сообщить высоту факельных стволов ОТ-1 и ОТ-2, а также необходимость участия промальпинистов в обследовании этих объектов.

Ответ: Факельные стволы ОТ-1 и ОТ-2 имеют высоту 80 метров, представляют собой металлическую трубу в металлической решетчатой несущей башне. Имеются вертикальные лестницы и площадки обслуживания. Необходимость участия пром. альпинистов в обследовании факельных стволов определяет подрядная организация.