

<b>ОПРОСНЫЙ ЛИСТ</b> (ТЗ) для проектирования и заказа		Дата заполнения «__» ____ 20__ г.
Материал: <b>Фильтр AF40-F04D-A G1/2" авт.отв.конд.</b>		
Предназначение	<b>Фильтр служит для удаления из сжатого воздуха (азота) механических загрязнений и конденсата</b>	
Функция	<b>Удаление из, непрерывно отбираемого на газоанализаторы, сжатого компрессорами, азота частичек механических примесей и конденсата</b>	
Рабочая среда	Продукт: <b>Азот</b>	агрегатное состояние: <b>Газ</b>
	Рабочее давление: <b>1,0 Мпа</b>	Разрешенное давление: <b>1,5 МПа</b>
	Температура: $t_{\text{раб}} = \text{от } 5 \text{ до } 60^{\circ}\text{C}$	
	Невзрывоопасная      Непожароопасная      Нетоксичная	
Присоединительная резьба	<b>G 1/2</b>	
Тонкость фильтрации	<b>5 мкм</b>	
Объем резервуара	<b>45 см<sup>3</sup></b>	
Отвод конденсата	<b>Автоматический</b>	
Материал резервуара	<b>Поликарбонат прозрачный</b>	
Металлический защитный колпак резервуара	<b>Да</b>	
Климатическое исполнение	<b>Отапливаемое помещение</b>	
Содержание вредных веществ в окружающей среде	<b>Отсутствуют</b>	
Показатели надежности	Гарантированный срок службы до замены: <b>не менее 1 года</b>	
	Вероятность безотказной работы <b>до 2 лет</b>	
Потребность на <b>2018 г.</b>		
<b>Дополнительные требования: -</b>		
Заказчик: <b>ОАО "Славнефть-ЯНОС", Цех №17, Азотные установки</b> <b>Заявка № 11014106 Поз. 270</b>		Примечание:
Адрес	<b>150000, Ярославль, ГКП, Московский проспект, 130</b>	
Тел.	<b>+7(4852) 49-81-70</b>	
Тел/факс		
E-mail	<b>KuzminUV@yanos.slavneft.ru</b>	

Опросный лист составил:

Механик цеха №17

Механик Азотных установок



Ю.В. Кузьмин

С.Ю. Матвеев