

№	Вопрос	Ответ
1.	Есть ли лимиты финансирования по каждому из 4 указанных этапов?	Контрагенту (участнику) необходимо предложить общую стоимость выполнения работ по договору. При этом также необходимо отразить структуру стоимости в Протоколе согласования договорной цены по каждому разделу работ. Победителем будет признан Контрагент (участник), предложивший наименьшую стоимость работ.
2.	Имеется ли лицензия и на OPC-модуль для возможности OPC-соединения с АСУЭ Industrial IT 800 Ха?	Внедрение программного комплекса реализовать с учетом имеющихся у Заказчика лицензий на OPC-модуль для возможности соединения с АСУЭ Industrial IT 800 Ха
3.	Необходимо ли разрабатывать проектную документацию в части: а. Информационной безопасности (примечание: Управляющие воздействие из программного комплекса отсутствует. Данные циркулирующие в системе не являются коммерческой тайной и не являются персональными). б. Сетевой архитектуры (схемы L2, L3).	Задание на проектирование не предусматривает разработку концепции информационной безопасности и сетевой инфраструктуры.
4.	Каким образом планируется подключение АРМов к Вашей сетевой инфраструктуре? Требуется ли поставка дополнительного сетевого оборудования?	В рамках задания на проектирование предусматривается подключение к существующему коммутатору.
5.	Что входит в состав эксплуатационной документации, необходимой к разработке?	Участник закупки самостоятельно определяет объем документации, необходимой для безопасной и безаварийной эксплуатации программного комплекса на протяжении всего гарантийного срока (инструкция администратора, пользователя и пр.).
6.	Будет ли возможность выделить Вашего специалиста в части АСУЭ industrial IT 800Ха для создания полигона, на котором будет проводиться тестирования и отладка поставляемого технического решения?	Выполнение пусконаладочных работ программного комплекса в части привязки электрических величин к системе АСУЭ будет проводиться при участии специалистов Заказчика.