



**СлавНефть**

Руководителю организации



**Открытое акционерное общество  
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**  
(ОАО «Славнефть-ЯНОС»)

Почтовый адрес: Московский пр-т, д. 130, г. Ярославль, Россия, 150023  
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544  
ИНН 7601001107 КПП 760401001  
Справочное: (4852) 44-03-57; 49-81-00; Факс: (4852) 40-76-76  
E-mail: post@yorp.yaroslavl.ru  
http://www.refinery.yaroslavl.ru

04 ФЕВ 2019 № 108-1226  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Разъяснение № 4 к ПДО № 669-КС-2018

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 4 к ПДО № 669-КС-2018 на выполнение «Комплекса электромонтажных работ технического перевооружения»:

• По следующим вопросам:

1. В составе документации 18983-277-АОВ не предоставлена часть опросных листов. Просим Вашего распоряжения направить следующие недостающие документы:  
18983-277-АОВ-ОЛ-01 Опросный лист. Система автоматики и управления вентсистемами П1, П1А, П2, П2А  
18983-277-АОВ-ОЛ-21 Опросный лист. Манометр  
18983-277-АОВ-ОЛ-31 Опросный лист. Термометр биметаллический с гильзой.
2. Ведомость № 02-01-1050 проект 00149765-0085-АТХ изм.3
  - а. Не учтен монтаж гильзы защитной в количестве 1 шт.
  - б. Не учтены кабельные заделки: до 7 жил – 4 шт., до 14 жил – 2 шт.
  - в. Монтаж короба учтен не в полном объеме. Учтено 40 м, а по спецификации 42,6 м.
  - д. П.п.32,33 ведомости (Демонтаж, монтаж крышек короба) следует учитывать по расценке Ц08-02-153-1 с к=0,1.
3. ВОР 02-06-1160 проект 00149765-0085-ТХ
  - а. П.1 – заменить Ц12-10-001-1 на Ц12-11-005-1 (1 шт.) + Ц12-01-004-7 (L=0,23 м).
  - б. Не учтены пневматические испытания. Принять по Ц12-19-010-1 (L=0,23 м).
  - в. Не учтен капиллярный контроль. Принять по Ц39-02-004-3 (1 шт.)

✓ сообщаем:

- Заказная документация 18983-277-АОВ-ОЛ-01, ОЛ-21, ОЛ-31 направляется в приложении.
- по проекту 00149765-0085-АТХ изм.3 неучтенные в ведомостях материалы, но имеющиеся в проекте учесть в расчете. Расценки при расчете стоимости Контрагент может применять на свое усмотрение.
- по проекту 00149765-0085-ТХ все неучтенные в ведомости испытания учесть, расценки при расчете стоимости Контрагент может при менять на свое усмотрение.



ИСО 9001



ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 9001,  
ИСО 14001, OHSAS 18001



ИСО 50001

• По следующим вопросам:

1. Просим уточнить необходимость выполнения следующих работ в составе ПНР по проектам 2966-АСУ-ТП-907, ТП-211, ТП-701, ТП-304, ТП-541, ТП-474, ГПП-5, ГПП-7:
  - работы по программированию оконечных устройств на ТП (REF-ы, Seram-ы, ОВОД-ы и пр.);
  - по выполнению ПНР по проектам 2966-АСУ, 18983-АСУ сообщаем, что перепрограммирование оконечных устройств на ТП (REF-ы, Seram-ы, ОВОД-ы и пр.), прогонку сигналов от оконечного устройства до ТП до верхнего уровня (в том числе сущ. каналов) необходимо обязательно учитывать в предложении.

• По следующим вопросам:

О несоответствии ведомостей и проектов № 2966, 00149765-0085, 0110-(13-1159), 18983.

✓ сообщаем:

- по проектам № 2966, 00149765-0085, 0110-(13-1159), 18983 применять в расчете проектные объемы. Неучтенные вспомогательные материалы - учесть.

Приложение:

1. Заказная документация 18983-277-АОВ-ОЛ-01, ОЛ-21, ОЛ-31 (в электронном виде).

Остальные условия в соответствии с ПДО № 669-КС-2018 от 09.01.2019 г., Разъяснениями и приложениями к нему.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов