

ПДО № 567-КС-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»

Поступивший запрос контрагента:

Коллеги добрый день,
В ВОР №0133 в п. 27.3 скорее всего ошибка - выделила красным. Уточните пожалуйста, какая система и во сколько слоев наносится?

27.3	Окраска бетонных стоек эстакады за 2 раза в 2 слоя по 70мкм. Грунт-эмаль на основе сополимера винил Prodecor 1204 в 1 слой 60мкм. Полиуретановая эмаль RAL 6029, RAL 1028	м2	848,5	
------	---	----	-------	--

Ответ инициатора закупки:

Добрый день.

Сообщаем Вам, что на основании п. 4.2 утвержденной инструкции № ЛТНиДО-205 «По антикоррозионной защите и огнезащите конструкций, трубопроводов и оборудования» для защиты бетонных и железобетонных конструкций применяется материал Prodecor 1204 2×70 мкм, схема окраски 2 слоя – грунт-эмали на основе сополимера винилхлорида (по 70 мкм), общая толщина 140 мкм.

Приложение: инструкция № ЛТНиДО-205 на 62 л. в 1 экз.