

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик

В.Ю. Боруруев

«___» _____ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

Предмет закупки – клапан КОП Ду-150 мм, Ру-40 кгс/см² – 19с53нж (заявка №11013223)

№ п/п	Требование (параметр оценки)	Документы, подтверждающие соответствия требованию	Единица измерения	Условия соответствия
1	2	3	4	5
1.	Диаметр номинальный: DN, мм (условный проход) – 150.	Техническое предложение	Да/нет	Да
2.	Давление номинальное: PN, кгс/см ² (условное давление) – 40	Техническое предложение	Да/нет	Да
3.	Герметичность затвора: класс «А» ГОСТ 9544-2005 «Газ» - дополнительные испытания воздухом на заводе-изготовителе.	Техническое предложение	Да/нет	Да
4.	Материал: - корпус Сталь 20Л - трубопровода Сталь20 - уплотнение в затворе Сталь 20Л+20Х13	Техническое предложение	Да/нет	Да
5.	Рабочая среда: наименование – жидкий, газообразный пропан (взрывоопасная, пожароопасная) - температура 200°С	Техническое предложение	Да/нет	Да
6.	Климатическое исполнение: У1 по ГОСТ 15150 при t от -40 до +40° С	Техническое предложение	Да/нет	Да
7.	Присоединение к трубопроводу - фланцевое ГОСТ 12815-80 – исп 2., комплект отв.фланцев исп.3	Техническое предложение	Да/нет	Да
8.	Строительная длина, мм – 480	Техническое предложение	Да/нет	Да
9.	Показатели надежности: - полный срок службы 10 лет	Техническое предложение	Да/нет	Да

Инициатор закупки

Ст. механик КМ-2
(должность)

(подпись)

Быков А. В.
(ф.и.о.)«20» 06 2016 г.
(дата)