



# СлавНефть

Открытое акционерное общество  
"СЛАВНЕФТЬ-  
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"

Московский пр-т, д. 130  
г. Ярославль, 150023  
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544  
ИНН 7601001107 КПП 760401001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00  
Факс: (4852) 40-76-76  
E-mail: [post@yanos.slavneft.ru](mailto:post@yanos.slavneft.ru)  
<http://yanos.slavneft.ru>

Руководителю организации

20 ИЮН 2016

№ 8036/108

На №

от

Тема: разъяснения № 2 к ПДО № 178-КС-2016

В связи с обращением претендентов и в рамках проведения тендера на **выполнение комплекса работ по системам электрообогрева трубопроводов МЦК в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы** доводим до Вашего сведения следующее разъяснения, а именно:

На вопрос «Как формировать предложение: на основе спецификации, которая представлена в документации или необходимо произвести собственные расчеты?»,

Отвечаем: предложения формировать на основе проектных спецификаций.

На вопрос «Предмет закупки включает в себя не только поставку оборудования, но и работы. Монтаж и пуско-наладка представляются отдельными позициями в предложении? Предмет закупки может быть разделен по позициям или рассматривается в комплексе?»,

Отвечаем: Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом, т.е. является неделимым и включает в себя полный комплекс работ в соответствии с требованиями к ПДО.

На запрос «Указать длину обогреваемых участков трубопроводов 7235к, 7236к, 7237к»

Отвечаем: линия 7235к - диаметр 150, длина -110м

линия 7236к - диаметр 150, длина -112м

линия 7237к - диаметр 150, длина -115м.

На вопрос «Определить точку подключения ШУН в ТП-187»,

Отвечаем: Точка подключения и технические условия определяются на этапе проектирования по запросу проектной организации (когда будет посчитано количество и мощность греющих кабелей).

На запрос предоставить проект № 2850 и план трасс силового электроснабжения от ТП-187 в сторону проектируемых трубопроводов,

Сообщаем: на этапе подготовки предложения достаточно тех данных, которые есть в КЗ, в том числе и план трасс указан в приложении № 3 к КЗ.

Направляем план расположения трубопроводов (Приложения к настоящему разъяснению)

Директор по снабжению

В.Ф. Желязков

Исп. Е.Г. Прокофьева  
Тел. (4852) 49-87-15,  
Факс (4852) 49-93-00  
E-mail: [ProkofievaEG@yanos.slavneft.ru](mailto:ProkofievaEG@yanos.slavneft.ru)