


Утверждаю
Главный метролог
 С.И.Кравец
«22» 01 2015г.

А К Т проверки технического состояния средств КИП и А

г.Ярославль

20.01.2015г.

Комиссия в составе:
Начальника цеха №4
Начальника цеха №15
Механик цеха №4
Начальника службы АСУТП и ПАЗ цеха №15
Начальника установки гидрокрекинг
Начальника участка КИП №2 цеха №15

Лохматов С.В.
Григорьев А.В.
Чекалкин И.Н.
Поляков А.Г.
Ермолаев А.С.
Сокотун А.И.

Провела проверку состояния модуля дискретного вывода 3604Е контроллера TRICONEX установленного в четвертом слоте шасси №5 шкафа №204, установки Гидрокрекинга цеха №4.

Изготовитель: фирма TRICONEX
модель: 3604Е

серийный номер: 02324530

Смонтирован в 2003 году.

Параметры технического устройства: соответствуют инструкции изготовителя.

Оборудование комплектно.

Комиссия установила следующее: на лицевой панели модуля горит светодиод "FAULT", программа диагностики определяет неисправность девятого канала модуля.

Условия эксплуатации: соответствуют инструкции изготовителя.

Заключение: оборудование находится в неисправном состоянии по причине отказа электроники и подлежит замене

Мероприятия: подать заявку на закупку аналогичного.

Срок: 1 кв. 2015 г.

Отв.: Эвин Б.Б.

Подписи: Начальник цеха №4

Начальник цеха №15

Механик цеха №4

Начальник службы АСУТП и ПАЗ цеха №15

Начальник установки гидрокрекинг

Начальник участка КИП №2 цеха №15

 С.В.Лохматов


А.В.Григорьев

И.Н.Чекалкин

А.Г.Поляков

А.С.Ермолаев

 А.И.Сокотун

Утверждаю
Главный метролог
 С.И.Кравец
«22» 01 2015г.

А К Т проверки технического состояния средств КИП и А

г.Ярославль

22.01.2015г.

Комиссия в составе:

Начальника цеха №4

Лохматов С.В.

Начальника цеха №15

Григорьев А.В.

Начальника службы АСУТП и ПАЗ цеха №15

Поляков А.Г.

Механик цеха №4

Чекалкин И.Н.

Начальника установки гидрокрекинг

Ермолаев А.С.

Начальника участка КИП №2 цеха №15

Сокотун А.И.

Провела проверку состояния модуля дискретного вывода 3604Е контроллера TRICONEX установленного в шестом слоте шасси №6 шкафа №202, установки Гидрокрекинга цеха №4.

Изготовитель: фирма TRICONEX

модель: 3604Е

серийный номер: 07326023

Смонтирован в 2003 году.

Параметры технического устройства: соответствуют инструкции изготовителя.

Оборудование комплектно.

Комиссия установила следующее: на лицевой панели модуля горит светодиод "FAULT", программа диагностики определяет неисправность первого канала модуля.

Условия эксплуатации: соответствуют инструкции изготовителя

Заключение: оборудование находится в неисправном состоянии по причине отказа электроники и подлежит замене.

Мероприятия: подать заявку на закупку двух аналогичных модулей.

Срок: 1 кв. 2015 г.

Отв.: Эвин Б.Б.

Подписи: Начальник цеха №4

С.В.Лохматов

Начальник цеха №15

А.В.Григорьев

Начальник службы АСУТП и ПАЗ цеха №15

А.Г.Поляков

Механик цеха №4

И.Н.Чекалкин

Начальник установки гидрокрекинг

А.С.Ермолаев

Начальник участка КИП №2 цеха №15

А.И.Сокотун