


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец

« 14 »

12

2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение датчика термохимического для стационарных датчиков-сигнализаторов модели ДАТ-М-05 установок АВТ-4, УПВ-2

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Датчик термохимический в составе стационарного датчика-сигнализатора модели ДАТ-М-05 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений объемного содержания взрывоопасного газа в воздухе установки. Датчик термохимический устанавливается в датчик-сигнализатор модели ДАТ-М-05 взамен вышедшего из строя датчика термохимического.

Код заказа вышедшего из строя датчика термохимического ИБЯЛ 413.226.092.

Код заказа приобретаемого датчика термохимического ИБЯЛ 413.226.092.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-100 %НКПР
- Измеряемая среда: взрывоопасные газы
- Принцип измерения: термохимический
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014562 - 70 и 373208