

011

[illegible]

Умб.

[illegible]

13Д00357/14-КТС-01622-ЭМ.0/1

Задвижка с электроприводом  
DN 400 PN16. Опросный лист.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Разработал	Калинович	<i>Калинович</i>	21.12.14
Н.контроль	Комаров	<i>Комаров</i>	21.12.14
ГИП	Слепых	<i>Слепых</i>	21.12.14

ООО "РБС-Холдинг"

Формат А4

Общие характеристики и характеристики арматуры			
1	Количество <u>4</u> шт.	18	Защитная труба для выдвижного штока арматуры <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2		19	Дистанционный указатель положения <input checked="" type="checkbox"/> RWG (4-20 мА) <input type="checkbox"/> Потенциометр <input type="checkbox"/> MWG (только с АС)
3	Тип арматуры (обозначение производителя)	Характеристики кабеля	
4	Типоразмер $D_y(DN)$ 400 мм $P_y(PN)$ 1.6 МПа	20	Комплект кабельных вводов <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5	Назначение <input type="checkbox"/> регулирующая <input checked="" type="checkbox"/> запорная	21	Тип кабеля <input type="checkbox"/> бронированный <input checked="" type="checkbox"/> небронированный
6	Режим работы <input checked="" type="checkbox"/> кол-во запусков в час <u>менее 1</u> <input type="checkbox"/> S4=25 % (стандарт) <input type="checkbox"/> S4=50 % или <input type="checkbox"/> S2=15(10) мин (стандарт) <input type="checkbox"/> S2=30 мин <input type="checkbox"/> другой	22	Наружный диаметр кабеля, количество $\varnothing$ 13, 1 шт; $\varnothing$ <u>      </u> , <u>      </u> шт; $\varnothing$ 19, 1 шт; $\varnothing$ <u>      </u> , <u>      </u> шт
7	Требуемое время закрытия арматуры Открытие/Закрытие 47,3 с	23	
8	Температура окружающей среды мин. <u>+10</u> °C макс. <u>+37</u> °C	24	
Характеристики привода		Характеристики встроенного блока управления	
9	Напряжение питания <input checked="" type="checkbox"/> 380 В/50Гц/3ф <input type="checkbox"/> 220 В/50Гц/1ф <input type="checkbox"/> 24 В DC <input type="checkbox"/> другое <u>      </u> В/ <u>      </u> Гц/ <u>      </u> ф	25	Блок управления <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10	Исполнение привода <input checked="" type="checkbox"/> общепромышленное <input type="checkbox"/> взрывозащищенное (1ExdeIICT4) <input type="checkbox"/> атомное (для АЭС по ТУ) <input type="checkbox"/> шахтное (PB ExedI) <input type="checkbox"/> морское	26	Тип блока управления* <u>      </u> электронный
11	Защита оболочки привода по IP <input checked="" type="checkbox"/> IP67 (стандарт) <input type="checkbox"/> IP68 (рекомендуется при угрозе затопления привода)	27	Питание цепей управления <input type="checkbox"/> от встроенного источника <input checked="" type="checkbox"/> от внешнего источника
12	Защита оболочки привода от коррозии <input checked="" type="checkbox"/> KN (стандарт) <input type="checkbox"/> KS (агрессивная среда) <input type="checkbox"/> KX (экстремально агрессивная среда)	28	Местное управление Кнопки откр/стоп/закрыть <input checked="" type="checkbox"/> Селектор местн/стоп/дист <input checked="" type="checkbox"/>
13	Концевые выключатели <input checked="" type="checkbox"/> одиночные <input type="checkbox"/> двойные	29	Дистанционное управление (укажите, что необходимо)** <input checked="" type="checkbox"/> 24 В DC <input type="checkbox"/> 4...20 мА <input type="checkbox"/> Modbus (AM, AC) <input type="checkbox"/> Profibus DP (AM, AC) <input type="checkbox"/> DeviceNet (AC) <input type="checkbox"/> Fieldbus Foundation (AC)
14	Промежуточные выключатели <input type="checkbox"/> одиночные <input type="checkbox"/> двойные	30	Дублирование по цифровой шине <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
15	Моментные выключатели <input checked="" type="checkbox"/> одиночные <input type="checkbox"/> двойные	31	Монтаж блока управления <input checked="" type="checkbox"/> на приводе <input type="checkbox"/> настенный
16	Индикатор работы привода (блнкер) <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	32	Особые требования: <u>      </u> Общий силовой кабель для питания электроприводов и ее обогрева <u>      </u>
17	Механический указатель положения <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

13Д00357/14-КТС-01622-ЭМ.0/11

Лист

2

Формат А4