

0Л1

Замена КТС Гранит и модернизация систем автоматизации насосных речной и пожарной воды тип 227, 226/33, 231

[illegible]

Ymā.

[illegible]

Изм.	Кол. экз.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	-----------	------	--------	-------	------

000 "РБС-Холдинг"

Формат А4

Общие характеристики и характеристики арматуры		18	Защитная труба для выдвижного штока арматуры <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
1	Количество <u>1</u> шт.	19	Дистанционный указатель положения <input type="checkbox"/> RWG (4-20 мА) <input type="checkbox"/> Потенциометр <input type="checkbox"/> MWG (только с АС)
2		Характеристики кабеля	
3	Тип арматуры (обозначение производителя)	20	Комплект кабельных вводов <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4	Типоразмер $D_y(DN)$ 150 мм $P_y(PN)$ 1.6 МПа	21	Тип кабеля <input type="checkbox"/> бронированный <input checked="" type="checkbox"/> небронированный
5	Назначение <input type="checkbox"/> регулирующая <input checked="" type="checkbox"/> запорная	22	Наружный диаметр \varnothing 12, 1 шт; \varnothing <u> </u> , <u> </u> шт; кабеля, количество \varnothing 19, 1 шт; \varnothing <u> </u> , <u> </u> шт
6	Режим работы <input checked="" type="checkbox"/> кол-во запусков в час <u> </u> менее 1 <input type="checkbox"/> S4=25 % (стандарт) <input type="checkbox"/> S4=50 % или <input type="checkbox"/> S2=15(10) мин (стандарт) <input type="checkbox"/> S2=30 мин <input type="checkbox"/> другой <u> </u>	23	
7	Требуемое время закрытия арматуры Открытие/Закрытие 30сек	24	
8	Температура окружающей среды мин. <u>+10</u> °C макс. <u>+37</u> °C	Характеристики встроенного блока управления	
Характеристики привода		25	Блок управления <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9	Напряжение питания <input checked="" type="checkbox"/> 380 В/50Гц/3ф <input type="checkbox"/> 220 /50Гц/1ф <input type="checkbox"/> 24 В DC <input type="checkbox"/> другое <u> </u> В/ <u> </u> Гц/ <u> </u> ф	26	Тип блока управления* <u>электронный</u>
10	Исполнение привода <input checked="" type="checkbox"/> общепромышленное <input type="checkbox"/> взрывозащитное (IExdefICT4) <input type="checkbox"/> атомное (для АЭС по ТУ) <input type="checkbox"/> шахтное (PB ExedI) <input type="checkbox"/> морское	27	Питание цепей управления <input type="checkbox"/> от встроенного источника <input checked="" type="checkbox"/> от внешнего источника
11	Защита оболочки привода по IP <input checked="" type="checkbox"/> IP67 (стандарт) <input type="checkbox"/> IP68 (рекомендуется при угрозе затопления привода)	28	Местное управление Кнопки откр/стоп/закрыть <input checked="" type="checkbox"/> Селектор местн/стоп/дист <input checked="" type="checkbox"/>
12	Защита оболочки привода от коррозии <input checked="" type="checkbox"/> KN (стандарт) <input type="checkbox"/> KS (агрессивная среда) <input type="checkbox"/> KX (экстремально агрессивная среда)	29	Дистанционное управление (укажите, что необходимо)** <input checked="" type="checkbox"/> 24 В DC <input type="checkbox"/> 4...20 мА <input type="checkbox"/> Modbus (AM, AC) <input type="checkbox"/> Profibus DP (AM, AC) <input type="checkbox"/> DeviceNet (AC) <input type="checkbox"/> Fieldbus Foundation (AC)
13	Концевые выключатели <input checked="" type="checkbox"/> одиночные <input type="checkbox"/> двохвонные	30	Дублирование по цифровой шине <input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
14	Промежуточные выключатели <input type="checkbox"/> одиночные <input type="checkbox"/> двохвонные	31	Монтаж блока управления <input checked="" type="checkbox"/> на приводе <input type="checkbox"/> настенный
15	Моментные выключатели <input checked="" type="checkbox"/> одиночные <input type="checkbox"/> двохвонные	32	Особые требования: <u>Общий силовой кабель для питания электрозаводки и ее обогрева</u>
16	Индикатор работы привода (блнкер) <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		
17	Механический указатель положения <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

13Д00357/14-КТС-01622-ЭМ.0ЛЗ
 Лист 2
 Формат А4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.