

Этот документ является собственностью "ПРОМХИМПРОЕКТ" и не подлежит копированию и распространению без его согласия.  
This document is the property of PROMCHIMPROEKT and shall not be disclosed to other or re-produced in any manner without its permission

ПРОМХИМПРОЕКТ  
PROMCHIMPROEKT

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
SPECIFICATION

ОЛ  
SP

ОАО «Славнефть-ЯНОС», КМ-2  
установка С-500

Лист Page	Изменения / Revisions																			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	X	X	X																	
2	X	X	X																	
3			X																	
4			X																	
5			X																	
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				

Изменения / Revisions

Согласовано / Agreed

Утв. / Appr.

Изм. Rev.	Дата Date	Отдел / Department TO		Отдел Depart. №	Отдел Depart. №	Отдел Depart. №	Отдел Depart. №	Отдел Depart. №	Отдел Depart. №	Главный инженер проекта Project Manager
		Исполнил By	Начальник отдела Chief of Department							

2	-	все	396-17		06.2017
Изм. Rev.	Кол. уч. Parts	Лист Page	№ док. Doc. №	Подпись Signature	Дата Date
Разработал Designed			Клюева		06.2017
Проверил checked.			Юхтин		06.2017
Проверил checked.			Стайновская		06.2017
Н. контроль Qual. control			Соков		06.2017
Нач. отдела Chief of depart.			Емельянов		06.2017
ГИП Project Manag.			Курочкин		06.2017

18479-30-ТХ-ОЛ.3

Приведение печей 1,2,3П-501, 1,2П-601, П-701 к требованиям промышленной безопасности. Горелки печи 3П-501

Стадия/Stage	Лист/1Page	Листов/Pages
Р	1	5

ПРОМХИМПРОЕКТ  
PROMCHIMPROEKT

Заказчик

ОАО «Славнефть-ЯНОС», КМ-2,  
установка С-500Технологический номер  
оборудования

Печь ЗП-501

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

№ п/п	Наименование параметра, единицы измерения	Значение
1.	Климатическое исполнение и категория размещения	У-1
2.	Минимальная температура окружающего воздуха, °С	-47
3.	Максимальная температура окружающего воздуха, °С	+40
4.	Класс размещения по ПУЭ	В-1г
5.	Класс опасности по ГОСТ 12.1.005.-88	III
6.	Взрывоопасность по ГОСТ 30852.11-2002	IIA – ТЗ

## 2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п/п	Наименование параметра, единицы измерения	Значение	
1.	Полезная номинальная тепловая мощность печи, Гкал/час	3,0	
2.	К.П.Д. печи, %	80	
3.	Максимальная загрузка по сырью по отношению к номинальной, %	100	
4.	Минимальная загрузка по сырью по отношению к номинальной, %	40	
5.	Соотношение сжигаемого топлива, в процентах от суммарной мощности: – в режиме пуска установки – рабочие режимы	топливный газ <sup>(3)</sup>	жидкое топливо
		100 35 (20-80) <sup>(2)</sup>	0 65 (20-80) <sup>(2)</sup>
6.	Регулирование температуры сырья на выходе из печи (газовый регулятор или регулятор по жидкому топливу)	газовый	
7.	Предполагаемое количество горелок, шт.	1	
8.	Проходное сечение газового клапана-регулятора, мм	40	
9.	Номинальное давление газа перед клапаном-регулятором, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) изб.	2,2	
10.	Минимальное давление газа перед клапаном-регулятором, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) изб.	0,6	
11.	Номинальная температура газа перед горелкой, °С	120	

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

18479-30-ТХ-ОЛ.3

Лист

2

Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата

12.	Номинальное давление жидкого топлива, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), изб.	4,5
13.	Номинальная температура жидкого топлива перед горелкой, °C	140
14.	Номинальное давление распыливающего пара, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ), изб.	5,0
15.	Температура распыливающего пара перед горелкой, °C	160
16.	Разрежение в поду печи (на уровне выходного отверстия амбразуры), мм вод. ст.	10-50

**Заполнять только для дутьевых горелок:**

17.	Располагаемое давление воздуха в коллекторе перед горелкой, кПа (мм вод. ст.)	
18.	Температура дутьевого воздуха, °C	

**Заполнять только для горелок дожига:**

19.	Суммарный расход сбросных газов (газов разложения) на печь, кг/ч	
20.	Температура сбросных газов (газов разложения), °C	

**3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИДКОГО ТОПЛИВА**

№ п/п	Наименование параметра, единицы измерения	Значение
1.	Низшая теплота сгорания жидкого топлива, кДж/кг	41460
2.	Вязкость жидкого топлива при рабочей температуре, град.Энглера	≤6,8 при 100°C
3.	Плотность жидкого топлива при рабочей температуре, кг/м <sup>3</sup>	880
4.	Относительная плотность жидкого топлива $\gamma_{4}^{20}$	
5.	Содержание серы, %	≤3,0

Взаим. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

18479-30-ТХ-ОЛ.3

Лист

3

## 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

## 4.1 Состав сжигаемого топлива

Компонент	Формула	Топливный газ		Газы разложения		Сдвиги с компрессоров <sup>(4)</sup>	
		вес. доли	%% об.	вес. доли	%% об.	вес. доли	%% об.
Водород	H <sub>2</sub>	2,22	30,62				86,90
Сероводород	H <sub>2</sub> S	0,31	0,25				4,0
Метан	CH <sub>4</sub>	9,07	15,66				5,73
Ацетилен	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>						
Этилен	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>						
Этан	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	11,26	10,37				2,53
Пропилен	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>						
Пропан	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	42,62	26,77				0,59
Сумма бутиленов	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub>						
i-Бутан	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	12,59	6,0				0,14
n-Бутан	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub>	13,85	6,6				0,10
i-Пентан	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	3,65	1,4				0,01
n-Пентан	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>	1,72	0,66				
Сумма пентенов	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub>						
Сумма C <sub>6</sub>		1,22	0,39				
Сумма C <sub>7</sub>		0,29	0,08				
Двуокись углерода	CO <sub>2</sub>						
Окись углерода	CO						
Азот	N <sub>2</sub>	1,22	1,2				
Пары воды	H <sub>2</sub> O						
Кислород	O <sub>2</sub>						
Воздух	—						

## 4.2 Указать диапазон возможного изменения состава топливного и сбросных газов (минимальную и максимальную плотность газов)

2,287 кг/м<sup>3</sup> (указана плотность газа при T-120°C, P-1,7 кгс/см<sup>2</sup>, рабочие условия)

Взаим. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

18479-30-ТХ-ОЛ.3

Лист

4

## 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.	Паромазутным стволом (да / нет / с фильтрами / без фильтров)	да
2.	Пилотной горелкой	да
3.	Встроенным узлом контроля факела основной горелки (да / нет)	да
4.	Встроенным узлом контроля факела пилотной горелки (да / нет)	да
5.	Датчиками погасания пламени (указать количество и марку датчиков)	Основные-1 шт., пилотные-1 шт.
6.	Стационарным запальным устройством пилотных горелок (да / нет)	

## 6. ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Необходим расчет критических параметров (минимальное и максимальное давление топливного газа на основные форсунки горелки и минимальное давление топливного газа на пилотные форсунки горелки) при которых должны срабатывать клапана отсекатели.

2. В скобках указан возможный диапазон изменения соотношений.

3. Поток топливного газа на горелки формируется из двух потоков:

- топливный газ;

- сдувки с компрессоров ПК-501/1,2,3,р (периодический сброс);

4. Периодический сброс во время осернения катализатора. Расход ВСГ -  $300\text{ м}^3/\text{час}$ , расход водяного пара –  $749,6\text{ кг/ч}$ .

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

18479-30-TX-ОЛ.3

Лист

5