

Ведомость пусконаладочных работ

Шифр	Наименование работ	Измери тель	Кол-во
01-03-002-06	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А	шт.	2
01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт.	13
01-03-002-18	Выключатель двухполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения	шт.	4
01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям		
	- силового трёхжильного кабеля	линия	8
01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	токоприем ник	8
01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами	100 точек	0,26

Данный документ является интеллектуальной собственностью ОАО "Славнефть-ЯНОС" и не подлежит копированию и распространению без его согласия.

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

0020-(3-3226)-20/4-ЭО.ВПНР

Кат. производство Установка КР-600 Тит. 20/4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ильина		<i>Ильина</i>	12.18
Проверил		Шадрина		<i>Шадрина</i>	12.18
Н.контр.		Комаров		<i>Комаров</i>	12.18
Нач.сек.		Жуков		<i>Жуков</i>	12.18
ГИП		Гудыма		<i>Гудыма</i>	12.18

Замена электрооборудования РУ-0,4 кВ
КР-600 ТП-932

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Ведомость пусконаладочных работ

