

**ПДО № 533-КС-2024**

**ПАО «Славнефть-ЯНОС»**

**Поступивший запрос контрагента:**

сообщает, что планирует принять участие в закупочной процедуре ПДО № 533-КС-2024 от 18.11.2024 года на выполнение комплекса работ «Техническое перевооружение установок каталитического риформинга КР-600 (НРК) и изомеризации фракции C5-C6 (ИЗОМАЛК) цеха № 3 в 2025 году» и «Работы по капитальному ремонту технологических установок КР-600 и изомеризации фракции C5-C6 (ИЗОМАЛК) цеха №3 согласно графика простоев в 2025 году».

В ходе рассмотрения технической части возникли вопросы/замечания требующие разъяснений:

1. ДВ п.2.88.5.3 — демонтажа теплообменников Т-100/1,2,3,4 с отметки 6.00 на отм.0.00 необходим кран грузоподъемностью 300т, а в ДВ указан кран грузоподъемностью 100 т.
2. К договору технического перевооружения не приложено программные коды смет.

**Ответ инициатора закупки:**

Добрый день. Направляем документацию.

[http://yanos.slavneft.ru/files/Приложение\\_к\\_разъяснению\\_1\\_638684694449179904.zip](http://yanos.slavneft.ru/files/Приложение_к_разъяснению_1_638684694449179904.zip) (срок действия 29.12.2024).

Приложение:

1. Дефектная ведомость на капитальный ремонт установки КР-600 цеха № 3 в 2025 году на 636 л. в 1 экз.
2. Локальная смета 11-2024 на 646 л. в 1 экз.
3. Ведомость ресурсов к смете на 23 л. в 1 экз.
4. Коды к сметным расчетам.