

Запрос контрагента

Здравствуйте!

Просим разъяснить информацию, касающуюся периодичности регламентного сервисного обслуживания дизельных электроагрегатов, установленных в помещениях блок-контейнеров электроснабжения (БКЭС) на линейной части газопровода-отвода и газораспределительной сети ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Согласно Приложению 1 к Форме 2:

Приведенная стоимость работ по регламентному сервисному обслуживанию дизельных электроагрегатов, установленных в помещениях БКЭС на линейной части газопровода-отвода и газораспределительной сети ПАО «Славнефть-ЯНОС»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. без НДС	Стоимость всего, руб. без НДС
1	ТО-1	Ед.	5		A
2	ТО-2	Ед.	5		B
3	ТО-3	Ед.	1		C
4	Аварийный выезд	Нормо- часы	120*		D
Приведенная стоимость работ, руб. без НДС ($\Sigma=A+B+C+D$)					Σ

*-количество нормо-часов определяется как ориентировочное количество аварийных выездов на весь период действия договора (15) умноженное на ориентировочное количество часов, необходимое на один выезд (8 часов);

Согласно данному Приложению 1 к Форме 2 Количество обслуживаний ТО-1 составляет 5 раз за весь период действия договора, ТО-2 также 5 раз, ТО-3 будет сделано единожды и аварийный выездов за весь период обслуживания примерно 120 нормо-часов.

А в Приложение № 2 к договору сказано, что:

Виды и периодичность технического обслуживания БКЭС.

Вид технического обслуживания	В часах
<i>Первое техническое обслуживание (ТО-1)</i>	<i>125</i>
<i>Второе техническое обслуживание (ТО-2)</i>	<i>500</i>
<i>Третье техническое обслуживание (ТО-3)</i>	<i>1000</i>

Цикл технического обслуживания (не реже 1 раза в 6 месяцев): ТО-1 >> 2ТО-1 >> ТО-1 >> ТО-2 >> ТО-1 >> 2ТО-1 >> ТО-1 >> ТО-3 >> ТО-1 >> 2ТО-1 >> ТО-1 >> ТО-2 >> ТО-1 >> 2ТО-1 >> ТО-1 >> 2ТО-3.

Согласно данному Приложению № 2 к договору, судя по циклу технического обслуживания ТО-1 (ТО-1 и 2ТО-1) необходимо будет провести 12 раз за весь период обслуживания. ТО-2 2 раза, а ТО-3 (ТО-3 и 2ТО-3) 2 раза.

Вопрос: каким приложением следует руководствоваться при расчете итогового ценового предложения участника.

Спасибо!

Ответ инициатора закупки

На запрос контрагента по ПДО № 379-КР-2023(Выполнение регламентного сервисного обслуживания дизельных электроагрегатов, установленных в помещениях блок-контейнеров электроснабжения на линейной части газопровода-отвода и газораспределительной сети ПАО «Славнефть-ЯНОС») сообщаем следующее:

Регламентное сервисное и техническое обслуживание дизельных электроагрегатов необходимо проводить в соответствии требованиями раздела 3 «Техническое обслуживание» Руководств № 246-0000100 РЭ и № 243/245-0000100 РЭ (приложения 1 и 2 к Техническому заданию): ТО-1, ТО-2 каждые 125 моточасов, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Виды и периодичность технического обслуживания БКЭС.

Вид технического обслуживания	В часах
Первое техническое обслуживание (ТО-1)	125
Второе техническое обслуживание (ТО-2)	500
Третье техническое обслуживание (ТО-3)	1000

Цикл технического обслуживания (не реже 1 раза в 6 месяцев): ТО-1>> 2ТО-1 >> ТО-1 >> ТО-2 >> ТО-1 >> 2ТО-1 >> ТО-1 >> ТО-3 >> ТО-1 >> 2ТО-1 >> ТО-1 >> ТО-2 >> ТО-1 >> 2ТО-1 >> ТО-1 >> 2ТО-3.

Приложение: 1. Руководства № 246-0000100 РЭ и № 243_245-0000100 РЭ, файл pdf.