

Ответ к запросу на разъяснение № 47174 по ПДО 191-ДО-2024		
Запрос контрагента		Ответ на запрос
Добрый день. Прошу уточнить, по лоту №2 ЗП405572 по позиции №2 "кабель силовой 6кВ из ЭПР..." количеством 3675м, какая наружная оболочка кабеля требуется? Спасибо.		В ответ на запрос направляем: 1. Требуется кабель с наружной оболочкой из ПВХ.