



Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Панель 1 ВВВ и АВР			
10F, 20F, 30F	Выключатель автоматический XT2M 60 kVp LSP1	3	
	Катушка сепаратора выключателя с управлением АДХ-С 20-25У-05 250V/0,4 kV, XT2, XT4, P/P (ISDA366438RD)	3	
	Пробойный материал для выключателя управления HDE XT2-XT4 220-250V, 400A (ISDA366466RT)	3	
Y0	Реле отключения SOR	3	
Y0	Дробный выключатель	1	
1-3KL0	Лента светодиодная желтая в сборе ML1-1800	1	
1-3KL8	Лента светодиодная красная в сборе ML1-1800	1	
1-3KL9	Лента светодиодная желтая в сборе ML1-1800	1	
1-3KLW	Лента светодиодная белая в сборе ML1-100W	1	
1-3SB	Кнопка в сборе с 90 контактами ICP1-09-0VH031890	3	
1-3SB1	Кнопка в сборе с 90 контактами ICP1-09-0VH081891	1	
SAR	Переключатель крутилкой Эконекс, 2 положения (AG10-56-U-R114)	1	
KL1,2	Трехполюсное реле Finder 55.31.8.230.004, 10A, 400, -230В	2	
10KL1-2, 30, L4	Трехполюсное реле CR-H20AC 3NO 10A	8	
62KT1, 3KT	Реле времени ЗПП52589730	3	
10KV1-3	Образцовое реле контроля заряженности UR-ESS15 (10kV, 10kV, 10kV, 10kV, 10kV, 10kV, 10kV, 10kV) панель 24-750VAC/150V	6	
10SP1,2	Автоматический выключатель 5200P-C2	4	
10SP3,4	Автоматический выключатель 5200P-C18	4	
10SP5, 3SF, 4SF	Автоматический выключатель 5200P-C2	4	
10SPV1,2	Выключатель 6-5000	4	
10ZPA1, 3PA	Амперметр EC72...5A (M0020)	3	
10ZTA1, 3TA	Трансформатор тока ...5A	3	
TV	Токовый трансформатор 238/248	1	
10ZXTA	Клемма MTL 6/1	6	
	Примечание для клемм QVS 2 AKT1-2	3	
10ZSV1	Переключатель Вольтметр DNY38P6 7-POLE	1	

Внимание! Включение и отключение автоматического выключателя 1,2,3 QF должно производиться катушками включения и отключения, без применения моторного привода.

Примечание: указанное в спецификации оборудование носит рекомендательный характер и по согласованию с заказчиком, может быть заменено на оборудование с аналогичными техническими характеристиками.

3.2.5

Имя	Фамилия	Должность	Подпись	Дата
Г.д.зверев	В.В.Воробей	Инженер		
Нач. работ	М.И.Сидорев	Инженер		
Прораб	С.И.Сидорев	Инженер		
Чертеж	С.И.Сидорев	Инженер		